Ofte stilte faglige spørsmål

Hvilket navn bør jeg sette på en PQD-fil som skal overføres til NVE?

NVE stiller ingen krav til navnet på PQD-filen. Likevel kan det være lurt å gi filen et navn som ligner på navnet til målepunktet som filen inneholder data fra. Det vil gjøre det enklere å knytte rett fil til rett målepunkt ved registrering av målepunkter i rapporteringsløsningen «Spenningskvalitet». Når det gjelder navnet på målepunktet ønsker NVE at det er et navn nettselskapet vil gjenkjenne, og at det refererer til et geografisk sted. NVE ser helst at navnet på målepunktet ikke endres fra år til år med mindre måleren flyttes til et annet sted i nettet.

Hvis jeg bytter måleinstrument i løpet av året i et målepunkt, hvordan skal det håndteres?

I rapporteringsløsningen «Spenningskvalitet» er det mulig å laste opp to PQD-filer og knytte dem til ett og samme målepunkt. Den ene PQD-filen vil da for eksempel dekke rapporteringsåret fram til måleinstrumentet ble erstattet, og PQD-fil nummer to vil dekke resten av rapporteringsåret.

Vårt selskap har ikke noen registreringer av spenningskvalitet

Registrering av spesifiserte spenningskvalitetsparametere har vært obligatorisk fra 2006. Frem til og med 2013 har det som et minimum vært krav om å registrere kortvarige underspenninger, kortvarige overspenninger og spenningssprang. Fra 2014 ble det i tillegg obligatorisk å registrere total harmonisk forvrenging (THD), korttidsintensitet av flimmer (Pst) og langtidsintensitet av flimmer (Plt). Samme år ble plikten til å rapportere alle parameterne, unntatt spenningssprang, gjeldende.

Plikten til å registrere og rapportere spenningskvalitet bør være kjent for alle nettselskap, og selskaper som ikke er i stand til å rapportere innen fristen kan forvente reaksjoner fra NVE inntil måler(e) er installert og selskapet kan bevise at de vil være i stand til å levere målinger på rett format det kommende rapporteringsåret.