

MØRENETT AS
Langemyra 6
6160 HOVDEBYGDA

Vår dato: 01.12.2017
Vår ref.: 201704168-4
Arkiv: 627
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Kjell Rune Verlo

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - Mørenett AS

Vi viser til revisjon av Mørenett AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 27.10.2017. Revisjonen var varslet i brev av 4.7.2017

Ved revisjonen ble det funnet 4 avvik og gitt 1 anmerkning. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 15.12.2017. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Dersom NVE ikke mottar noen kommentar innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Kjell Rune Verlo
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Revisjonsrapport

Revisjonsrapport

Virksomhet	Mørenett AS
Dato	27. oktober 2017
Sted:	Ålesund
Deltakere fra virksomheten	Rune Kiperberg Peter W. Kirkebø Alice Karin Eikås Thore Gagnat Jan-Egil Torvnes Runar Tandstad
Deltakere fra NVE	Kjell Rune Verlo, Revisjonsleder Andreas Bjelland Eriksen, Medrevisor
Seksjon	Torfinn Jonassen, Seksjonssjef Elmarkedstilsynet, Seksjon for regulering av netjtjenester

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål

Kontrollere at nettselskapets praktisering av anleggsbidrag og utforming av tariff er i tråd med gjeldende regelverk.

1.2 Grunnlag

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariff (kontrollforskriften) del I, II og spesielt del V.

Mottatt dokumentasjon fra Mørenett AS:

- Skriftlige rutiner som inneholder en redegjørelse for tilknytningsvilkår og praktisering av anleggsbidrag, herunder hvordan selskapet informerer kundene om innkreving av anleggsbidrag, hvordan anleggsbidraget beregnes, om beregningen er lik for alle kundegrupper, om anleggsbidraget etterberegnes, og hva som ligger til grunn for valg av utførende entreprenør.
- Oversikt over alle anleggsbidrag som er krevd inn for 2016.
- Redegjørelse for hvordan selskapet behandler henvendelser om flytting og endring av nettanlegg.
- Oversikt over fellesmålte punkt med boenheter bak tilknytningspunktet, samt Mørenett AS sine kriterier for å tillate fellesmåling etter kontrollforskriften § 14-3.
- Kort redegjørelse for Mørenett AS sin inndeling i tariffgrupper.
- Tariffering og vilkår for tilknytning av eventuelle plusskunder.
- Komplette oversikt over tariffering av produksjon for året 2016, herunder tarifferingsunderlag for tilknyttet produksjon spesifisert pr. kraftverk og på tariffledd (midlere årsproduksjon, marginaltap og eventuelt produksjonsrelatert nettanlegg).
- Dersom nye kraftverk er tilknyttet de siste tre år, ønskes en oversikt over vilkår for tilknytningene.

1.3 Tema

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Praktisering av anleggsbidrag og vilkår for tilknytning.
- Tariffering av uttak.
- Tariffering av innmating.

1.4 Funn

4 avvik

1 anmerkinger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5 Generelle kommentarer

Mørenett er et relativt ungt nettselskap etter fusjon mellom Tussa Nett og Tafjord Kraftnett. Selskapet har generelt sett etablert gode rutiner og praksis for både tariffering og anleggsbidrag.

2 Avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-5 tredje ledd.
Avviket	Det fremgår av nettsidene og tariffark 2017 at det kun er hovedsikring som ligger til grunn for tariffstruktur for privatkunder. Under tilsynet ble det avdekket at Mørenett har flere tariffgrupper for privatkunder som avhenger av årsforbruk (kWh per år).
NVEs vurdering	Alle tariffer og vilkår skal finnes samlet i egen brosjyre, eller annen skriftlig informasjon, som er tilgjengelig for nettkundene. Vi vurderer dette ikke er tilfelle for Mørenetts privatkunder.
Hvordan lukke	Oppdatere all skriftlig informasjon tilgjengelig for kunde slik at det fremkommer alle gjeldende tariffgrupper for privatkunder.
Frist for lukking	12.1.2018

Avvik 2	
Krav	Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 bokstav h).
Avviket	Mørenett har en praksis der nye eneboliger med utleieleilighet tillates å bli fellesmålt.
NVEs vurdering	Vi vurderer at hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg. Dersom enebolig m/ utleieleilighet er registrert i matrikkelen som to boenheter, skal disse måles og avregnes individuelt.
Hvordan lukke	Oppdatere rutinedokument « <i>Rutiner for vurdering av einingar med fellesmåling</i> » slik at det er i tråd med nevnte regelverk.
Frist for lukking	12.1.2018

Avvik 3	
Krav	Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 1-4.
Avviket	Mørenett har ulik praksis for krav om betaling ved endring/omleggingsarbeid avhengig av formål. Dette innebærer også ulik praksis for å beregne kostnaden ved endring/omleggingsarbeid avhengig av formål.
NVEs vurdering	Nettselskapet må påse at like tilfeller behandles likt, jf. nettselskapenes plikt til å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punktтарiffer og vilkår.
Hvordan lukke	Oppdatere rutinedokument « <i>Kostnader ved endringer i fordelingsnettet til Mørenett (MN)</i> » slik at det er i tråd med nevnte regelverk.
Frist for lukking	12.1.2018

Avvik 4	
Krav	Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-5 6. og 8.ledd.
Avviket	Fremskyndings- og reinvesteringskostnader beregnes ikke i henhold til forskrift.
NVEs vurdering	Anleggsbidraget kan inkludere nettselskapets merkostnader ved at endringer i nettet blir gjort tidligere enn nødvendig (fremskyndingskostnader), men anleggsbidraget kan ikke inkludere kostnader til materiell og arbeidskraft som forlenger nettanleggets levetid (reinvesteringskostnader). Reinvesteringer innebærer kostnader som nettselskapet uansett må ut med når nettanleggets levetid utgår, og skal derfor ikke belastes enkeltkunder. Nypris for eksisterende anlegg regnes som reinvesteringskostnader.
Hvordan lukke	Dokumentere rutiner som sikrer at fremskyndings- og reinvesteringskostnader beregnes i henhold til forskrift.
Frist for lukking	12.1.2018

3 Anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Ved reinvesteringer er gravearbeid også en del av reinvesteringskostnadene, og skal inngå i beregningen av anleggsbidrag.