

161.AZ, KOB:1003

Arstadelva



VVK

K. GA.
KOPI

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: PLØENS GT. 8, TLF. (02) 34 90 90 - TELEKS 21486 ODEP N - TELEFAX 34 95 65
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO 1

Kons.mp
682.

NVE-V

ARKIVNR.:

SAKSBEH.:

1694 02.MAI1990

KAN ARKIVERES

OFF.:

U.O.:

I.S. Sundsfjord Kraftlag

8120 Nygårdsjøen

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato 26 APR. 1990

OED 89/2216 V RN

REGULERING AV ARSTADELVA - ENDRING AV VILKÅR - SLØYFING AV
VARSLINGSANLEGG

Ved kongelig resolusjon av 30. mars 1990 ble følgende vedtatt:

"I medhold av § 27 i industrikonsesjonsloven av 14. desember 1917 nr. 16 og § 24 i lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17, oppheves vilkårenes post 26 i konsesjon gitt til I.S. Sundsfjord Kraftlag ved kgl.res. av 9. juni 1961, på de forutsetninger som nevnt i Olje- og energidepartementets foredrag av 30. mars 1990."


Fra den kongelige resolusjon siteres:


"Departementet er av den oppfatning at reglene for sikkerhet ved drift og vedlikehold av dammer ivaretar sikkerheten på en tilfredsstillende måte. Departementet mener i likhet med NVE at forholdene ved Arstaddammen ikke skiller seg vesentlig fra andre tilsvarende dammer der det ikke stilles krav til automatisk varslingsanlegg. Det vises videre til den feilvarsling som har funnet sted, og de ulemper slik feilvarsling medfører, og at det selv med moderne teknologi er vanskelig å sikre seg 100 % mot feilvarsling. Departementet viser videre til manøvreringsreglementet for Arstadelva fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 19.10.1962 der kraftlaget er pålagt at damvokter skal bo ved dammen i de perioder da vannstanden er høyere enn 1 meter under HRV. Damvokteren skal ha telefon tilgjengelig. Denne ordning er forutsatt opprettholdt.

Olje- og energidepartementet tilrår en oppheving av vilkåret som pålegger kraftlaget å holde varslingsanlegg.

Departementet har merket seg den bekymring som eksisterer i forbindelse med forslaget om opphevelse av vilkåret om varsling. For å imøtekomme et behov for informasjon om forholdene ved dammen, forutsettes det at kraftlaget informerer lokalbefolkningen om de rutiner som kraftlaget har for drift og vedlikehold av Arstaddammen. Departementet forutsetter også at kraftlaget setter opp plakater langs elvestrekningen. Plakatene skal varsle om at vannføringen i elven kan øke plutselig som følge av tapping/overløp."

Etter fullmakt


Harald Solli


Rune Nesseth

Kopi: Norges vassdrags- og energiverk
Beiarn kommune
Fylkesmannen i Nordland