

Industridepartementet

tilrår:

I medhold av lov nr. 16 av 14. desember 1917 kap. IV tillates A/S Van Severen & Co. Ltd. å leie inntil 12 000 kW fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Tillatelsen gis på de vilkår og forutsetninger som er foreslått i Industridepartementets tilråding av 6. juni 1969.

14. Trondheim elektrisitetsverk.

(Tillatelse til å foreta regulering og overføring av Lødølja, kongelig resolusjon av 26. juli 1968. Endring av manøvreringsreglementet.) Industridepartementets samtykke 17. juni 1969.

Departementet samtykker i at post 1. A. i manøvreringsreglement fastsatt ved ovennevnte tillatelse, endres, jfr. reglementets post 1. B., annet avsnitt. Post 1 skal i samsvar med forslag fra Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen lyde:

1.

«A. Regulering.

	Reg.grenser		Reg.høyde m
	Øvre	Nedre	
Reg. magasin ved Finkølhøgda	769	758	11

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vass-standsmerker som Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen godkjenner.

B. Overføring.

Avløpet i Lødølja føres ved hjelp av en sperredam med overløp på kote 535,84 — i Nea Kraftverks høydesystem kote 533,00 — (nedbørfelt ca. 140 km²) over til Gammelvollsjøen og sammen med avløpet fra dennes felt (ca. 47 km²) via Sellisjøen til Nea kraftverks driftstunnel for Tya-aggregatet.

Høyden refererer seg til NGO's nivellament.»

(Arvidsk. Vardag. Bogenfær.)

15. Regulering av Nesvatn.

(Konsesjon gitt ved kongelig resolusjon av 30. mars 1962. Endring av manøvreringsreglementet.)

Industridepartementets samtykke 23. juni 1969.

Departementet samtykker i at ovennevnte manøvreringsreglement endres slik at post 2 og 3 får følgende ordlyd:

«2. Det skal ved manøvreringen has for

øye at vassdragets flomvannføring ikke forøkes. Heller ikke må lavvannføringene nedenfor Jørundland forminskes til skade for andres rettigheter. For øvrig kan vannslippingen, etter bestemmelse av Brukseierforeningen, skje etter Jørundland kraftverks behov.

3. Til den alminnelige fløtning i vassdraget nedenfor Jørundland avgis det nødvendige vann dersom ikke fremføring av tømmer ordnes på annen måte overensstemmende med overenskomst eller skjønn.»

Det er i post 2 gitt uttrykkelig adgang for brukseierforeningen til å treffe bestemmelse om manøvrering etter Jørundlands behov. Man viser imidlertid til at vannslippingen også etter den någjeldende ordlyd kan skje etter brukseierforeningens bestemmelse.

Man tilføyer at Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen har uttalt at, når interessene vurderes under ett, gir det som resultat at manøvrering av Nesvatn med hensyn på Jørundland kraftverk er gunstigst.

Departementet har gått ut fra at eventuelle tvistespørsmål mellom foreningens medlemmer — i mangel av enighet om at det skal tappes etter Jørundlands behov — vil kunne kreves avgjort ved voldgift i henhold til § 8 i foreningens vedtekter.

16. Sande Tresliperi A/S.

(Konsesjon på leie av inntil 19 000 kW primakraft fra Vestfold Kraftselskap til produksjon av tremasse ved selskapets bedrift i Sande kommune.)

Kgl. res. av 27. juni 1969.

I forbindelse med planlagt produksjonsutvidelse har Sande Tresliperi A/S i brev av 15. desember 1967 og av 9. januar 1968 søkt om utvidet konsesjon på kraftleie fra Vestfold Kraftselskap.

Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet har i den anledning gitt følgende uttalelse av 13. mai 1969 til departementet:

«Sande Tresliperi A/S. Søknad om konsesjon på ytterligere kraftleie fra Vestfold Kraftselskap.

1. Innledning.

Ved kongelig resolusjon av 4. juni 1965 er Sande Tresliperi A/S gitt tillatelse til å leie inntil 13 500 kW primakraft (inntil 85 mill. kWh pr. år og inntil 22 mill. kWh pr. kvartal) fra Vestfold Kraftselskap med tidsbegrensning til 1. januar 1970.

I brev av 15. desember 1967 og 9. januar 1968 til departementet har selskapet søkt om at konsesjonen utvides til å gjelde i alt inntil 19 000 kW, dvs. en kraftøkning på 5 500 kW.