

123.2 , KDB ~~1032~~ 1023

NVE - V

35057257.68

Trondheim Elektrisitetsverk
Hospitalsløkkene 20

Arkiv nr.
Til: Sett: Eksp:

TRONDHEIM

1145-1637/68 IDV OS/ST 24.7.68

GRESSELIPØSS KRAFTVERK - TILLATELSE I MEDHOLD AV VASS-
DRAGSLOVENS §§ 62, 104 OG 105, MEDDELT VED KGL. RES.
17. JUNI 1966. PLANENDRING.

Søknad av 3. januar 1968.

På grunnlag av uttalelse fra Hovedstyret for vassdrags- og
elektrisitetsvesenet at endring av oppdemningsgrensen for
inntakemagasinet fra kote 288 til kote 289 ikke vil kunne ant
å medføre skader og ulemper for almene interesser ut over det
som følger av utvidelse av det neddemmede område, finner
departementet å kunne samtykke i den omsøkte planendring.
Korrigert manøvreringsreglement vedlegges.

Samtykket er gitt på grunnlag av det som er opplyst om at
kraftverket er kommet til enighet med de private rettighets-
havere som vil bli berørt av planendringen

En gjenpart av dette brev vedligger.

Etter fullmakt

Asbj. Aasen

Sylva Schjødt

UTKAST

til manøvreringsreglementet for Gresslifoss dam i Nea

1.

Oppdemningsgrensen er kote 289,0.

I sommertida, 15. mai - 15. oktober, skal vasstanden ikke senkes mer enn 1,0 m under oppdemningsgrensen.

I vintertida, 15. oktober - 15. mai, kan senking om dagen skje inntil 2,0 m og om natten (kl. 22 - 8) inntil 4,0 m under oppdemningsgrensen.

Bare ved strengt nødvendig inspeksjoner og reparasjoner skal ytterligere senking kunne foretas.

Oppdemningsgrensen skal markeres med faste og tydelige merker som det offentlige godkjenner.

2.

I elveløpet nedenfor dammen skal det i sommertida 15. mai - 15. oktober holdes en vassføring på minst 3,0 m³/sek.

3.

Variasjoner i elvas vassføring må utjevnes over så langt tidsrom at det ikke oppstår skade eller fare.

4.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av vedkommende departement.

Hovedstyret for Vassdragsvesenet kan bestemme hvor damvokteren skal bo og at han skal ha telefon i sin bolig.

5.

Det skal påses at flomløpet ikke hindres av is eller liknende, og at dammen og reguleringsluker til enhver tid er i god stand.

Det føres protokoll over manøvreringen samt avløses og noteres vasstander etter Vassdragsvesenets bestemmelse.

6.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av betydning, kan departementet uten erstatning til Trondheim Elektrisitetsverk, men med plikt for verket til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig.