F

085.2, Oselv vdr.

KDB: 1035

26. Sogn og Fjordane Energiverk.

(Sagefossen og Skogheim kraftverk i Osenvassdraget, Gloppen kommune. Planendring.)

Olje- og energidepartementets samtykke 17. august 1989.

«En viser til brev til Norges vassdrags- og energiverk av 21. juli 1988 vedrørende søknad om endring i kongelig resolusjon av 2. mars 1984.

Sogn og Fjordane energiverk fikk ved kongelig resolusjon 2. mars 1984 tillatelse til å foreta utbygging av to småkraftverk, Sagefossen og Skogheim i Osenvassdraget.

Under konsesjonsbehandlingen ble et nedbørfelt på ca. 1,3 km^2 feilaktig regnet å tilhøre Storevatnets naturlige nedbørfelt. Det korrekte er imidlertid at hele 88 pst. av vannet fra dette feltet renner til Hjortesetelva og derfra ut i Eimhjellevatnet.

Storevatn er hovedmagasin for Skogheim kraftverk. Det aktuelle nedbørfelts totale tilsig er i den konsederte plan medtatt i produksjonsberegningene.

For å få med ovennevnte 88 pst. av tilsiget til Storevatnet, vil det bli nødvendig å foreta elvekorreksjoner som i kostnad vil beløpe seg til ca. 10 000 kroner. Overføringen vil skje innen samme hovedvassdrag og vil være svært liten sett i forhold til øvrige kraftutbyggingsinngrep i Osenvassdraget.

Det er enighet mellom kraftselskapet og oppsitterne lokalt. Fylkesmannen har ikke hatt nevneverdige merknader til saken. Søknaden har ikke vært kunngjort i dagspressen eller vært sendt på høring lokalt.

Norges vassdrags- og energiverk anbefaler i brev til departementet av 14. november 1988 at omsøkte overføring godkjennes og foreslår at følgende endring inntas i manøvreringsreglementets pkt. 1 B:

«Hjortesetelva, nedslagsfelt 1,3 km^2 vert kanalisert inn i Storevatnet.»

Det foreslås at de ved kongelig resolusjon 2. mars 1984 fastsatte konsesjonsvilkår gjøres gjeldende også for overføringen.

Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet har ikke hatt innvendinger i saken.

Olje- og energidepartementet slutter seg til NVEs vurdering og gir tillatelse til den omsøkte planendring i samsvar med NVEs forslag.»