

2. A/S Kvænangen Kraftverk.

(Tillatelse til ytterligere regulering av
Abujåkka m.v.)

Kgl. res. 6. januar 1967.

I. Reguleringer:

	Nat. sommer- vst.	Øvre	Reg.grenser Nedre	Reg.høyde m
Abujav'ri	692,0		674,0	18,0
Las'sajav'ri	544,0	548,0	524,0	24,0
Čárurjavrit (Småvatna), nedre	294,0	315,0		21,0
Čárurjavrit (Småvatna), øvre	302,0	315,0		13,0
Soikkajav'ri	519,0	529,0	516,0	13,0

Høydene for Čárurjavrit (Småvatna) refererer seg til TP VIII i Fjellangers oppmåling og luftkartleggings nivellement, som har høyden 294,703 m o. h.

For Abujav'ri og Las'sajav'ri refererer høydene seg til samme firmas magasinkarter, mens grunnlaget for høydene ved Soikkajav'ri er NGO's kartblad Nabar.

Reguleringsgrensene skal betegnes med faste og tydelige vasstandsmerker som det offentlige godkjenner.

II. Overføringer:

a. Sarvesjav'ri.

Avløpet fra Sarvesjav'ri — et nedbørfelt oppgitt til 17,4 km² — overføres til Stuora Mållesjav'ris nedbørfelt. Ved overføringen

senkes Sarvesjav'ri permanent 5 m til kote 892.

b. Stuora Mållesjav'ri.

Avløpet fra Stuora Mållesjav'ri — et nedbørfelt oppgitt til 43,8 km² — og det tilførte vatn fra Sarvesjav'ri overføres til Abujav'ris nedbørfelt. Ved overføringen senkes Stuora Mållesjav'ri permanent 5 m til kote 781.

c. Abujav'ri.

Avløpet fra Abujav'ri — et nedbørfelt oppgitt til 46,0 km² — overføres sammen med avløpet fra de under a og b nevnte nedbørfelt, til Las'sajav'ri.

d. Njemenjaikujákka.

Avløpet fra Njemenjaikujákka med Soikka-

jav'ri — et nedbørfelt oppgitt til 161,0 km² — overføres til Čárrujavrit.

e. Abbujákka.

Avløpet fra 24,3 km² av Abbujákkas nedbørfelt nedenfor Abbujav'ri overføres til Čárrujavrit.»

I brev av 25. november 1966 har Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen gitt følgende tilleggsuttalelse til brevet av 3. februar 1966:

«I første avsnitt s. 5 i brevet er vassførings- og kraftøkninger angitt i forhold til hva det var regnet med ved den tidligere reguleringsplanen, jfr. s. 8 i St. prp. nr. 46 for 1963—64. Ettersom magasinoppgavene forrige gang viste seg å være feilaktige, vil de nevnte økningene ikke gi et korrekt uttrykk for fordelene ved den omsøkte ytterligere regulering. Man har derfor foretatt en ny beregning av de regulerte vassføringene som er gjengitt i proposisjonen på grunnlag av reviderte magasin størrelser, nemlig i Abbujav'ri 59 mill. m³, Las'sajav'ri 48 mill. m³, Småvatna 6 mill. m³ og Soikkajav'ri 61 mill. m³. Etter dette ville regulert vassføring ved den tidligere planen ha blitt 6,94 m³/sek. ved Kvænangsbøtn kraftverk, 3,26 m³/sek. ved Småvatna kraftverk og 2,49 m³/sek. ved Las'sajav'ri kraftverk. De tilsvarende tall etter tilleggsreguleringen er 7,59 m³/sek., 3,37 m³/sek. og 2,60 m³/sek., og økningene følger 0,65 m³/sek. for Kvænangsbøtn og 0,11 m³/sek. for begge de to andre. Kraftøkningen i de tre utbyggingene blir henholdsvis ca. 2 700 nat.-hk, ca. 300 nat.-hk og ca. 200 nat.-hk. Samlet vil altså økningen ved den omsøkte ytterligere regulering bli ca. 3 200 nat.-hk eller praktisk talt det samme som angitt i Hovedstyrets tidligere brev. De nye beregningene foranlediger derfor ingen ytterligere bemerkninger fra Hovedstyrets side.»

Departementet skal bemerke:

Etter den reviderte plan som nå foreligger, vil vannene Abbujav'ri, Las'sajav'ri og Småvatna få en øket reguleringshøyde i forhold til den tidligere vedtatte plan, mens reguleringshøyden for Soikkajav'ri blir redusert. Dette vil etter hovedstyrets beregninger gi en kraftøking i Kvænangsbøtn Kraftverk på ca. 2 700 nat.-hk, i Småvatna Kraftverk på ca. 300 nat.-hk og i Las'sajav'ri Kraftverk på ca. 200 nat.-hk. Samlet vil økingen ved den omsøkte ytterligere regulering bli ca. 3 200 nat.-hk. Etter det man underhånden har fått opplyst fra Vassdragsvesenet vil kraftøkningen ved det samlede prosjekt, når man legger til grunn de reviderte magasin størrelser, bli på ca. 45 700 nat.-hk.

Den ytterligere regulering vil for Småvatnas vedkommende føre til at et område på 350 dekar blir neddemmet i tillegg til tidligere 300 dekar. Etter det hovedstyret antar må tilleggs-skadene for alle reguleringer sett under ett sies å bli meget små. Ved Soikkajav'ri vil den reduserte regulering føre til at det neddemte arealet vil avta med 300 dekar. På forholdene for fisket antas reguleringsendringene ikke å ha nevneverdig innflytelse.

Når det gjelder omkostningene ved den nye plan viser en til hva hovedstyret uttaler.

I samsvar med hovedstyret antar departementet at vilkårene for å gi konsesjon er oppfylt og vil anbefale at søknaden om planendring og tilleggsregulering imøtekommes. Departementet er enig med hovedstyret i at vilkårene for den tidligere gitte konsesjon også skal gjelde for den ytterligere regulering. I disse vilkår er blant annet bestemt en konsesjonsavgift til kommuner på kr. 1,50 pr. nat.-hk og til staten på kr. 0,10 pr. nat.-hk. For øvrig er fastsatt vanlige konsesjonsvilkår.

Departementet er enig i hovedstyrets forslag til ny post 1 i manøvreringsreglementet.

Det forutsettes at departementet som vanlig kan samtykke i mindre planendringer, herunder endringer i manøvreringsreglementet som følger av planendringen.

Industridepartementet

tilrår:

1. I medhold av lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 tillates A/S Kvænangen Kraftverk å foreta ytterligere regulering av Abbujákka m.v. og å foreta endring av den plan som ble lagt til grunn for kongelig resolusjon av 15. mai 1964 — alt i det vesentlige i samsvar med kraftverkets søknad av 28. november 1964 og på de vilkår som er fastsatt i tillatelse av 15. mai 1964 for A/S Kvænangen Kraftverk til erverv og regulering av Abbujákka m.v.
2. Det fastsettes ny post 1 i manøvreringsreglementet for regulering av Abbujákka m.v. i samsvar med utkast inntatt i Industridepartementets tilråding av 6. januar 1967 som gjeldende inntil videre.

3. L/L Tussa Kraft.

(Fristforlenging for regulering av Blådalsvatn i Tussavassdraget, konsesjon

28. juni 1957.)

Gitt av Industridepartementet 23. januar 1967.

Søknad av 6. juli 1966.

I medhold av lov nr. 17 av 14. desember