

112.BZ FOLLA

KDB: 1061

NORGES

VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN
HOVEDSTYRET

Oslo, 12. november 1964

Jnr. 1190, 2274/64-V
KB/AWH

Industridepartementet

Vassdragsavdelingen

O s l o - D e p

Statsregulering av Folla-Vindöla-vassdragene - Planendring

Statskraftverkene har i brev av 6. mars 1964 sendt inn følgende søknad:

"Vedtatt plan angir inntak i Rinna elv med inntaksdam topp overlöp kote 440,0 og regulert flomvannstand kote 441,5.

Ved detaljplanleggingen er vi kommet fram til gunstigere lösning, og vi søker om å endre planen slik:

Dammen heves med overlöp på kote 443,0 (+ 3,0 m)

Inntaket kan flyttes slik at overføringstunnelen forkortes ca 400 m.

Omkostningene reduseres med ca. kr. 300.000,- totalt.

Anleggsmessig får forkortelsen av tunnelen stor betydning. Tunnel-lengde fra tverrslag 5 km.

Ved planendringen danner vi en kunstig oppdemming. Det vil pynte opp et ellers myret og sumpig område. De trær som vil bli berört av oppdemmingen er av dårlig kvalitet.

Området som neddemmes vises på tegning SBP - 9376. Det er 100 da. stort.

Planendringen vil ikke före til andre overförte vannmengder.

Med det foreslåtte manövreringsreglement vil flomdempingsmagasinet fortsatt bli ubetydelig.

Forslag til nytt reglement:

H. R. vst.	kote 443,0
L. R. "	" 440,9
Reguleringshöyden er	" 2.1 m

Ved max. flom kan vannstanden stige 1,5 m over H. R. vst."

Planendringen er kunngjort i Norsk lysingsblad 25. mars og 1. april 1964 (nr. 72 og 75) og i "Romsdalsposten" og "Tidens Krav", begge Kristiansund N. Den har videre vært forelagt distriktet med følgende resultat:

Rinndal kommune har 28. mai 1964 fattet følgende enstemmige vedtak:

"Idet en henviser til uttalelse fra grunneierne har Rinndal kommune-styre intet imot at Trollheim kraftanlegg bygger ut etter den endrede plan for overføring av Rinna elv gjennom tunnel til Folla under forutsetning av at grunneierne får erstatning for de skader og ulemper som reguleringen medfører."

Olav Storli m.fl. (4 underskrifter) har sendt inn følgende brev datert 20. mai 1964:

"Grunneierne som blir berørt av den endrede plan vil ikke motsette seg at kraftanlegget overfører Rinna elv gjennom tunnel til Foldal - etter den nye plan - under forutsetning av at grunneierene får erstatning for de skader og ulemper som reguleringen medfører."

Hovedstyret vil bemerke:

Ved kgl. res. av 21. desember 1962 ble det gitt reguleringsbestemmelser for statsregulering av Folla-Vindölavassdragene m.v. i Trollheimen i Möre og Romsdal Fylke. Reguleringen omfattet bl.a. overføring av elvene Bulu, Lille Bulu og Rinna med Langvatn til Folla.

Planen for overføringen av Rinna anga inntak i Rinna elv med inntaksdam topp overlöp kote 440,0 og regulert flomvasstand kote 441,5.

Detaljplanleggingen har vist at det kan spares ca. 300.000,- kr. ved å forhøye inntaksdammen i Rinna med 3 m til kote 443,0 hvorved overføringstunnelen (11 m²) forkortes ca 400 m. Det demmes ved dette ned ytterligere 100 da myr og skogsområde, men som ikke kan sees å være av vesentlig betydning i denne forbindelse.

Man anbefaler planendringen godkjent.

Manövreringsreglementet pkt. c, inntak Rinna, blir sålydende:

"
H.R. vst. kote 443,0
L.R. vst. " 440,9

Reguleringshöyden er 2,1 m. Ved maksimal flom kan vasstanden stige 1,5 m over H.R. vst. til kote 444,5. "

././.

Sakens dokumenter følger vedlagt.

Behandlet i möte 9. november 1964

Halvard Roald

H. Sperstad