

Departementet for Industri og Håndverk
VassdragsavdelingenAktieselskapet Norsk Aluminium
Company
HØYANGERNVE/001003
V 1965ID Jnr. 520/65 IDV
JLP/KH

2. mars 1965

Regulering og overføring av Hovlandsvassdraget. Plan-
endring.

Industridepartementet gir med dette samtykke til den planendring som A/S Norsk Aluminium Company har søkt om i brev av 19. april 1963, jfr. selskapets brev av 3. oktober 1964, vedrørende regulering og overføring av Hovlandsvassdraget. Planendringen fører med seg en endring i manøvreringsreglementet. Et eksemplar av det nye manøvreringsreglementet, som er i samsvar med forslag fra Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet, ligger ved med departementets påtegning.

Karl Trasti

Dagfinn Mellum

U t k a s t

til

manövreringsreglement for regulering og overføring
av Hovlandsvassdraget m.v.

reguleringsskisse og plan for regulering og overføring

1. utkast til reguleringsskisse og plan for regulering og overføring

Reguleringer:

Reguleringsgrensene er:

	naturlig vasstand i m.o.h.	Övre regu- leringsgrense	nedre regu- leringsgrense	regu- lerings- höyde i m
Storevatn (vest) ÷	846,0	852,0	826,0	26
Åsvatn	654,7	655,5	642,5	13
Fossvatn	591,5	610,5	601,5	9
Lonene ÷	603,5	610,5	601,5	9
Seltuftvatn	811,0	815,0	791,0	24
Blåvatn	640,7	642,7	638,7	4
Storevatn (öst) ÷	959,0	959,0	934,0	25
Blankedalsvatn	876,0	876,0	850,0	26
Monsdalsvatn	628,6	634,6	598,6	36
Vassdalsvatn	677,3	683,3	673,3	10
Uldalsvatn	592,0	587,0	575,0	12 x) 110 = 22
Siploelv ÷	518,0	524,0	518,0	6
Dalavasselv ÷	720,0	722	718	4

x) idet reguleringen mellom kote 597 og 587 omfattes av manövreringsreglementet av 22. juni 1917.

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste og tydelige vasstandsmerker.

Overføringer.

Hovlandsvassdragets övre del (avlöpet fra Åsvatn, Fossvatn, Blåvatn og 4 fjellbekker), 47,1 km², föres til Uldalsvatn i Kråkevassdraget og videre til Bergsvatn i Öyrevassdraget.

Avlöpet fra Dalavatn, 2,2 km², föres til Åsvatn og Öyrevassdraget.

Avlöpet fra Storevatn (öst), i Sandaelva, Gaulavassdraget, 1,1 km², föres til Blankedalsvatn og Öyrevassdraget.

Avlöpet fra Siplo ved k. 518,00, 5,3 km², föres inn i driftstunnelen for det nye kraftverket.

2.

Det skal ved manøvreringen har for øye at den naturlige flømvassføring ikke forøkes. Det skal avgis tilstrekkelig vatn til Høyanger vassverk. For øvrig kan vasslippingen foregå etter kraftstasjonens behov.

3.

Det skal påsees at flømløp og tappeløp ikke hindres av is eller liknende og at dammene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vasstander. Om det forlanges skal også nedbørsmengde, temperatur m.v. observeres og noteres. Av protokollen sendes hver måned avskrift til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

4.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av vedkommende departement.

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan bestemme hvor damvokterne skal bo og at de skal ha telefon i sin bolig.

5.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglement blir å avgjøre av vedkommende departement.

6.

Viser det seg at manøvreringen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig.

Endringer av reglementet kan bare foretas etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.