

NVE:4950

V 1965

Hovedstyret for vassdrags- og
elektrisitetssvesenet
Postboks 5091
OSLO 3

Jnr. ID 1902/65 V
JLP/rv

30. november 1965

Statsregulering av Røssåga. Manøvreringsreglement.

Hovedstyrets brev av 2. juli 1965 - 2310/62

- V.

Ved kgl. res. av 22. oktober 1965 er bestemt:

"Det fastsettes nytt manøvreringsreglement for statsregulering av Røssåga m.v. i samsvar med Industridepartementets tilråding av 22. oktober 1965, som gjeldende inntil videre."

Det nye manøvreringsreglement for statsregulering av Røssåga m.v. lyder:

I. Reguleringer:

Reguleringsgrensene er:

a. Røssvassdammen.

Røssvatn:

H.R. vst. (høyeste regulerte vasstand) kote 383,4

Nåv.vst. (alminnelig lavvasstand) " 373,6

L.R.vst. (laveste regulerte vasstand) " 372,2

Reguleringshøyde 11,2 m, 9,8 m opp
og 1,4 m ned.

Tustervatn:

H.R. vst. kote 383,4

Nåv.vst. " 372,1

L.R.vst. " 370,7

Reguleringshøyde 12,7 m, 11,3 m opp og 1,4 m ned.

L.R.vst. svarer til at det kan tappes 40 m³/s ut av magasinet. Ved dammen vil vassstanden være 370,5 når den er 370,7 i Tustervatn.

b. Fallfossdammen. (Inntaksbasseng.)

H.R. vst. kote 247,9
L.R. vst. " 241,9

Reguleringshøyde 6,0 m.

Nåv.vst. ved damsted er ca. kote 236,0, og ved største delen av Stormyra ca. kote 242,5.

c. Bleikvatn m/Kjøkkenbukta.

H.R.vst. (høyeste regulerte vasstand) kote 407,5
Nåv.vst. (alminnelig lavvasstand) " 400,0
L.R.vst. (laveste regulerte vasstand) " 386,0

Reguleringshøyde 21,5 m, 7,5 m opp og 14,0 m ned.

Høydene for Bleikvatn m/Kjøkkenbukta refererer seg til vassdragsnivellement L.nr. 379 av 1932, men for øvrig til L.nr. 378 av 1932.

De tillatte reguleringsgrenser skal angis ved faste og tydelige merker ved de enkelte magasiner godkjent av Vassdragsdirektøren.

II. Overføringer:

Bleikvasselve:

Avløpet fra Bleikvatn (118 km²) føres over til Røssvatn.

Vefsna m.fl..

Avløpet fra Nordre Tverrelva (14 km²) føres over til Nordre Svartevatn (40 km²). Det samlede avløp føres over til Glugvasselve (39 km²) og herfra videre til Dølibekken i Glugvasselve (78 km²). Det samlede avløp føres over til Røssvatn.

Avløpet fra Østre Fiskeløsvatn i Fiskeløselva (16 km²) føres over til Lillerøsvatn med avløp til Røssvatn.

Avløpet fra Elsvatn (120 km²) føres til Storebekken (10 km²) og det samlede avløp føres over til Ugelvatn med avløp til Røssvatn. Det etableres flomdempningsmagasiner i Nordre Svartevatn ved 15 m senkning, i Østre Fiskeløsvatn ved 2 m senkning og i Elsvatn ved en regulering på 1,5 m hvor øvre svingegrense legges 0,2 m under vanlig flomvasstand.

2.

Det avgis det til den alminnelige fløtning i vassdragene nødvendige vatn, eventuelt påtar regulanten seg framføringen av tømmeret overensstemmende med overenskomst eller skjønn.

3.

Det skal ved manøvreringen has for øye at flommene i vassdragene nedenfor dammene så vidt mulig ikke økes. Vasstanden i Røssvatn/Tustervatn må i tiden fra vårløsningens begynnelse inntil 1. desember ikke stige over kote 383,15 før vassføringen i Røssåga nedenfor utløpet av Nedre Røssåga kraftstasjon overstiger 400 m³/sek, og skal snarest etter at avløpet igjen synker under denne grense bringes tilbake til kote 383,15.

Etter 1. desember tillates en stigning av vasstanden til kote 383,40. For så vidt angår Bleikvatn kan vasstanden under maksimal flom på fullt magasin og blokert overførings-tunnel stige til kote 409,2, men det skal imidlertid ved manøvreringen has for øye at det så vidt mulig ikke går flom over reguleringsdammen. Lågvassføringen i Røssåga må ikke forminskes til skade for andres rettigheter.

For øvrig kan vasslippingen foregå etter Røssåga kraftverkers behov.

4.

De som bor ved Bleikvasselve og Røssåga skal varsles om flommer som ventes å gå over dammene god tid i forvegen ved oppslag på høvelige steder i samarbeide med de stedlige myndigheter.

5.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som tilsettes av Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet.

Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet kan bestemme hvor damvokterne skal bo og at de skal ha telefon i sine boliger.

6.

Det skal påses at flomløpene ikke hindres av is eller lignende, og at dammen og reguleringsluken til enhver tid er i god stand.

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vasstander og eventuelt observeres og noteres nedbørsmengder, temperatur m.v.

Når det gjelder hovedstyrets forslag om at det etableres et flomvarslingsystem i samarbeide med de stedlige myndigheter, har departementet i det foredrag som ligger til grunn for resolusjonen, uttalt at det antas å burde søkes kontakt med Kraftforsyningens sivilforsvarsnemnd og eventuelt Sivilforsvaret som sammen har ansvaret for å etablere varslingsordninger ved dambrudd i fred og krig.

././.

Sakens dokumenter følger vedlagt tilbake.

Etter fullmakt

Dagfinn Mellum

Jens Landmark Poulsen