

087.2, KOB 1076

087.B Breimsvatn

TW 14



DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR INDUSTRI OG HÅNDVERK

AKERSGT. 42 OSLO-DEP. TELEFON 41 78 00

Høyesterettsadvokat
R. Karlsrud
Tollbugt. 27
OSLO

Sendes med vedlegg uten følgeskriv

Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet

*til underretning under
hensyn til brev sendt
29. mai d. f. jnr. 1941/64 V.*

Hovedstyret for Industri og håndverk

...delingen

Oslo

16/7 1964

NVE 002858

VI 1084

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

Jnr. 1508/64 IDV SS/RÖ

16. juli 1964

Gloppen elektrisitetsverk. Regulering av Breimsvatn.

Deres brev 3. mars d.å.

Ved kongelig resolusjon 26. juni 1964 er bestemt:

" 1. Tillatelse for Gloppen kommune til å demme opp Breimsvatn i Breim kommune, Sogn og Fjordane Fylke, gitt ved kongelig resolusjon 9. september 1932, jfr. kongelig resolusjon 20. januar 1950, fornyes på uforandrede vilkår.

2. Det fastsettes manøvreringsreglement for Breimsvatn overensstemmende med utkast inntatt i Industridepartementets tilråding av 26. juni 1964, som gjeldende inn-til videre."

Det fastsatte manøvreringsreglement er sålydende:

"1.

Övre reguleringsgrense..... kote 61,139

Nedre " " 59,339

Reguleringshøgd 1,8 m

Kotehögdene refererer seg til nivellement utført av Vassdragsvesenet og svarer til 1,8 og 0,0 m på vassmerke 620 ved Breimsvatn,

Reguleringsgrensene skal merkast med faste og tydelige vasstandsmerke, som Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen godkjenner.

2.

I tida frå vårflaumen byrjar - men seinast fra 1. mai - til 1. oktober skal dammen så vidt råd er manövrerast slik at vasstandane i Breimsvatnet og vassføringa i elva til kvar tid ligg nær tilhöva som ville vore utan regulering. Regulanten skal syta for at den naudsynte utrekning for rekonstruksjon av dei naturlege tilhöve blir gjennomført.

Ved manövreringa skal ein elles ha for auga at naturleg flaumvassføring ikkje aukar. Heller ikkje må lågvassføringa minka til skade for andre sine interesser. Elles kan vasssleppinga skje etter det Gloppen Elektrisitetsverk har trong for.

Manövreringa av dammen skal gå for seg slik at vassföringsendringane i elva ikkje vert for brå.

3.

Det skal kontrollerast at det ikkje er is eller liknande i nållaupa, og reguleringsanlegget skal til kvar tid haldast i god stand. Det skal förast protokoll over manövreringa og avlesne vasstander, og dersom det vert forlangt, skal det observerast og noterast regnmengder, temperatur m.v. Avskrift av protokollen skal ved utgangen av kvar månad sendast til Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

4.

Til å stå for manövreringa skal tilsetjast ein norsk statsborgar som må godkjennast av vødkomande departement.

Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan avgjera kvar damvaktaren skal bu og om han skal ha telefon i bustaden sin.

5.

Syner det seg at vasssleppinga etter dette reglement fører med seg skadelege verknader av omfang for allmenne

interesser, kan Kongen utan erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å godtgjera for moglege skadeverknader andsynes tredjemann, fastsetja dei endringar i reglementet som er turvande."

Det vises til vassdragsreguleringslovens § 16 pkt. 6 om 1 årsfrist for påstevning av skjønn i henhold til meddelt reguleringstillatelse.

./.

1 gjenpart av dette brev vedligger.

Etter fullmakt

J.S.Giverholt-Hanssen

Sylva Schjödt