

KDB 1122

NVE

ARKIVNR.:

SAKSBEH.:

6514

22.NOV1991

KAN ARKIVERES

OFF.:

U.O.:

Tillatelse

for

Øvre Eiker Elverk

TIL GJENOPPBYGGING AV KRAFTVERK I BINGSSELVA I ØVRE EIKER

(MEDDELT VED REGJERINGENS RESOLUSJON AV 20. JUNI 1991)

Ved Regjeringens resolusjon av 20. juni 1991 er bestemt:

«I medhold av vassdragsloven av 15. mars 1940 nr. 3 §§ 104–106 gis Øvre Eiker Elverk tillatelse til å bygge kraftverket i Bingselva på de vilkår som fremgår av Olje- og energidepartementets føredrag av 20. juni 1991.»

Vilkår

for tilatelse etter vassdragslovens §§ 104–106 til gjenoppbygging av kraftverket i Bingselva.

(Fastsatt ved Regjeringens resolusjon av 20. juni 1991.)

1.

Det skal slippes en minstevannføring til elva på 100 l/sek. Når tilsiget til inntaksdammen blir mindre enn 100 l/sek., skal kraftverket stoppes slik at hele vannføringen går i Bingselva.

2.

Kanalen skal utføres mest mulig lik det opprinnelige elveleie med strømbrytende nes, steinsatt strandsone og kanalbunn.

3.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegget er tillagt NVE. Utgiftene med dette dekkes av anleggets eier.

Anleggets eier plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag, herunder kotehøyder for inntaksdammen referert til Statens kartverk. Anleggene skal utføres solid og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter eieren å planlegge, utføre og vedlikeholde anlegget slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Det skal foretas en forsvarlig opprydding av anleggsområdet. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at anlegget er satt i drift.

4.

Etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen i Buskerud kan følgende bli pålagt:

- Ved framtidig bruk av Bingselva som utsettingssted for lakseunger, må regulanten kunne pålegges å erstatte smolttap i turbinene etter nærmere vurdering.
- Hvis senere undersøkelser viser at forekomsten av ørretunger på utbyggingsstrekningen blir vesentlig redusert, må regulanten kunne pålegges å kompensere dette gjennom utsetting av ørretunger etter nærmere vurdering.
- Kraftverket må kjøres på en slik måte at en unngår raske endringer i vannstanden i inntaksmagasinet og i elva nedstrøms dammen. Slike endringer kan føre til at fisk strander i smådammer som tørker eller hvor fisken blir lett bytte for mink, måker o.l.
- Kantvegetasjonen langs elva på den berørte strekningen må bevares mest mulig intakt av hensyn til fiskens næringsdyr, og for å gi skygge- og skjuleeffekt for fisken i elva.
- For å unngå at ål på utvandring skal gå inn i vanninntaket til kraftverket, må det skjermes på best mulig måte. Kraftverkseieren må også kunne pålegges å installere fangstfelle for ål hvis dette viser seg nødvendig.
- For å kartlegge utbyggingens effekt på forholdene for fisk, må kraftverkseieren kunne pålegges å dekke utgiftene til slike undersøkelser.