

2. I/S Sundsfjord Kraftlag.

(Regulering m. v. av Forså- og Sundsfjordvassdragene. Korreksjon av manøvreringsreglementet.)

Departementets avgjørelse 9. januar 1959.

Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskaps brev til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet av 3. og 11. desember f. å., ref. T-etat, KnA:WF.

Under henvisning til det av selskapet foretatte kontrollnivellement korrigeres det ved kgl. resolusjon av 4. juli 1958 fastsatte manøvreringsreglement for Forså- og Sundsfjordvassdragene, slik at post 1 i reglementet kommer til å lyde:

«Langvatn:

Øvre kote	331,30
Nedre kote	305,10
Reguleringshøyde	26,2 m

Sokumvatn kan senkes 32,2 m til kote 299,1 m o. h.

Feldvatn kan senkes 30,2 m til kote 363,2 m o. h.

Høydene refererer seg til F.M. 04 med høyden 327,488 m o. h. ved utløpet av Langvatn.

Reguleringsgrensene skal betegnes med faste og tydelige vannstandsmerker som Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet godkjenner.»