

Vassdrag: 041.2 Etnevdn

KDB 1205
(nytt reglement)



NVE/001682

V 1957

Sp. 1
a.a. 1

19

DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR INDUSTRI OG HÅNDVERK

Jnr. 956/57 IDV
VMH/j

Sendes med vedlegg uten følgeskriv

Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet t.u.

fr. Hovedstyrets brev 18/3 d.d. 1298/56V

Departementet for Industri og Håndverk

Vassdragsavdelingen

Haugesund elektrisitetsverk,

Oslo 13/1957

Skåregt. 101,

H a u g e s u n d .

// Sakens dokumenter ligger ved

Regulering av Litledalsvassdraget m.v. i Etne.
Nytt manøvreringsreglement.

Ved Kronprinsregentens resolusjon av 23. august 1957 er bestemt:

" Det fastsettes som gjeldende inntil videre nytt manøvreringsreglement for regulering av Litledalsvassdraget m.v. i Etne herred i Hordaland fylke i samsvarende med det utkast som er tatt inn i Industridepartementets tilråding av 23. august 1957."

Det fastsatte manøvreringsreglement er sålydende:

1.

Reguleringsgrensene er:

Løkjelsvatn.

Øvre	kote 625,143 m o.h.
Nedre	" 605,443 -"-
Reguleringshøyde	19,70 m

Grindheimsvatn.

Øvre	kote 559,10 m.o.h.
Nedre	" 545,10 -"-
Reguleringshøyde	14,00 m

Store Krokavatn og Bassurvatn.

Øvre	kote 560,00 m.o.h.
Nedre	" 558,10 -"-
Reguleringshøyde	1,90 m

Hjørnåsvatn.

Øvre	kote 524,40 m.o.h.
Nedre	" 522,90 -"-
Reguleringshøyde	1,50 m

Hardelandsvatn.

Øvre	kote 198,00 m.o.h.
Nedre	" 194,00 m.o.h.

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

2.

Det samlede avløp fra Hardalandsvatn i tiden 15. mai - 1. september skal ikke noe døgn være mindre enn gjennomsnittlig $1 \text{ m}^3/\text{sek.}$ med mindre absolutt påkrevd reparasjon eller vedlikehold av Haugesunds Elektrisitetsverks anlegg i vassdraget gjør det nødvendig. Ettersyn, reparasjon og vedlikehold av anlegget skal så vidt mulig henlegges til tiden utenom det nevnte tidsrom.

Det skal ved manøvreringen has for øye at den tidlige flomvassføring i Litledalsvassdraget så vidt mulig ikke forøkes.

For øvrig foregår manøvreringen etter Haugesunds Elektrisitetsverks behov.

3.

Til å forestå manøvreringen antas norsk statsborger som godtas av vedkommende regjeringsdepartement.

Hovedstyret for Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen kan bestemme hvor damvokterne skal bo og at de skal ha telefon i sine boliger.

4.

Det skal påsees at flomløpene ikke hindres av is eller lignende samt at dammene til enhver tid er i god stand.

Det skal føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander samt, hvis Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen forlanger det, observeres og noteres nedbørsmengder, temperaturer m.v. Av denne protokoll sendes ved hver måneds utgang avskrift til Hovedstyret.

5.

Mulig tvist om dette reglements forståelse blir å avgjøre av vedkommende regjeringsdepartement.


Endringer i dette reglement kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.


En meddeler dette til underretning under henvisning til elektrisitetsverkets brev av 14. februar 1956 til Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet.

En gjenpart av dette brev ligger ved.

O s l o, den 13. september 1957.

Etter fullmakt


Dagfinn Mellum


E. Bjørnvall