

033.2, Årdalselva
KDB 1217

Sendes med vedlegg uten følgeskriv
Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet
til undersøkning jfr. Stot's brev av
24. nov. 1957 - 368-54 V
Departementet for industri og håndverk
Vassdragsavdelingen

Oslo 9/11 1958

3420/57 IDV.

VMH/AA.

/// Sakens løse ligger ved.

Ljingsat Lierhøns til:

Lyse kraftverk,
Stavanger.

NVE 000038

V 1958

Sp. ✓
R.K.V.
A.A.V.

15/1-58 H. and

Lyse kraftverk.

Regulering av Årdalsvassdraget m.v. Planendring m.v.

Ved kongelig resolusjon av 20. desember 1957 er bestemt:

"1. Planen for den ved kongelig resolusjon av 19. november 1948, jfr. kongelig resolusjon av 22. oktober 1954 tillatte regulering av Årdalsvassdraget og Stølsåen, Lysevassdraget og overføring av Årdalsvassdraget til Stølsåen tillates endret i samsvar med forslag i Industridepartementets tilråding av 20. desember 1957.

2. Manøvreringsreglementet for reguleringen endres i samsvar med forslag i Industridepartementets nevnte tilråding."

I samsvar med det i punkt 1 nevnte forslag er planen for den ved kongelig resolusjon av 19. november 1948, jfr. kongelig resolusjon av 22. oktober 1954 tillatte regulering av Årdalsvassdraget m.v. tillatt endret som anført i kraftverkets søknad av 17. august 1954, slik at reguleringen av Støretjern tillates utvidet med ialt 0,6 m ved ytterligere 0,42 m oppdemning og 0,18 m senking.

I samsvar med det i punkt 2 nevnte forslag skal punkt 1 i manøvreringsreglementet for reguleringen gis følgende ordlyd:

"Reguleringsgrensene er følgende:

	Sommer- vannst. m.o.h.	Øvre m.o.h.	Nedre m.o.h.	Oppdem- ning m	Senking m.	Reg. h m.
Hilsebu vann	221,40	231,40	217,40	10,00	4,00	14,00
Lyngsvann	663,40	676,40	636,40	13,00	27,00	40,00
Strandevann	633,60	634,60	618,60	1,00	15,00	16,00
Støretjern	626,40	634,60	615,70	8,20	10,70	18,90

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste og tydelige vannstandsmarker som det offentlige godkjenner."

1 gjenpart av dette brev ligger ved.

O s l o, den 9. januar 1958.

Etter fullmakt

Dagfinn Mellum

E. Bjørnvall