

078.52, KDB:1219

VK/K6A

118

KOPI



DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: PLØENS GT. 8, TLF. (02) 34 90 90 - TELEKS 21486 OEDEP N - TELEFAX 34 95 65  
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO 1

Sogn og Fjordane Energiverk  
Boks 55

6860 Sandane

NVE

0115 08.JAN1992

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
OED 91/5151 EV POM  
"mel-kraft"

Dato 7 JAN. 1992

SOGN OG FJORDANE ENERGIVERK - MEL KRAFTVERK  
TILLATELSE TIL PLANENDRING / TILLATELSE TIL FRISTFORLENGELSE

Vi viser til Deres brev av 22.05.1991 vedrørende ovennevnte.

1. Planendringen.

Det søkes om å få sløyfe den konsederte oppdemningen av Øvre Svartvassvatn (1,2m). Grunnen er at denne delen av magasinet vil bli langt dyrere enn tidligere antatt.

Olje- og energidepartementet har merket seg at hverken den berørte kommunen eller Norges vassdrags- og energiverk har innvendinger mot søknaden.

Det følger av kgl.res. av 21 juni 1985 at Olje- og energidepartementet har hjemmel til å samtykke i mindre planendringer.

Olje- og energidepartementet gir med dette Sogn og Fjordane Energiverk tillatelse til ikke å gjennomføre den konsederte oppdemning av Øvre Svartevassvatn.

Post 1 i manøvreringsreglementet for regulering av Vetlefjordsvassdraget endres ved at øvre reguleringsgrense for Øvre Svartevassvatn (968,0) tas bort og at reguleringshøyden endres fra 20,0 m til 18,8 m.

## 2. Fristforlengelsen.

Det er videre søkt om fristforlengelse for fullføring av reguleringen av Skaddalsvatn. Det viser seg at terskelen etter utslagssalven er blitt ca. 5 m for høy, slik at ca. 2 mill. m<sup>3</sup> av et totalt magasin på 22,1 mill. m<sup>3</sup> ikke kan utnyttes. Ettersom Skaddalsvatn er et flerårsmagasin, vil inspeksjon og vurdering av om inntaket lar seg rette opp ikke være mulig hvert år. Det søkes derfor om utsettelse i 5 år eller til tiltaket er vurdert/utført, for ferdigstillelse av inntaket.

I medhold av vassdragsreguleringslovens § 12 nr. 1 og delegasjon gitt ved kgl.res. 28 juni 1946, jfr kgl.res 11 januar 1978 gis Sogn og Fjordane Energiverk med dette fristforlengelse til 21.06.1997 for fullføring av reguleringen av Skaddalsvatn.

Etter fullmakt



P.H.Høisveen



Harald Solli

Kopi: NVE