


086-62, KDB: 1688
Åskorwa



DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT
KONTOR: PLØENS GT. 8, TLF. (02) 34 90 90 - TELEKS 21486 OEDEP N - TELEFAX 34 95 65
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO 1

Sogn og Fjordane Energiverk

6860 SANDANE

Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
22 (91/92) EV pr
"aaskkons"

Dato 12 JUNI 1992

**SOGN OG FJORDANE ENERGIVERK-
TILLEGGSREGULERING I ÅSKÅRAVASSDRAGET I
BREMANGER KOMMUNE**

Ved kongelig resolusjon av 5. juni 1992 er bestemt:

"I medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr. 17 gis Sogn og Fjordane Energiverk tillatelse til tilleggsregulering i Åskåravassdraget, på de vilkår som fremgår av konsesjon gitt ved kgl. res. 12.08.66 med de tillegg som fremgår av Olje-og energidepartementets foredrag av 5. juni 1992."

Tillatelsen er gitt på de samme vilkår som konsesjonen av 12.08.66, men med følgende tillegg:

(Luftovermetning)

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme inntakene slik at muligheten for luftovermetning i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vatn eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg under senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av Olje-og energidepartementet bli pålagt å bekoste eventuelle ytterligere tiltak for å forhindre eller redusere problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av inntakene for å lokalisere årsaken.


Som en følge av overføringene tas følgende inn i manøvreringsreglementet post 1, II (Overføringer):

- d. Avløpet fra tre nedbørfelter mellom Nedre Sødalsvatn og Store Åskårsvatn (totalt felt 1,8 km²) tas inn på Vestre Åskåra kraftverks driftstunnel og kan føres til Nedre Sødalsvatn for lagring.


./.

Til orientering vedlegges kopi av departementets foredrag i den kongelige resolusjon av 5. juni 1992.

Etter fullmakt



Harald Solli



Pål Remman

Departementets bemerkninger:

Søknaden fra Sogn og Fjordane energiverk gjelder konsesjon på tilleggsoverføring av tre restfelt inn på driftstunnelen for Vestre Åskåra kraftverk. Disse feltene utgjør i alt 1,8 km². Avløpet blir regulert i eksisterende magasiner og vil gi en økning i bestemmende regulert vannføring på anslagsvis 0,2 m³/s, tilsvarende ca. 1400 nat.hk.

Sogn og Fjordane fylke fikk ved kongelig resolusjon 12.08.66 tillatelse til reguleringer og overføringer i Åskåravassdraget i forbindelse med utbyggingen av Østre og Vestre Åskåra.

Vestre Åskåra kraftverk med inntak i Nedre Sødalsvatn utnytter avløpet fra et nedbørfelt på ca 30 km² med et gjennomsnittelig årlig avløp på ca. 150 mill.m³. Samlet magasinivolum i denne delen av vassdraget er ca. 80 mill. m³.

SFE har anslått produksjonsøkningen til 8,7 GWh/år. Samlet kostnad er oppgitt til 3,5 mill. kr., og utbyggingsprisen blir følgelig 0,40 kr/kWh. Dette innebærer en særdeles billig overføring.

NVE tilrår at søknaden blir imøtekommet. Miljøverndepartementet har ingen merknader til NVEs innstilling. Bremanger kommune er prinsipielt ikke imot en slik utnytting av vannressursene i Åskåraområdet, men vil ikke ta konkret standpunkt til saken før kraftverksbeskatningen er nærmere avklart.

Det vil etter Olje- og energidepartementets syn bli små skader og ulemper i forbindelse med overføringen. All transport er planlagt gjennomført med helikopter, slik at det ikke blir veibygging.

Departementet viser til at spørsmålet om kraftverksbeskatning er til behandling i et eget utvalg med representasjon fra kraftverkskommunene. Departementet kan ikke se at beskatningsspørsmålet, som påpekt av kommunen, skal være til hinder for at denne tilleggsreguleringssaken fremmes nå. Kommunen er da heller ikke prinsipielt imot utbygging av vannressursene i området.

Olje og energidepartementet tilrår på denne bakgrunn at Sogn og Fjordane Energiverk får tillatelse til de omsøkte tilleggsoverføringer.

Tillatelsen foreslås gitt i hovedsak på de samme vilkår som konsesjonen av 12.08.66. Departementet er imidlertid enig med NVE i at det tas med en ekstra post vedrørende luftovermetning for de nye overføringene. Denne posten får følgende ordlyd:

" (Luftovermetning)

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme inntakene slik at muligheten for luftovermetning i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vatn eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg under senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av Olje- og energidepartementet bli pålagt å bekoste eventuelle ytterligere tiltak for å forhindre eller redusere problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av inntakene for å lokalisere årsaken."

Som en følge av overføringene tas følgende inn i manøvreringsreglementets post 1, II (Overføringer):

"d. Avløpet fra tre nedbørfelter mellom Nedre Sødalsvatn og Store Åskårsvatn (totalt felt 1,8 km²) tas inn på Vestre Åskåra kraftverks driftstunnel og kan føres til Nedre Sødalsvatn for lagring."

Olje-og energidepartementet

t i l r å r:

I medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr. 17 gis Sogn og Fjordane Energiverk tillatelse til tilleggsregulering i Åskåravassdraget, på de vilkår som fremgår av konsesjon gitt ved kgl.res. 12.08.66 med de tillegg som fremgår av Olje og energidepartementets foredrag av 5. juni 1992.

Statsministerens kontor

Bifalt ved

kongelig resolusjon

av 5. juni 1992

Gjmr T. Gygdeland