

KOPI AV BREV FRA
DEPARTEMENTET FOR
INDUSTRI OG HÅNDVERK
VASSDRAGSAVDELINGEN

Bergenshalvøens Kommunale Kraft-
selskap
Strømgaten 19
5000 BERGEN

NVE-
128:
129:
20.26 20.5.77
NVE-
128:
129:

Id 1249/77 V PHH/LK

18.5.77

REGULERING AV STEINSLANDSVASSDRAGET
PLANENDRING HALISETVATN/STØLSVATN

Deres søknad av 20. november 1975.

./.
Søknaden har vært forelagt Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, som har avgitt uttalelse til departementet i brev av 15. februar 1977. Uttalelsen vedlegges. Hovedstyrets innstilling er sendt de berørte departementer og kommuner til uttalelse, men det er ikke innkommet merknader til planendringen.

I medhold av bemyndigelse gitt ved stortingsvedtak av 7. juni 1975, gir Industridepartementet Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap tillatelse til å bygge ut Steinslands-vassdraget etter den omsøkte planendring og på de samme vilkår som er gitt for tillatelsen av 25. juli 1975. Vedtaket er i samsvar med Hovedstyrets forslag, og det vises til premissene for nevnte forslag som departementet slutter seg til.

Med hensyn til konsesjonsvilkårene av 25. juli 1975 er det ved en inkurie i post 18 tatt med anleggsvei til Solrenningsvann. Post 18 skal lyde således:

"Ved anlegg av vegen til dammen ved Stølsvatn skal den gamle stølsvegen langs Stølselvi søkes bevart intakt.

Dispensasjon fra bestemmelsen kan gis av Vassdragsdirektoratet."

I samsvar med søkerens plan og krav fra Modalen kommune forutsetter departementet at planendringen ikke får noen innflytelse på vannføringsforholdene nedenfor inntakene eller de nyttbare fallhøyder der.

Når det gjelder spørsmålet om vilkår etter Lov om vern mot vannforurensning for konsesjonen av 25. juli 1975, frafaller Statens forurensningstilsyn sitt forslag om slike vilkår nå. I overensstemmelse med Miljøverndepartementet forutsetter SFT imidlertid at det vil være mulig å komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

Departementet fastsetter følgende manøvreringsreglement for regulering av Steinslandsvassdraget i samsvar med Hovedstyrets forslag:

Reguleringar:

1.

Magasin	Nat.vasst. <i>Kote</i>	Reg.grenser		Oppd. m	Senking m	Reg.høgd m
		Øvre kote	Nedre kote			
Stølsvatn	548	583,5	547	35,5	1	36,5
Nordalsvatn	1 010	-	980	-	30	30

Overføringer:

Avlaupet frå Botnaelvi (3,8 km²), Vestrebotn (7,1 km²), Norddalen (10,8 km²), Austdalen (7,3 km²), Fjellstølelvi (5,1 km²), Åsebotn (14,0 km²) førest over til Stølsvatn.

Avlaupet frå Tverrelvi (7,0 km²) Norddalselvi (5,8 km²), Sørelvi (5,0 km²), Nord-Austdalen (6,2 km²), Kvanndalen (4,6 km²), Kvitavassdalen (5,7 km²) og Skålebotn (5,9 km²) førest over til Stølsvatn.

Reguleringsgrensene skal markerast med faste og tydelege vasstandsmerke som det offentlege godkjenner.

Høgden refererer seg til oversiktskart nr. 12861.

2.

Ved manøvreringa skal has for augo at dei naturlege flaumvassføringane i elvane nedanfor magasinane og overføringsstadane ikkje blir auka. Dei alminnelige lågvassføringane mellom magasin og overføringsstad skal heller ikkje minskas til skade for andre sine rettar.

Magasinet i Stølsvatn kan brukast som flaumdempingsmagasin.

Tapping av magasinvatn frå Norddalsvatn kan ikkje taka til før 1. oktober.

Alt tilsig til Norddalsvatn frå slutten på lågvassperioden skal gå til oppfylling av magasinet, jfr. likevel 1. avsnittet.

I tida 1. oktober til 15. mai skal det om turvande sleppast vatn frå Stølsvatn nok til å halda ei vassføring på 2 m³/sek ved utlaupet av Steinslandsvatn.

Elles kan vassleppinga skjæ etter trongen til kraftverket.

3.

Den skal sjåast etter at flaum- og tappeløp ikkje blir hindra av is eller liknande og at regulerings- og overføringsanlegga til kvar tid er i god stand. Det skal førast protokoll over manøvreringa og avlesne vasstandar og observerast og noterast om det blir kravt, nedbørmengder, temperatur, snødjuper m.v. Hovudstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan krevja å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten har plikt til å taka vare på for heile reguleringstida. Hovudstyret kan treffe avgjerd om kor damvoktaren skal bu og at han skal ha telefon i bustaden sin.

4.

Syner det seg at sleppinga etter dette reglementet fører med seg skadelege verknader av omfang for allmenne interesser, kan Kongen utan verderlag til konsesjonøren, men med plikt for han til å erstatte moglege skadeverknader for tredjemann, fastsetje dei brigde i reglementet som finst turvande.

Til å bestemma manøvreringa skal tilsettast ein norsk statsborgar som blir godteken av vedkomande departement.

Brigde i dette reglementet kan berre gjerast av Kongen etter at dei interesserte har hatt høve til å uttala seg.

Etter fullmakt

Hans-Ludvig Dehli

Jens V.L. Poulsen

Gjenpart u/vedlegg:

NVE

Miljøverndepartementet

Landbruksdepartementet

Kommunaldepartementet

Modalen Kommune

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Gjenpart m/vedlegg:

Samferdselsdepartementet

Fylkesmannen i Hordaland