



NVE
NORGES VASSDRAGS-
OG ENERGIVERK

Vår ref.
4004/927585.2
VK/ØBA/ØBA

Vår dato
24 AUG. 1992

Deres ref.

Deres dato

Eidane Smolt A/S
4110 FORSAND

031.1 Kystfelt

Saksbehandler:
Øivind B. Andersen, VK
(02) 959019

**SØKNAD OM Å FÅ OVERDRA TILLATELSEN FRA AQUA TRADING A/S TIL Å
REGULERE HAUKALIVATN OG Å TA UT VANN FRA EIAVATN**

Vi viser til Deres søknad 6 august i år om denne saken.

Tillatelsen som ble gitt til Aqua Trading A/S ved Kgl res av 2 mai 1985 og med endring 22 oktober 1990 overdras herved til Eidane Smolt A/S. I vilkårets post 5 er Olje- og energidepartementet endret til NVE, og en ny post 6 om eierskifte er føyd til. Vilklårene følger vedlagt.

Med hilsen

Erling Diesen
vassdrags- og
energidirektør

Einar Beheim
fung avd direktør

Vedlegg: Vilkår

Kopi til: Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger

VILKÅR FOR EIDANE SMOLT A/S
LØYVE TIL Å REGULERE HAUKALIVATN OG UTTAK AV
VANN FRA EIAVATN I FORSAND KOMMUNE, ROGALAND FYLKE

1

Haukalivatn kan regulerast ved senking til kote 53,20.

Reguleringsgrensene skal merkast med faste og tydelege merker som det offentlege godkjenner.

2

Frå Eiavatn kan det tappast inntil 16 000 l/min i mai måned og inntil 8 000 l/min ellers i året, men det skal ikkje tappast frå Eiavatn dersom vassføringa i utløpselva blir mindre enn 7 500 l/min.

Eigaren skal opprette eit målemerke for kontroll av dette pålegget.

Den naturlege vasstandspendlinga i Eiavatn skal ikkje påverkast vesentleg.

3

Det skal førast protokoll over vassuttaket frå Eiavatn. Eigaren av anlegget pliktar å ta vare på protokollen.

4

Fylkesmannen kan påleggje utsetting av fisk i vassdraget som kompensasjon for skadeverknader som tiltaket påfører fisket.

Kostnader med nødvendige undersøkingar og kontroll skal dekkast av anlegget.

5

Løynet gjeld inntil vidare.

Vilkåra kan takast opp til revisjon av NVE for tilpassing til seinare endra vassføringstilhøve i vassdraget medrekna uttak etter §§ 14-15 i vassdragslova.

6

Dette løyvet med vilkår kan bli overført til ein annan eigar av settefiskanlegget mot ei melding til NVE og fylkesmannen.