

019, 2
Avskrift.
382/1950 EV.
KD/SB.

KDB 1833

Endr. av post 4 og 11 i kons. av 
19.07.1930 (Jfr kdb 774)

Arendals Vassdrags Brugseierforening,

Arendal.

Endring av reglementet for manövrering av dammene i Arendalsvass-
draget.

Brukseierforeningens brev av 30. mai 1949.

Ved kgl.res. 17. mars 1950 er det bestemt:

"Punktene 4 og 11 i det ved kgl.res. av 19. juli 1930 fastsatte reguleringsreglement for dammene i Arendalsvassdraget endres overensstemmende med det utkast som er tatt inn i Industri-departementets tilrådning av 17. mars 1950. Det således endrede reglement gjøres i sin helhet gjeldende inntil videre.

Punktene 4 og 11 i reglementet fåfølgende ordlyd:

Punkt 4.

019. D

Fyresvatn.

Høyeste reguleringsgrense

kote 281,13

Laveste

"

276,63

reguleringshøyde 4,5 m

Ved vårflommens komme skal dammen ^{manövreres}reguleres således at magasinet fylles så hurtig som mulig til en halv meter under høyeste reguleringsgrense - dog under hensyntagen til flötningens og bruksdriftens rasjonelle og hensiktsmessige fremme.

Den øverste halve meter må ikke fylles ved hjelp av dammen, før vårflommen antas å være kulminert - unntagen for å hindre forhøyelse av store flommer nedenfor i vassdraget.

Magasinering i og slipping av vann fra Fyresvatn utenfor flømtiden foretas således at det periodevis slippes det for flötningen fra Fyresvatn til Hönetjönn nødvendige vannkvantum, idet vannmengden såvidt mulig søkes magasinert i Hönetjönn når avløpet derfra er 19 m³ pr. sek.

I vannslippingen fra Hönetjönn, som utenfor flømtiden såvidt mulig ikke må overstige gjennomsnittlig 19 m³ pr. sek. i en 4 ukers periode, er innbefattet driftsvatn for Dynjanfoss kraftanlegg, samt den for flötningen i tømmerrennen fra Hönetjönn nødvendige vannmengde, enn videre mulig tilskudd for flötning på strekningen mellom Dynjanfoss og tømmerrennens utløp.

For øvrig skal inntaksdammen for Hönetjönn holdes stengt når ikke flötning eller tilskudd til flötning finner sted og vannstanden i Hönetjönn ikke overstiger høyeste regulerede vannstand.

Minst 1 døgn pr. uke i flötningstiden slippes dessuten det for flötningen gjennom Tyfjellfoss, Fjellarfoss og Berlidfoss til Åmot nødvendige vann. Dog skal den samlede vannmengde så vidt mulig ikke overstige 40 m³ pr. sek.

Når disse slippinger pågår, skal vassføringen i Nisseelvv reduseres tilsvarende, således at det samlede avløp forbi Åmot ikke overstiger 45 m³ pr. sek. gjennomsnittlig pr. døgn.

Som følge av de ovenfor anførte bestemmelser skal tømmerpartier fra Fyresvatn på 1000 tylfter eller derover som ligger ferdig til påstikking ved dammen ikke kunne oppholdes mer enn 3 uker. I så fall har flötningen rett til å forlange slipping av vanlig flötningvann fra Fyresvatn til Hönetjönn. Bestemmelser om tylftetallet gjelder ikke under rensk ved flötningens avslutning.

x) Bestemmelsene om magasinering i Hönetjönn gjelder ikke ikke under rensk ved flötningens avslutning.

De foran nevnte slippinger for fløtning fra Öyfjellfoss til Åmot og det tilskudd som er nødvendig for fløtning på den strekning tømmerrennen angår, skal søkes magasinert i Nelaug.

Bestemmelsen om magasinering i Nelaug gjelder ikke under rensk ved fløtningens avslutning.

Fløtningen har rett til å benytte magasinet i Fyresvatn til hjelp for fløtningen fra Åmot til Nelaug innenfor de grenser som foran angitt for fløtning i Fyreselv. Dog må vassføringen som følge herav - utenfor flomperioden - ikke overstige 45 m³ pr. sek. ved Åmot.

Vannslipping fra Fyresvatn for övrig skal foregå således at det fås jevnest mulig driftsvann for de nedenforliggende kraftanlegg.

Punkt 11.

Forandringer i reglementet kan foretas av Kongen etter at Fellesfløtningsforeningen, vannkraftanleggene og de interesserte kommuner har hatt anledning til å uttale seg.

Forandringer som foretas fordi slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for fløtningen eller andre almene interesser kan foretas uten erstatning til konsesjonaren, og med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann.

Oslo, den 17. mars 1950.

Etter fullmakt:

Dagfinn Mellum (sign.)

J.S.Giverholt-Hanssen (sign.)