

Tillatelse
for

16. 09. 1946

KDB 1852
026. DE Finsåen

Vest-Agder Elektrisitetsverks til å regulere Bjørnestadvatn i Finsåen,
Sira.

I henhold til bemyndigelse gitt ved kgl.res. av 28. juni 1946 har
Handelsdepartementet bestemt:

"1. Det tillates i medhold av vassdragsloven av 15. mars 1940 § 62 Vest-
Agder Elektrisitetsverk å ekspropriere den grunn og de rettigheter som
trengs for å foreta en regulering av Bjørnestadvatn i Finsåen, Sira, ved
5 m senkning i det vesentlige overensstemmende med søknad av 26. februar
1946 og fremlagt plan.

Tillatelsen meddeles på vedlagte betingelser.

2. Det fastsettes vedlagte manøvreringsreglement for reguleringen som
gjeldende inntil videre."

NVE|1943
V | 1946

11. Betingelser for tillatelse for Vest-Agder Elektrisitetsverk til å regulere Bjørnestadvatn i Finsåen, Sira.

1.

Reguleringsanleggets eier plikter før arbeidet påbegynnes å forelegge vedkommende departement detaljerte planer med fornødne opplysninger, beregninger og omkostningsoverslag vedk. reguleringsanlegget. Arbeidet kan ikke iverksettes før planene er approbert av departementet. Anlegget skal utføres på en solid måte og til enhver tid holdes i fullt driftsmessig stand. Dets utførelse så vel som dets senere vedlikehold og drift undergis offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av anleggets eier.

2.

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 2 år etter at tillatelsen er gitt og fullføres innen en ytterligere frist av 5 år.

I fristene medregnes ikke den tid som på grunn av overordentlige tilfrelser (vis major) streik eller lockout har vært uaukelig å utnytte.

3.

Til anlegg og drift skal utelukkende anvendes funksjonærer og arbeidere som har norsk innføds- eller statsborgerrett.

Vedkommende myndighet kan dog tillate unntagelser fra regelen når behovet for spesiell fagkunnskap eller øvelse eller andre avgjørende hensyn gjør det nødvendig eller særlig ønskelig. Såfremt ikke offentlige hensyn taler derimot kan fremmede arbeidere også tillates benyttet når de har hatt fast bopel her i riket i det siste år.

4.

Reguleringsanleggets eier skal ved bygging og drift av anlegget anvende norske varer for såvidt disse kan fås like gode, tilstrekkelig hurtig, herunder forutsatt at der er utvist all mulig aktsomhet med hensyn til tiden for bestillingen - samt til en pris som ikke med mer enn 10 % overstiger den pris med tillagt toll, hvortil de kan erholdes fra utlandet. Er der adgang til å velge mellom forskjellige innenlandske tilbud, antas det tilbud som representerer det største innen landet fallende arbeid og produserte materiale, selv om dette tilbud er kostbarere, når bare ovennevnte prisforskjell -10 %- i forhold til utenlandsk vare ikke derved overstiges.

Toll og pristillegg tilsammen forutsettes dog ikke å skulle overstige 25 % av den utenlandske vares pris (eksklusiv toll). I tilfelle av tvist herom avgjøres spørsmålet av departementet.

Vedkommende departement kan dispensere fra regelen om bruk av norske varer når særlige hensyn gjør det påkrevd.

For overtredelse av bestemmelsene i nærværende post erlegger reguleringsanleggets eier for hver gang etter avgjørelse av vedkommende departement en mulkt av inntil 15 -femten- pst. av verdien. Mulkten tilfaller

tatskassen.

5.

Vannslipningen skal foregå overensstemmende med et reglement som Kongen på forhånd utferdiger. En norsk statsborger som vedkommende departement godtar, skal forestå manøvreringen. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes før manøvreringsreglementet er fastsatt.

Forsåvidt reguleringsanlegget manøvreres i strid med reglementet kan konsesjonshaveren pålegges en tvangsmuikt til statskassen av inntil kr. 200,- for hver gang etter departementets nærmere bestemmelse.

6.

Reguleringsanleggets eier skal uten vederlag for det utførte anlegg inne seg i enhver ytterligere regulering i vedkommende vassdrag, som ikke forringer den tillatte regulerings effekt.

7.

● Reguleringsanleggets eier skal etter nærmere bestemmelse av departementet utføre de hydrografiske iakttagelser som i det offentlige interesse finnes påkrevd og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige. De tillatte reguleringsgrenser betegnes ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle kart som reguleringsanleggets eier måtte la oppta i anledning av anlegget ska i tilstilles Norges Geografiske Opmåling med opplysning om hvordan målingene er utført.

8.

Reguleringsanleggets eier underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av vedkommende departement til kontroll med overholdelsen av de oppstilte betingelser.

● De med kontrollen forbunne utgifter erstattes det offentlige av reguleringsanleggets eier etter nærmere av vedkommende departement fastsatte regler. Handelsdepartementet.

Oslo, den 16. september 1946.

Lars Evensen.

J.S.Givernolt-Hanssen.

Manøvreringsreglement for Bjørnstedvatn i Finsåen, Sira. v 1946

1. Reguleringsgrensene er følgende:

Høyeste	Laveste	Reg.høyde i m.
Alm. sommervannstand ca. kote 352 m.o.h.	kote 347	5.0

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste, tydelige vannstandmerker, som det offentlige godkjenner.

2. Vannslipningen foretas etter Vest-Agder Elektrisitetsverks behov (Finså Kraftanlegg), dog således at vassdragets naturlige flomvannføring ikke økes. Heller ikke må den naturlige lavvannsføring minskes til skade for andres rettigheter.
3. Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som vedkommende regjeringsdepartement godkjenner.
4. Det føres protokoll over manøvrering av tappeluken og avleste vannstande samt observeres og noteres, om det forlanges, regnmengder, temperatur m.v. Av denne protokoll sendes hvis det forlanges avskrift til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.
5. Mulig tvist om reglementets forståelse blir å avgjøre av vedkommende regjeringsdepartement.
6. Forandringer i reglementet kan kun foretas av vedkommende regjeringsdepartement etterat de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

HANDELSDEPARTEMENTET

Oslo, den 16. september 1946.

Lars Evensen.

J.S.Giverholt-Hanssen.