

KDB: 1861

OF V

025.2 Kvinn

Sendes med vedlegg uten følgeskriv
hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet
til underretning jfr. brev av
2. juli 1969 - 2631/69-V
Departementet for Industri og Håndverk
Vassdragsavdelingen

Oslo

19

NVE - V

3210*14.7.69

Arkiv nr. 561/132-108

Til:

Sett:

Eksp:

H.r.advokat R. Karlørud
Tollbodgt. 27

OSLO

1576/69 IDV JLP/bk

10.7.69

REGULERING OG OVERFØRING I SIRA-KVINAVASSDRAGENE.
FORHÅNDSTILTREDELSE GITT VED KGL. RES. AV 6.OKTOBER 1967.

Deres brev av 23. april 1969.

Departementet finner å kunne nedsette inntil videre den i post 3 i vilkårene for tillatelse til ovennevnte forhåndstiltredelse fastsatte minstevassføring til 5 m³/sek. i tiden 1. mai til 30. september og til 1,3 m³/sek. i tiden 1. oktober til 30. april.

Tillatelsen til nedsettingen av minstevassføringen er som nevnt gitt inntil videre og kraftselskapet må derfor være forberedt til å måtte øke vassføringen dersom forholdene skulle tilsi det.

Man gjør oppmerksom på at departementets avgjørelse er i samsvar med innstilling fra Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Etter fullmakt

Kans.-Indvig. Deani

Sylva Schjødt



KOPI

NVE - V

2973* 1.7.69

Arkiv nr. kons. mp. 132
Til: Sett: Eksp:

Sira-Kvina Kraftselskap
4440 TONSTAD

IDV utg./69 BE/AR

28.6.69

SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP.
MINSTEVANNFØRING I KVINA. KGL.RES. AV 5.7.63
MANØVRERINGSREGLEMENTETS POST 2, JFR. KGL. RES.
AV 6.10.67.

- ./.. På grunnlag av den i gjenpart vedlagte uttalelse fra Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, datert 24.4.69 finner departementet at den manøvrering som har funnet sted innebærer et brudd på reglementet som må kunne legges regulanten til last.

For den nærmere begrunnelse vises til Vassdragsvesenets innstilling.

I medhold av post 23 i vilkårene for reguleringstillatelsen, meddelt ved kgl. res. av 5.7.63 ilegges Sira-Kvina Kraftselskap en tvangsmulkt av kr. 5.000,-, som blir å innbetale til Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet innen 14 dager fra mottagelsen av dette brev.

I forbindelse med kommunikasjonen av reguleringstillatelsen ba departementet i brev til kraftselskapet av 19.8.1963 om at forslag til oppnevning av en norsk statsborger til å forestå manøvreringen måtte bli sendt til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Samtidig overdro man godkjennelsesmyndigheten til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Etter hva Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen opplyser er det ikke kommet noe forslag fra kraftselskapet i denne forbindelse. Departementet vet således ikke hvem som har ansvaret for den feil som er begått. Man skal imidlertid anmode om at vedkommende blir tilholdt å rette seg etter de bestemmelser som er truffet. Man minner i denne forbindelse om Norges vassdrags- og elektrisitetsvesens brev til kraftselskapet av 8.8.68 og departementets brev 12.8.68.

Det fremgår av brev fra h.r.advokat Karlsrud ved h.r.advokat Gundersen av 23.4.69 at kraftselskapet - etter at terskelbyggingen i Nedre Kvina var utført - bevisst har gått inn for bare å slippe den minstevannføring som var pålagt i selve manøvreringsreglementet, idet kraftselskapet

for sitt vedkommende anså forholdene tilfredsstillende. I kraftselskapets brev til h.r.advokat Karlsrud av 11.4.69 uttales som en begrunnelse, at selskapet har savnet en nærmere påvisning av konkrete eksempler på at de minimale vannføringer har skapt en uheldig situasjon i forbindelse med kloakkforholdene på Liknes. Departementet finner ingen grunn til å kommentere disse anførsler.

Man går ut fra at det uten ytterligere opphold blir fremmet forslag til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen om oppnevning av ansvarshavende for manøvreringen.

Etter fullmakt

Hans-Ludvig Dehli

Bjørn Eckhoff