



KDB 1896 om. 129.32

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

KONTOR: EINAR GERHARDSSENS Plass 1 - TLF. 22 24 90 90 - TELEFAX 22 24 95 65
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N

Malmö Elektrisitetsverk DA
Jarlevn. 9
7700 STEINKJER

Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
OED 97/1011 - EV GYH

Inne
Dato

16 OKT. 1997

TILLATELSE TIL Å BYGGE NY KRAFTSTASJON I RESSEMELVA I VERRAN KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG

Ved kgl. res. 07.03.97 ble det fattet følgende vedtak:

"1. I medhold av vassdragsloven §§ 104-106 og lov om forurensning og avfall gis Malmö Elektrisitetsverk DA tillatelse til bygging av ny kraftstasjon i Ressemelva.

Tillatelsen gis på de vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 07.03.97.

2. Det gis samtykke til å utgiftsføre inntil 1 million kroner uten bevilgning til dekning av tidligere gitt tilsagn om ENØK-tilskudd til bygging av ny kraftstasjon ved Malmö e-verk under kap 1825 Energiøkonomisering, post 71 Tilskudd til ENØK-tiltak i statsregnskapet for 1997."

// Vedlagt oversendes 40 avtrykk av konsesjonsdokumentet for ovennevnte tillatelse.

Vedrørende vilkårene for konsesjonen meddeles følgende:

I den utstrekning planer ikke allerede er innsendt til NVE til godkjenning, ber en om at dette snarest blir gjort, jfr. vilkårenes post 3 (Godkjenning av planer, lanskapmessige forhold, tilsyn m.v.).

Saker i forbindelse med vilkårenes post 4 (Naturforvaltning) og post 5 (Forurensning m.v.) hører inn under Miljøverndepartementet. Når det gjelder vilkåret om naturforvaltning uttales blant annet følgende i resolusjonen:


"Vilkåret er omfattende og det presiseres at DN må vurdere eventuelle pålegg nøye med hensyn til nytte/kostnad, og at påleggene har direkte sammenheng med byggingen og driften av kraftverket."

Når det gjelder terskler m.v. (post 6) gis NVE myndighet til å foreta utarbeidelse av pålegget samt å føre tilsyn med utførelse og senere vedlikehold.

Vilkårenes post 1 (Byggefrister m.v.), post 2 (Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift m.v.) samt post 7 (Reguleringshøyder) bes iaktatt.

Når det gjelder utbetalingen av tidligere gitt tilsagn om ENØK-tilskudd til bygging av ny kraftstasjon ved Malmö e-verk vises det til NVE, som forvalter disse midlene.

Etter fullmakt


Per Håkon Høisveen


Harald Solli



DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

KONTOR: EINAR GERHARDSSENS Plass 1 - TLF. 22 24 90 90 - TELEFAX 22 24 95 65
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELLEKS 21486 OEDEP N

Norges vassdrags- og energiverk
Postboks 5091, Maj.
0301 OSLO

129.32
20. OKT 1997
911-511-1
P. HELGES

Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
OED 97/1011 - EV GYH

Dato

129.32


20. OKT. 1997

MALMO ELEKTRISITETSVERK DA. TILLATELSE TIL Å BYGGE NY KRAFTSTASJON I RESSEMELVA I VERRAN KOMMUNE, NORD- TRØNDELAG

- // Vedlagt oversendes 50 avtrykk av konsesjonsdokumentet for ovennevnte tillatelse samt tre kopier av Olje- og energidepartementets brev av i dag til Malmo Elektrisitetsverk DA.
 - ./ Videre vedlegges kopi av departementets foredrag i kgl. res. 07.03.97.
- NVE gis myndighet til å foreta utarbeidelse av pålegget samt å føre tilsyn med utførelse og senere vedlikehold av terskler (jf. post 6).
- // De hitsendte saksmapper returneres.

Etter fullmakt


Harald Solli


Geir Y. Hermansen

Tillatelse

for

Malmo Elektrisitetsverk DA

TIL Å BYGGE NY KRAFTSTASJON I RESSEMELVA VERRAN KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG FYLKE

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 7. MARS 1997)

Ved kongelig resolusjon av 7. mars 1997 er bestemt:

"1. I medhold av vassdragsloven §§ 104-106 og lov om vern mot forurensing og avfall § 11 gis Malmo Elektrisitetsverk DA tillatelse til bygging av en ny kraftstasjon i Ressemelva.

Tillatelsene gis på de vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 7. mars 1997."

Vilkår
for tillatelse etter vassdragslovens §§ 104 - 106 for Malmo Elektrisitetsverk DA
til å bygge nytt Malmo kraftverk og foreta regulering
i Ressemelva, Verran kommune, Nord-Trøndelag fylke

1.

(Byggefrister m.v.)

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av ikke over 2 år fra konsesjonens datum og fullføres innen en ytterligere frist av 5 år. Under særlige omstendigheter kan fristene forlenges av Kongen. I fristene medregnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

Dersom disse fristene oversettes uten tillatelse fra Olje- og energidepartementet, faller tillatelsen bort i samsvar med vassdragsloven § 111.

2.

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift m.v.)

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter konsesjonæren å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, forminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelse ikke kan unngås, skal naturvernmyndighetene underrettes.

3.

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for utbyggingen. Arbeidet kan ikke settes igang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjæmmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter konsesjonæren å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVE's samtykke.

4.

(Naturforvaltning)

I Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for naturforvaltning (DN)

- a. å sørge for at forholdene i Mågåtjonna og Rossin er slik at de stedege fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig.
- b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak.
- c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes.
- d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

5.

(Forurensning m.v.)

Utbygger plikter etter Miljøverndepartementets nærmere bestemmelser å utføre eller bekoste tiltak som er påkrevet for å avverge eller redusere virkningen av forurensning som står i forbindelse med utbyggingen.

6.

(Terskler m.v.)

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan Olje- og energidepartementet pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan Olje- og energidepartementet pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

7.

(Reguleringshøyder)

a) *Mågåtjonna*.

HRV (høyeste reg. vasst.) kote 461.0

LRV (laveste reg. vasst.) " 459.0

Reguleringshøyden er 2.0 m

b) *Røssin*.

HRV kote 356.0

LRV " 350.0

Reguleringshøyden er 6.0 m .

Magasinene skal fylles opp så raskt som mulig om våren til kote 460.0 i Mågåtjonna og til kote 352.0 i Røssin. Vannstanden skal ikke senkes under disse grenser før 15. februar. Unntak kan gjøres dersom dette vil være helt nødvendig iht vannleveransene til NFB. kraftstasjonen kan ikke være i produksjon dersom magasinene tappes under tillatt høyde.

Det skal ved manøvreringen has for øye at flommen i vassdragene nedenfor magasinene så vidt mulig ikke økes.

Det skal påses at flomloperne ikke hindres av is eller liknende, og at dammer og luker til enhver tid er i god stand.

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vasstander. Protokollen skal på forlangende legges fram for NVE.