

Jnr. 2957/55 IDV.

KD/BE.



NVE/002231

V 1555

DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR INDUSTRI OG HÅNDVERK

H.r.advokat Ole A. Bachke.

Røros Elektrisitetsverk. Inntaksdam for Kuråsfoss kraftanlegg II.

Deres brev til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet 18. juni og 22. november 1954.

Ved Kronprinsregentens res. 2. desember 1955 er det bestemt:

"I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 § 62, og for så vidt angår fisket samme lovs §§ 104 og 105, siste punktum, tillates det Røros Elektrisitetsverk å oppføre en inntaksdam for Kuråsfoss Kraftanlegg II i det vesentlige i samsvar med søknad av 18. juni 1954 og fremlagt plan og på vilkår og med manøvreringsreglement som inntatt i Industridepartementets tilråding av 2. desember 1955."

En legger ved gjenpart av den påberopte søknad og fremlagt plan, sammenheftet og påført departementets påtegning.

De vilkår for tillatelsen som er inntatt i Industridepartementets ovennevnte tilråding er sålydende:

1.

Høyeste tillatte oppdemming er kote 685,60. Detskal settes opp et fast vannmerke som tydelig viser oppdemningsgrensen. Hvis denne oppdemningsgrense viser seg å innvirke på Vassdragsvesenets hjelpevannmerke nedenfor Aursunddammen skal etter Industridepartementets bestemmelse oppdemmingen reduseres i den utstrekning det er nødvendig for å unngå dette.

2.

Let magasin som tilveiebringes ved inntaksdammen kan inntil videre brukes til døgnregulering av driftsvassføringen i Kuråsfoss kraftanlegg. Hvis det imidlertid viser seg at døgnreguleringen i vesentlig grad innvirker på isforholdene nedenfor i vassdraget skal etter bestemmelse av Industridepartementet døgnreguleringen kunne innskrenkes eller bringes til opphør.

3.

Røros Elektrisitetsverk plikter til erstatning for den målestasjon ved utløpet av senkin stunnelen for Aursunden som settes ut.

av funksjon av inntaksdammen og etter nærmere bestemmelse av departementet å bekoste de hjelpemidler som finnes nødvendig for best mulig måling av vassføringen i elva, herunder to linnigrafer, eventuelt med fjernoverføring.

4.

Etterhvert som uttappingen av Aursunden gjør det nødvendig skal vannstanden i inntaksdammen senkes og således at den ikke på noe tidspunkt er til hinder for en uttapping av Aursundmagasinet etter det til enhver tid gjeldende manøvreringsreglement for dette. Det skal herunder has for øye at det må kunne tappes inntil $35 \text{ m}^3/\text{sek}$ fra Aursunden.

5.

Röros Elektrisitetsverk plikter før arbeidet påbegynnes å forelegge vedkommende departement detaljerte planer med fornødne opplysninger, beregninger og omkostningsoverslag vedkommende dam-anlegget, således at arbeidet ikke kan iverksettes før planene er approbert av departementet. Anlegget skal utføres på en solid måte og skal til enhver tid holdes i fullt driftsmessig stand. Dets utførelse så vel som dets senere vedlikehold og drift undergis offentlig tilsyn. De herved forbundne utgifter utredes av anleggets eier.

6.

Til fremme av fisket i Glommas övre del, plikter Röros Elektrisitetsverk årlig å sette ut yngel og/eller settefisk av aura og/eller harr etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement.

Röros Elektrisitetsverk plikter, dersom vedkommende departement finner det nødvendig og etter dette departements nærmere bestemmelser å anbringe og vedlikeholde gitter eller annen fiskesperring foran Aursfoss kraftanleggs tunnelinntak.

Dersom departementet finner det nødvendig med års mellomrom å foreta fiskeribiologiske undersøkelser i det elveområde som berøres av utbyggingen, plikter Röros Elektrisitetsverk å bære utgiftene til disse undersøkelser.

7.

Inntaksdammen skal manøvreres etter et reglement som fastsettes av Kongen.

2 avtrykk av manøvreringsreglementet ligger ved.

Under henvisning til vilkårenes post 5 skal en be om at detalspaner med de nødvendige opplysninger blir sendt Hovedstyret.

for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet i god tid før arbeidet påbegynnes.

Håndhevelsen av bestemmelsene i vilkårenes post 6 hører under Landbruksdepartementet.


Arbeidet må påbegynnes innen 2. desember 1957 og fullføres innen 2. desember 1962, jfr. vassdragslovens § 111, pkt. 1.

Skjønn må begjæres innen 1 år fra tillatelsens dato - altså innen 2. desember 1956 -, jfr. vassdragslovens § 130, pkt. 1.

/.
1 gjenpart av dette brev ligger ved.

O s l o, den 23. desember 1955.

Etter fullmakt



Dagfinn Mellum



B.S. Giværbolt-Hansen

Manøvreringsreglement
for Kuråsfoss inntaksdam.

NFE 002231

V 1955

Fastsatt ved Kronprinsregentens res. 2. desember 1955.

1.

Vannstanden i inntaksdammen må ikke overstige kote 685,60 uten at dammen er åpnet i fornøden utstrekning. Hvis det viser seg at en vannstand på kote 685,60 innvirker på hjelpevannmerket nedenfor Aursunddammen skal vannstanden senkes i den utstrekning det er nødvendig for å unngå dette.

2.

Etterhvert som uttappingen av magasinet i Aursunden gjør det nødvendig skal vannstanden i inntaksdammen senkes og således at den ikke på noe tidspunkt er til hinder for en uttapping av Aursundmagasinet etter det til enhver tid gjeldende manøvreringsreglement for dette. Det skal herunder tas for øye at det må kunne tappes inntil $35 \text{ m}^3/\text{sek}$ fra Aursunden i vintertiden.

3.

Ved mulig innskrenkning eller stans av driften i Kuråsfoss kraftanlegg skal inntaksdammen snarest mulig åpnes i fornøden utstrekning for forbislipping av den vassføring som svarer til driftsinnskrenkningen.

4.

Inntaksdammen manøvreres av Røros Elektrisitetsverk. Vedkommande som forestår manøvreringen av Aursundreguleringen skal imidlertid ha adgang til kontroll og til å gi direktiver med sikte på å sikre en planmessig tapping av Aursundmagasinet hele året igjennom.

5.

Det skal påses at inntaksdammen til enhver tid er i god stand.

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Av denne protokoll sendes ved hver måneds utgang avskrift til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.

6.

Viser det seg at manøvreringen av inntaksdammen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser kan Kongen uten erstatning til Røros Elektrisitetsverk, men med plikt for dette til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig, herunder også å fastsette en lavere demmegrense enn kote 685,60.

