

042.2

, KDB: 1998



DET KONGELIGE NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: GRUBBEGATA 8 - TLF. 22 34 90 90 - TELEFAX 22 34 95 25/65

POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N

Norges vassdrags- og energiverk
Postboks 5091, Maj.
0301 Oslo

NVE
REG.NR. 95 / 36 - 19
AVD./SAKSBEH. |

ARKIVNR.
HENLEGGES te.

Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
NOE 95/8503 EV IC

Dato

31 MAI 1995

**SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS. REGULERING AV BLÅDALSVASS-
DRAGET. TILLATELSE TIL PLANENDRING**

- ./.
- Til orientering følger vedlagt kopi av brev av i dag til Sunnhordland Kraftlag AS vedrørende ovennevnte.
- ./.
- Videre vedlegges kopi av departementets bemerkninger til kongelig resolusjon av 26. mai 1995.

Etter fullmakt

Harald Solli

Irene Christensen



DET KONGELIGE NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: GRUBBEGATA 8 - TLF. 22 34 90 90 - TELEFAX 22 34 95 25/65
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N

Sunnhordland Kraftlag AS
Postboks 24
5401 Stord

Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

NOE 95/8503 EV IC

31 MAI 1995

SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS. REGULERING AV BLÅDALSVASS- DRAGET. TILLATELSE TIL PLANENDRING

Ved kongelig resolusjon av 26. mai 1995 er bestemt:

"I medhold av lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17 gis Sunnhordland Kraftlag AS tillatelse til å drive en tunnel for å binde sammen bassengene i Blomsterskardvatn. Vilkårene for konsesjon gitt ved kongelig resolusjon 12. august 1966 gjøres gjeldende også for denne tillatelsen."

I departementets bemerkninger uttales bl.a.:


"Nærings- og energidepartementet finner i likhet med NVE at konsesjonsvilkårene fra konsesjonen av 12.08.1966 legges til grunn for planendringen. I følge vilkårenes post 14, er konsesjonen gjenstand for alminnelig revisjon etter 50 år regnet fra 22.10.1948. Konsesjonsvilkårene kan følgelig tas opp til revisjon etter 1998. Siden den alminnelige revisjon er så nært forestående, tilrår Nærings- og energidepartementet at de endringer Direktoratet for naturforvaltning foreslår, kan vurderes ved den alminnelige revisjon av vilkårene."

Når det gjelder konsesjonsvilkårene post 12, 16 og 21 vises for øvrig til departementets bemerkninger.

./.

Til orientering følger vedlagt kopi av departementets bemerkninger til kongelig resolusjon av 26. mai 1995.

Etter fullmakt


Harald Solli


Irene Christensen

III

Innkomne uttalelser i anledning NVEs innstilling

Miljøverndepartementet har i brev av 2. mai 1995 avgitt følgende uttalelse:

"Vi har ingen merknader til NVEs innstilling i saken."

IV

Departementets bemerkninger

A) Innledning

Sunnhordland Kraftlag AS fikk sin første konsesjon ved kgl.res 22.10.1948 i forbindelse med regulering og utbygging av Blådalsvassdraget. Utbyggingen har siden skjedd trinnvis og det er gitt flere konsesjoner til tilleggsreguleringer og planendringer. Ved kgl. res 12.08 1966 ble det gitt tillatelse til å overføre Blomsterskardvatn og Sauavatn i Mosnesvassdraget (Londalsvassdraget) til Blådalsvassdraget. Ved kgl.res 06.11.1970 ble det gitt tillatelse til å endre planene. Overføringen av Sauavatn ble sløyfet og det var planlagt å drive en tunnel under Blomsterskardvatn for å binde sammen bassengene. Tunnelen er imidlertid ikke blitt laget, da det ble antatt at drenasjen under breen var tilstrekkelig. Hele avløpet har siden desember 1970 rent til Blådalsvassdraget.

B) Planendringen

Den omsøkte planendring gjelder konsesjonen av 12.08.1966, hvor det ble gitt tillatelse til å overføre Blomsterskardvatn. Vannet ligger helt i kanten av breen Folgefonna, og to bretunger strekker seg ned i Blomsterskardvatn og deler det i flere bassenger.

Bakgrunnen for søknaden om planendring er at dreneringen under bretunga endret seg sommeren 1994, slik at det meste av vannet igjen begynte å renne i det gamle avløpet i Tverrelva mot Londalsvassdraget. Denne endringen skyldtes sannsynligvis en endring av breens tykkelse og utbredelse. Overføringen av vannet fra Blomsterskardvatn representerer en produksjon på 75 GWh. Tapte produksjonsvann anslås til mellom 50 og 80 %.

For å gjenopprette situasjonen slik den var før breens endring og dermed få tilbake det tapte produksjonsvannet, har SKL søkt om tillatelse til å drive en ca. 700 m lang tunnel mellom de tre bassengene i Blomsterskardvatn. Tunnelen vil starte i søndre Blomsterskardvatn, gå mot Tverrelva med inntak der og så videre til det nordre bassenget. Denne løsningen er valgt for å unngå ytterligere inngrep senere.

C) Forholdet til verneinteressene

Mosnesvassdraget ble vernet mot kraftutbygging i Verneplan IV i 1994. Vernet forutsetter den situasjon som var på vernetidspunktet, dvs. med overføringen av Blomsterskardvatn. Tilbakeføring av vann til Blådalsvassdraget reduserer ikke graden av urørthet i forhold til situasjonen på vernetidspunktet. Det skal ikke overføres mer vann enn det som er lagt til

grunn i tidligere konsesjoner. Nærings- og energidepartementet mener i likhet med NVE at inngrepet ikke er i strid med vassdragets vernestatus.

D) Skader og ulemper

Konsekvensene ved at vannet fra Blomsterskardvatn ble overført til Bådalsvassdraget i 1970, har i hovedsak vært positive. De ekstreme flomtoppene i Londalsvassdraget ble redusert og vannkvaliteten er bedret. Det er nå etablert en sjøørretstamme i Londalsvassdraget.

Miljøkonsekvensene av planendringen blir etter dette bare konsekvensene av de tekniske inngrep, dvs anleggsarbeidene og plassering av tunnelmassene. Området er langt til fjells, ekstremt utilgjengelig og det er lite brukt i friluftssammenheng. I høringsrunden er det ingen som går imot planendringen, men det fra flere hold påpekt at inngrepene må utføres skånsomt siden Londalsvassdraget er et vernet vassdrag. Anleggsarbeidet er derfor forutsatt utført uten veier, uten fremføring av anleggskraft og ellers med minimale inngrep i terrenget. Blomsterskardvatn er dypt og tunnelmassene er tenkt lagt ut i og under vann i den grad det er mulig.

Nærings- og energidepartementet legger vekt på at ingen av de berørte interesser har innvendinger mot at planendring gis. Etter departementets vurdering vil planendringens nytte for kraftproduksjonen overstige dens skader og ulemper, og vilkåret i vassdragsreguleringslovens § 8 er etter dette oppfylt.

E) Departementets bemerkninger til vilkårene

I høringsuttalelsene er det fremsatt et krav om at SKL pålegges å bekoste tiltak til fiskekultivering. Direktoratet for naturforvaltning foreslår en endring av vilkårenes post 16. Etne kommune ber også om et tillegg i konsesjonsavgiften som kompensasjon for de nye inngrepene.

Nærings- og energidepartementet finner i likhet med NVE at konsesjonsvilkårene fra konsesjonen av 12.08.1966 legges til grunn for planendringen. I følge vilkårenes post 14, er konsesjonen gjenstand for alminnelig revisjon etter 50 år regnet fra 22.10.1948. Konsesjonsvilkårene kan følgelig tas opp til revisjon etter 1998. Siden den alminnelige revisjon er så nært forestående, tilrår Nærings- og energidepartementet at de endringer Direktoratet for naturforvaltning foreslår, kan vurderes ved den alminnelige revisjon av vilkårene.

Post 12

Etne kommune har bedt om at det forhandles om tillegg i konsesjonsavgiften. NVE kan ikke se at inngrepet medfører noen merbelastning som skulle tilsi en økonomisk kompensasjon til kommunen. Avgiften er ikke gjenstand for forhandling og grunnlaget utregnes bl.a etter det tilsigete som nyttes. Avgiftssatsene fastsettes etter vanlige normer. Tilbakeføring endrer ikke grunnlaget for nåværende avgifter. Nærings- og energidepartementet er enig i NVEs vurdering av dette spørsmålet, og kan følgelig heller ikke se at det er grunnlag for tillegg i konsesjonsavgiften.

8

Post 16

Etter NVEs vurdering gir dette vilkåret myndighetene hjemmel til å pålegge konsesjonæren å bekoste de fleste av de fiskefremmende tiltak det er kommet krav om. Slike krav kan f.eks kommunen ta opp med fylkesmannens miljøvernavdeling. Nærings- og energidepartementet slutter seg til NVEs vurdering av post 16.

Post 21

Dette vilkåret omhandler konsesjonærens plikter ved planlegging og utførelse av arbeidet samt opprydding etterpå. Nærings- og energidepartementet viser til NVEs merknader om at bl.a plassering av stein og sandmasser skal skje i samråd med vedkommende kommune, og at overholdelse av bestemmelsene i dette vilkåret undergis offentlig tilsyn, dvs NVEs tilsyn.

Nærings- og energidepartementet

tilråd:

I medhold av lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17 gis Sunnhordland Kraftlag AS tillatelse til å drive en tunnel for å binde sammen bassengene i Blomsterskårdvatn. Vilkårene for konsesjon gitt ved kongelig resolusjon 12. august 1966 gjøres gjeldende også for denne tillatelsen.

Statsministerens kontor

1
26. mai 1995

Egil T. Engdalsland