

019.2, KDB: 2012 GRIK: ~~avd.dir.~~  
2 - seksjonssekt



DET KONGELIGE NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: PLØENS GT. 8 - TLF. 22 34 90 90 - TELEFAX 22 34 95 25/65  
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N

4 - ~~Diri~~  
5 - ~~Brymld~~

Norges vassdrags-og energiverk  
Postboks 5091 Maj.  
0301 OSLO

V  
REF. NR. 95/886-6  
AVD./SAKSBEH. !

VK/ANH 02.AUG1995

ARKIVNR. 911-511.2

VEDLEGGES te.  
v. nr. 019.H

Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
NOE 93/4010 EV pr

01 AUG. 1995  
Dato  
~~20. Sept 1994~~

**SKAFSÅ KRAFTVERK ANS - TILLATELSE TIL PLANENDRING FOR  
UTBYGGING AV SKREE KRAFTVERK I SKASÅVASSDRAGET I TOK-  
KE KOMMUNE**

./.  
Til orientering oversendes brev av i dag til Skafså Kraftverk ANS vedrørende ovennevnte.

./.  
Videre vedlegges kopi av departementets foredrag i den kongelige resolusjonen av 13. juli 1995.

Nærings-og energidepartementet vil komme nærmere tilbake til konsesjonsvilkårene når tillatelsen foreligger trykket. Departementet har utsatt trykking av konsesjonsvilkårene for Skree og Gausbu kraftverker i påvente av planendringssøknaden.

Etter fullmakt

Harald Solli

Pål Remman

11





## DET KONGELIGE NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: GRUBBEGATA 8 - TLF. 22 34 90 90 - TELEFAX 22 34 95 25/65  
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N

Skafså Kraftverk ANS  
3878 VRÁLIOSEN

Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
NOE 93/4010 EV pr

Dato 31 JULI 1995

### SKAFSÅ KRAFTVERK ANS - TILLATELSE TIL PLANENDRING FOR UTBYGGING AV SKREE KRAFTVERK I SKASÅVASSDRAGET I TOK- KE KOMMUNE

Ved kongelig resolusjon av 13. juli 1995 er bestemt:

" 1. I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 nr. 3 §§ 62 og 104-106 gis Skafså Kraftverk ANS tillatelse til planendring i forbindelse med utbygging av Skree kraftverk, samt ekspropriasjon av nødvendige arealer i forbindelse med endringen, i samsvar med det som er inntatt i Nærings-og energidepartementets foredrag av 13. juli 1995.

2. Det fastsettes nytt manøvreringsreglement for Skafsåvassdraget."

./ Til orientering vedlegges kopi av departementets bemerkninger i den kongelige resolusjonen av 13. juli 1995.

Nærings-og energidepartementet vil komme nærmere tilbake til konsesjonsvilkårene når tillatelsen foreligger trykket. Departementet har utsatt trykking av konsesjonsvilkårene for Skree og Gausbu kraftverker i påvente av planendringssøknaden.

Etter fullmakt

Harald Solli

Pål Remman



*Departementets bemerkninger*

Ved konsesjonen av 9. september 1994 ble det gitt tillatelse til å bygge to nye kraftstasjoner, Skree og Gausbu. Det ble i konsesjonen gitt tillatelse til å erverve fallet mellom undervannet til Åmdal Kraftverk og Skrevatn. HRV for Bjorhylen (tidligere kalt Langkvernhusfoss inntak) som er inntaksdammen til Skree Kraftverk ble i konsesjonen satt til kote 394, som omsøkt, mens LRV ble satt til kote 392. Nye målinger har vist at for å kunne utnytte hele fallstrekningen det er gitt ervervskonsesjon for, må HRV for Bjorhylen (dvs overvann til Skree Kraftstasjon) heves med 44 cm, til kote 394,44.

En endring av HRV og LRV i Bjorhylen er nødvendig for at Skafså Kraftverk ANS skal kunne utnytte den fallhøyden mellom Åmdal Kraftverks undervann og Skrevatn som det tidligere er gitt konsesjon til å erverve. Departementet viser til at fordelene ved planendringen mer enn oppveier ulempene. Ulempene ved hevingen er små. Det er beregnet en økning av neddemt areal på 27,9 daa i forhold til den opprinnelige planen der det var regnet med 231,7 daa. Det har ikke vært innvendinger fra de berørte parter mot denne endringen av reguleringsgrensene.

Skafså Kraftverk ANS har uttalt at de antar at det blir enighet med grunneierne, men har likevel søkt om tillatelse etter vassdragslovens § 62 til ekspropriasjon av nødvendig grunn. Erstatninger i forbindelse med denne hevingen av fallhøyden forutsetter departementet blir avgjort samtidig med erstatningene som skal fastsettes i forbindelse med konsesjonen av 9. september 1994.

Departementet tilrår at det gis tillatelse til planendringen i samsvar med søknaden.

NVE har utarbeidet utkast til et nytt manøvreringsreglement, der reguleringsgrensene er korrigert i hht. til nye oppmålinger. De endrede reguleringsgrensene for Bjorhylen blir, med korrigert høydegrunnlag, HRV = kote 394,60 og LRV = kote 392,60. Det er også tatt inn reguleringen av Skrevatn, da det separat fastsatte manøvreringsreglementet for Skrevatn i realiteten ikke inneholder andre bestemmelser enn reglementet for de øvrige reguleringene i Skafsåvassdraget. Det separate reglementet for Skrevatn kan dermed utgå.

I NVEs utkast til manøvreringsreglement nr. 3, annet ledd stilles det krav om at norsk statsborger skal forestå manøvreringen. Dette kravet fulgte tidligere av vassdragsreguleringsloven § 12, nr 12. Kravet bortfalt ved lovendring i 1992. (Se Ot.prp nr. 50 1991-92 s. 115) Dette innebærer at annet ledd i utkast til manøvreringsreglementet nr. 3 oppheves. Departementet gjør oppmerksom på at nr. 6 blir gjort om til nr. 4 uten at dette innebærer noen realitetsendring. Departementet tilrår at det fastsettes nytt manøvreringsreglement i samsvar med NVEs forslag med unntak av nr. 3 annet ledd.



Nærings-og energidepartementet

tilrår:

1. I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 nr. 3 §§ 62 og 104-106 gis Skafså Kraftverk ANS tillatelse til planendring i forbindelse med utbygging av Skree kraftverk, samt ekspropriasjon av nødvendige arealer i forbindelse med endringen, i samsvar med det som er inntatt i Nærings-og energidepartementets foredrag av xxxxx.
2. Det fastsettes nytt manøvreringsreglement for Skafsåvassdraget.

