

Jnr. 1249/56 IDV.

KD/BE.

DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR INDUSTRI OG HÅNDVERK



123. 2

KDB 2022
M. regl. til 130

2

Trondheim Elektrisitetsverk,
Trondheim.

NVE|001099
V|1956

Regulering av Vessingsjø og Sellisjø i Tydal.
Manøvreringsreglement.

Elektrisitetsverkets brev til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet 25. mars 1954, avd. Adm.B/Hu/V, jfr. brev herfra 21. juli s.å.

Ved Kronprinsregentens resolusjon 8. juni 1956 er det bestemt:

"Manøvreringsreglement for regulering av Vessingsjø og Sellisjø i Tydal fastsettes overensstemmende med det utkast som er tatt inn i Industridepartementets tilråding av 8. juni 1956 som gjeldende inntil videre."

Manøvreringsreglementet er sålydende:

1.

Reguleringsgrensene er:

Vessingsjø:

Øvre	kote 674,0
Nedre	" 659,0
Reguleringshøyde	15,0 m

Sellisjø:

Øvre	kote 500,0
Nedre	" 490,0
Reguleringshøyde	10,0 m

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

2.

Det avgis vann til alminnelig fløting overensstemmende med de ved overenskomst eller skjønn fastsatte bestemmelser.

3.

Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragets tidligere flomvassføring ikke forøkes og at den naturlige lavvassføring ikke forminkes til skade for andres rettigheter. Ved vannslippingen skal det tas særlig hensyn til at isforholdene i vassdraget ikke forverres. For øvrig skal den fortrinsvis skje etter behovet for

fallene fra Vessingsjøen til foten av Kistafossen i Nea, dog kan den inntil disse er utbygd foregå etter behovet for kraftverkene nedenfor Selbusjøen.

4.

Til å forestå manøvreringen antas norsk statsborger som godtas av vedkommende departement.

Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen kan bestemme hvor damvokterne skal bo og om de skal ha telefon i sine boliger.

5.

Det skal påses at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand og at flomløpene ikke hindres av is eller lignende.

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander samt observeres og noteres, om det forlanges, regnmengder, temperatur/isforhold m.v. Avskrift av protokollen sendes ved hver måneds utgang til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

6.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser, kan departementet uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig."

7.

2 gjenparter av dette brev ligger ved.

O s l o, den 22. juni 1956.

Etter fullmakt

Dagfinn Mellum

Dagfinn Mellum

J.S. Giverholt-Hanssen
J.S. Giverholt-Hanssen