



NVE
NORGES VASSDRAGS-
OG ENERGIVERK

Vår ref.
1523/90-VVK
AVA/AVA
Deres ref.

Vår dato
09 MAI 1990
Deres dato

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO 1

Saksbehandler:
Alf V. Adeler, VVK

VOLDA KOMMUNALE ELVERK
BRUK AV KALVATNET
VASSDRAG NR 094.4Z AUSTEFJORDEN
MØRE OG ROMSDAL

./.. Vi viser til vedlagte kopi av brev av idag til Volda kommunale elverk, der vi anser konsesjonen for nedre del av magasinet i Kalvatn som bortfalt, da det ikke har vært i bruk siden konsesjonen ble gitt i 1922.

De nye reguleringsgrensene for dette magasinet blir etter dette:

	HRV kote	LRV kote	Reguleringshøyde m.
Kalvatn	70.00	67.00	3,0

Med hilsen

Erling Diesen
Generaldirektør

Pål Mellquist
Vassdragsdirektør

Kopi til :
Volda kommunale elverk
Postboks 353
6101 VOLDA



NVE
NORGES VASSDRAGS-
OG ENERGIVERK

Vår ref.
1523/90-VVK
AVA/AVA
Deres ref.
Horn

Vår dato
09 MAI 1990
Deres dato
17.04.90

Volda kommunale Elverk
Postboks 353
6101 VOLDA

Saksbehandler:
Alf V. Adeler, VVK

**VOLDA KOMMUNALE ELVERK
BRUK AV KALVATNET
VASSDRAG NR 094.4Z AUSTEFJORDEN
MØRE OG ROMSDAL**

Vi viser til tidligere korrespondanse angående bruk av Kalvatnet, senest ved Deres brev av 17.04.90, samt til telefonsamtaler mellom elverksjef Horn og overing. Adeler.

Vi har forstått det slik at magasinet i Kalvatn aldri har blitt senket mer enn 3 meter, mens det etter konsesjonen av 01.09.22 er tillatt å senke vannet 8 meter. Vi kan heller ikke se at det er søkt om noen fristforlengelse for fullføring av arbeidene.

Da de siste 5 metrene ikke har blitt benyttet siden konsesjonen ble gitt for snart 68 år siden, vil vi anse konsesjonen for denne del av magasinet som bortfalt.

Melding om dette er idag også sendt Olje- og energidepartementet.

Opplysninger om bortfall av konsesjonen for nedre del av Kalvatnet bør kunngjøres i Norsk lysingsblad og i lokalpressen, og vi ber Dem foreta slik kunngjøring med det første.

Med hilsen

Erling Diesen
Generaldirektør

Pål Mellquist
Vassdragsdirektør

Kopi til:
Olje- og energidepartementet