

(Anst) Rendalen
U t k a s t

til manøvreringsreglement for regulering av Storsjøen i Rendalen. Alt. A.
fastsatt ved kgl. res. 6/2-1948.

1.

Øvre reguleringsgrense	H.R.V.	er kote	251,64
Nedre	"	L.R.V.	" " 248,00
		Reguleringshøyde	3,64 m.

Høydene refererer seg til Storsjøens vannstandsmerke, som har sitt 0-punkt på kote 249,538 m.o.h. Vannstandsmerkets kontrollmerke i fjøsmuren på Nordre Løset har høyden 258,801 m.o.h.

2.

Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragets tidligere flomvassføring og flomvannstander i Storsjøen ikke forøkes. Vassdragets naturlige lågvassføring må ikke forminskes.

3.

Der avgis nødvendig vann til den alminnelige fløtning overensstemmende med hva der måtte bli bestemt ved overenskomst eller i medhold av reguleringslovens § 19.

4.

I løpet av lavvannsperioden om vinteren skal Storsjøen nedtappes således at vannstanden før flomstigning om våren kommer ned mot L.R.V.

Etter flomstigning om våren eller senest fra 10. april tappes minst 5 sm³. så lenge fløtningen ikke er avsluttet. Fra det tidspunkt da denne er ferdig ved utløpet av Søndre Rena i Glomma, og inntil 1 september skal vannstanden ikke kunstig holdes høyere enn 0,3 m. under H.R.V. Når forholdene for øvrig ikke gjør større tapping nødvendig skal der ut over sommeren og høsten tappes minst 7 sm³.

Tapping fra magasinet foregår for øvrig etter behovet for de kraftverker som deltar i reguleringen eller senere kommer til å delta. Tappingen kan avpasses etter samtidig pågående tapping fra Osen. Dog må det påses at isforholdene i vassdraget om mulig ikke forverres.

5.

Til å utføre manøvreringen antas norsk statsborger som godtas av vedk. departement. Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet kan bestemme hvor damvokteren skal bo. Han skal ha telefon til sin bolig.

6.

Damvokteren skal føre protokoll over manøvreringen. Han skal avlese og notere vannstander samt observere og notere nedbørhøyder, temperatur m.v. Avskrift av protokollen skal for hver måned sendes til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.

7.

Viser det seg at slipningen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann fastsette de endringer i reglementet som finnes påkrevd.

U t k a s t

til manøvreringsreglement for varig regulering av Storsjøen, Alt B.
fastsatt ved kgl. res. 6/2-1948.

Øvre reguleringsgrense H.R.V.	1.	kote 251,64
Nedre " " L.R.V.		"
tilsvarende selvregulerende lavvann ca.		" 250,04
Reguleringsnøyde inntil		1,60 m

Høydene refererer seg til Storsjøens vannstandsmerke som har sitt nullpunkt på kote 249,538 m.o.h. Vannstandsmerkets kontrollmerke i fjøsmuren på Nordre Løsset har høyden 258,801 m.o.h.

2.

Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragets tidligere flomvassføring og flomvannstander i Storsjøen ikke forøkes. Vassdragets naturlige lågvassføring må ikke forminskes. Det skal derfor alltid tappes minst 7 m³/sek.

3.

Det avgis vann til den alminnelige fløtning overensstemmende med hva der måtte bli bestemt ved overenskomst eller i medhold av reguleringslovens § 19.

4.

Storsjøen skal så vidt gjørlig være nedtappet før flomstigning inntreffer om våren. Under flomstigning om våren skal alle løp i dammen være åpne inntil kulminasjonen hvis denne inntreffer på 2,10 eller lavere vannstand på Storsjøen vannstandsmerke eller inntil vannstanden etter høyere kulminasjon atter er falt til 2,10 på merket.

Fra det tidspunkt da fløtningen er ferdig ved utløpet av Søndre Rena i Glomma og inntil 1september skal vannstanden ikke kunstig holdes høyere enn 0,3 m. under H.R.V.

Tapping fra magasinet foregår for øvrig etter behovet for de kraftverker som deltar i reguleringen eller senere kommer til å delta. Tappingen kan avpasses etter samtidig pågående tapping fra Osen. Dog må det påses at isforholdene i vassdraget om mulig ikke forverres.

5.

Til å utføre manøvreringen antas norsk statsborger som godtas av vedk.departement. Rovedstyret for Vassdrags-og Elektrisitetsvesenet kan bestemme hvor damvokteren skal bo. Han skal ha telefon til sin bolig.

6.

Damvokteren skal føre protokoll over manøvreringen. Han skal avlese og notere vannstander samt observere og notere nedbørhøyder, temperatur m.v. Avskrift av protokollen skal for hver måned sendes til Hovedstyret for Vassdrags-og Elektrisitetsvesenet.

7.

Viser det seg at slipningen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann fastsette de endringer i reglementet som finnes påkrevet.

