

KDB:2077
Arbeidsdepartementet

055.2 Samnangervassdr.

1900/1928. H.

NVE	3401
V	1928

Regulering av Samnangervassdraget.
Manövreringsreglement.

Ved kongelig resolusjon av 7de desember 1928 er
det bestemt :

" Der fastsettes manövreringsreglement for regulering
av Samnangervassdraget overensstemmende med det i Arbeidsde-
partementets foredrag av 7de desember 1928 inntatte utkast som
gjeldende inntil videre. "

./.

Man vedlegger avskrift av det i Arbeidsdepartemen-
tets foredrag inntatte utkast til manövreringsreglement.

Departementet finner å kunne godkjenne planforand-
ring vedrørende Svartevatn, hvorefter opdemningshöiden ökes
ytterligere 1 meter på betingelse av at den ved konsesjonen
tillatte samlede reguleringshöide ikke overskrides.

O s l o den 19dedesember 1928.

Til

Bergens Elektrisitetsverk.

Bergen.

for

regulering av Sammengervassdraget

(Fastsett ved kongelig resolusjon av 7de desember 1928):

1.

Magasinenes reguleringsgrenser er følgende :

Svartevatn :

Övre 620.0 m.o.h.

Nedre 580.0 - "-

Reguleringshöide 40.0 m.

Övre Dukevatn :

Övre 799.0 m.o.h.

Nedre 795.0 - " -

Nuv. reguleringshöide 4.0 m.

Kvittingvatn :

Övre 368.87 m.o.h.

Nedre 332.87 - " -

Reguleringshöide 36.0 m.

Gröndalsvatn :

Övre 200.87 m.o.h.

Nedre 178.87 - " -

Reguleringshöide 22.0 m.

Fiskevatn :

(inntaksdam)

Övre 178.05 m.o.h.

Nedre 163.20 - " -

Reguleringshöide 14.85 m.

16320
783
17063

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

2.

Det skal ved manövreringen has for öie at vassdragets tidligere flomvannføring såvidt mulig ikke forökes. Heller ikke må den tidligere lavvannføring forminskes til skade for andres rettigheter.

Forøvrig kan vannslipningen foregå efter Bergens Elektrisitetsverks behov, dog således at der aldrig slippes mindre vann nedenfor Fröland kraftstasjon enn den minimumsvannføring som i rettsavgjørelsen av 15de november 1919 på Midthordland sorenskriverkontor er bestemt nemlig 1.0 m^3 . pr. sek. til døgn-drift av Samnanger Ullvarefabrikk eller 1.6 m^3 . pr. sek. til dagdrift av samme fabrikk.

3.

Til å forestå manøvreringen antas norske statsborgere, som godtas av vedkommende departement.

Damvokterne bor ved Kvittingvatn og ved Fiskevatn og har telefon i sin bolig.

4.

Det skal påsees at flömlöpine ikke hindres av is eller lignende samt at dammene til enhver tid er i god stand.

Der föres protokoll over manøvreringen og avleste vannstande samt observeres og noteres om det forlanges regnmengder, temperatur m.v.

Av denne protokoll sendes ved hver måneds utgang avskrift til vassdragsdirektören.

5.

Mulig tvist om dette reglements forståelse blir å avgjøre av vedkommende regjeringsdepartement.

6.

Forandringer i dette reglement kan foretas av Kongen efter at de interesserte har hatt anledning til å uttale sig.
