



DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: GRUBBEGATA 8 - TLF. 22 24 90 90 - TELEFAX 22 24 95 65
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N

Norges vassdrags- og energiverk
Postboks 5091 Maj.
0301 OSLO

NVE
REG. NR. 96 / 228 - 18

AVD./SAKSBEH. |

VK/OBA 30.APR1997

ARKIVNR. 911-511.2 / 124.2
HJENLESSES TE/OBA 30/4-97

Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
OED 97/770 EV HSo/BKa

Dato

23 / 1997

NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK - KRAFTVERKENE I MERÅKER - TILLATELSE TIL Å ØKE VANNFØRINGEN I STJØRDALSVASSDRAGET I ISLEGGINGSPERIODEN

- ./. Vedlagt oversendes til orientering kopi av brev av i dag til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk vedrørende ovennevnte.
- ./. Kopi av departementets bemerkninger i den kongelige resolusjonen følger vedlagt.

Etter fullmakt


P.H. Høisveen


Harald Solli



DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: GRUBBEGATA 8 - TLF. 22 24 90 90 - TELEFAX 22 24 95 65
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Sjøfartsgt. 3
7700 STEINKJER

Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

OED 97/770 EV HSo/BKa

28 APR 1997

NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK - KRAFTVERKENE I MERÅKER - TILLATELSE TIL Å ØKE VANNFØRINGEN I STJØRDALSVASSDRAGET I ISLEGGINGSPERIODEN

Ved kongelig resolusjon av 18. april 1997 er bestemt:

"I medhold av vassdragsreguleringsloven § 12 nr 12 endres post 2,8. ledd i manøvreringsreglementet for regulering av øvre del av Stjørdalsvassdraget gitt ved kgl. res. 14. juli 1989.

Tillatelsen gis på de vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 18. april 1997."

I den kongelige resolusjonen uttales bl.a. følgende:

"DN vektlegger i likhet med lokale interessenter at økt vintervannføring ikke må føre til mindre vannslipp fra magasinene i smoltutvandringsperioden om våren. Miljøverndepartementet slutter seg til disse uttalelsene og har bedt om at følgende vilkår stilles til en eventuell tillatelse:

"Dersom tillatelsen fører til at det blir sluppet mindre vann i smoltutvandringsperioden, og dette medfører problemer for smoltens utvandring til sjøen, kan Direktoratet for naturforvaltning pålegge NTE å slippe en nærmere fastsatt vannføring i smoltutvandringsperioden."

Videre uttales følgende i resolusjonen:

"Olje- og energidepartementet går inn for at det gis tillatelse til at bestemmelsen i post 2 nest siste avsnitt endres slik at vannføringen fra

isleggingen begynner kan økes fra 30 til 40 m³/s. Tillatelsen gjelder for resten av prøveperioden, dvs til og med vinteren 1998/1999."

Manøvreringsreglementets post 2, åttende ledd blir etter dette lydende:


"Fra isleggingen begynner skal vannføringen i Stjørdalselva være mest mulig konstant eller jevnt synkende. Enhver økning i vannføringen mens det er is i elva bør unngås. Under disse forutsetninger kan en vannføring på inntil 40 m³ /s, målt nedenfor sammenløpet med Funna, aksepteres. Dersom tillatelsen fører til at det blir sluppet mindre vann i smoltutvandringsperioden, og dette medfører problemer for smoltens utvandring til sjøen, kan Direktoratet for naturforvaltning pålegge NTE å slippe en nærmere fastsatt vannføring i smoltutvandringsperioden."

Det er en forutsetning at økningen skal anbefales av is-sakkyndig før den gjennomføres og issituasjonen skal overvåkes fortløpende.

./.

Vedlagt følger til orientering kopi av departementets bemerkninger i resolusjonen.

Etter fullmakt



P.H. Høisveen



Harald Solli

Kopi: Miljøverndepartementet
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Meråker kommune
Stjørdal kommune

Departementets bemerkninger

Foreliggende sak gjelder en søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) av 11. januar 1996 om endring av manøvreringsreglementet i Stjørdalsvassdraget. Reglementet som gjelder regulering av øvre del av Stjørdalsvassdraget ble gitt ved kgl res av 14. juli 1989. Søknaden gjelder endring av manøvreringsreglementet post 2, åttende ledd. NTE ønsker å endre maksimal vannføring i isleggingsperioden fra 30 m³/s til 40 m³/s etter Funnas samløp med Stjørdalselva.

På bakgrunn av erfaringene NTE hadde vinteren 95/96 og etter nærmere vurdering i samråd med is-sakkyndige ønsker NTE å gjennomføre en begrenset prøvedrift med vannføringen i Stjørdalselva. Manøvreringsreglementet forutsetter at vannføringen mht isproblemet kan revideres etter fem år. Søker ønsker å revidere bestemmelsen for gjenstående del av prøveperioden. De is-sakkyndige har uttalt at det i gitte situasjoner kan være gunstig mht isleggingen i vassdraget.

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har sendt søknaden til uttalelse til Meråker kommune, Stjørdal kommune, fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Direktoratet for naturforvaltning (DN), Meraker Brug AS, Stjørdalsvassdragets Elveeigarlag og Meråker Grunneierlag. NVEs innstilling er forelagt Miljøverndepartementet til uttalelse.

Særlig de berørte kommuner har uttrykt skepsis til en økt vannføring. Skepsisen knytter seg i hovedsak til forholdene for fisken og frykt for isproblemer, både i elva og for nedslagsing av bygninger m v.

DN og fylkesmannen i Nord-Trøndelag gir sin tilslutning til en økning av vannføringen. Den foreslåtte vintervannføringen vil i seg selv ikke være til ulempe for laksen som er den utsatte fisketypen. Fylkesmannen understreker imidlertid at større times- og døgnvariasjoner i vannføringen kan medføre en ulempe som stresser fiskeyngelen ved at den stadig må skifte oppholdsted og risikerer å strande. Dette forholdet er imidlertid avklart mellom lakseinteressene og NTE, ved at Meråker kraftverk ikke lenger skal brukes til døgnregulering.

DN vektlegger i likhet med lokale interessenter at økt vintervannføring ikke må føre til mindre vannslipp fra magasinene i smoltutvandringensperioden om våren. Miljøverndepartementet slutter seg til disse uttalelsene og har bedt om at følgende vilkår stilles til en eventuell tillatelse:

"Dersom tillatelsen fører til at det blir sluppet mindre vann i smoltutvandringperioden, og dette medfører problemer for smoltens utvandring til sjøen, kan Direktoratet for naturforvaltning pålegge NTE å slippe en nærmere fastsatt vannføring i smoltutvandringensperioden."

Olje- og energidepartementets vurdering

Manøvreringsreglementet forutsetter at vannføringen mht isproblemet kan revideres etter fem år. Departementet mener det imidlertid er prinsipielt riktig å benytte seg av prøveperioden for å tilegne seg erfaringer med ulike vannføringer. Departementet legger

avgjørende vekt på at de is-sakkyndige og de fiskesakkyndige går inn for den omsøkte endringen.

Departementet viser til at det må være et mål at prøveperioden kan gi et sikrere grunnlag for å foreta faglige vurderinger knyttet til vannføring i isleggingsperioden, sarr og bunnisdannelse og isgang, og konsekvenser for fisk, erosjonsforhold, fare for flom osv.

Olje-og energidepartementet går inn for at det gis tillatelse til at bestemmelsen i post 2 nest siste avsnitt endres slik at vannføringen fra isleggingen begynner kan økes fra 30 til 40 m³/s. Tillatelsen gjelder for resten av prøveperioden, dvs til og med vinteren 1998/1999. Manøvreringsreglementets post 2, åttende ledd blir således lydende:

"Fra isleggingen begynner skal vannføringen i Stjørdalselva være mest mulig konstant eller jevnt synkende. Enhver økning i vannføringen mens det er is i elva bør unngås. Under disse forutsetninger kan en vannføring på inntil 40 m³/s, målt nedenfor sammenløpet med Funna, aksepteres.

Departementet tilrår å ta inn Miljøverndepartementets forslag som siste del av åttende ledd. Økningen skal anbefales av is-sakkyndige før den gjennomføres og issituasjonen skal overvåkes fortløpende.

Olje- og energidepartementet

tilrår:

I medhold av vassdragsreguleringsloven § 12 nr 12 endres post 2, 8. ledd i manøvreringsreglementet for regulering av øvre del av Stjørdalsvassdraget gitt ved kgl. res. 14. juli 1989 .

Tillatelsen gis på de vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 1997.

Statsministerens kontor

Bifalt ved

kongelige resolusjon

av 18. april 1997

Bjørn T. Eide