

029.2Z

KDB 2258

Inseha

DET KONGELIGE DEPARTEMENT
FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER.
498 - 1910. H.

V.D.
1910.

691



Ved kongelig resolution av 30te april 1910 er det bestemt:

" At der meddeles approbation paa vedlagte utkast til reglement for benyttelse av den i henhold til kongelig resolution av 23de november 1908 opførte reguleringsdam for Skjelbredtjernet i Høiland herred, Stavanger amt, saaledes at reglementet blir gjældende indtil videre. "

Hvilket herved meddeles til underretning under henvisning til hr. direktörens skrivelse av 5te november 1909, idet man vedlægger et avtryk av det approberte reglement.

Kristiania den

7 mai 1910.

Bernt A. S. Hansen

Ante J. Holm

Til

Vasdragsdirektören.

for benyttelse av reguleringsdammen for Skjeibredtjernet i Høilands herred.

Fra magasinet fører 3 avløp nemlig :

Tappelöp for kanalen til kraftstationen.

Overløp, et 75 m. bredt flomløp med kronen paa cote 108.

Tømmerluke anbragt i bunden av dæmningen.

Ved dammens manövrering skal iagttages :

1. Reguleringsmagasinet kan opdæmnes til cote 108 og tappes til cote 103.
 2. Vandslipningen gennem tappeløpet reguleres mellem disse høider i almindelighed efter kraftstationens behov.
 3. Overløpet staar altid fuldt aapent.
 4. Naar vandstanden begynder at overstige cote 108,3 aapnes litt efter litt tappelöp og tømmerluke saaledes at vandstanden ikke overstiger 108,3 uten at begge løp er fuldt aapne.
 5. Ved manövreringen maa forövrig iagttages, at elvens naturlige lavvandføring ikke formindskes og at dens naturlige flomvandføring ikke förökes til andenmands skade.
 6. Der föres protokol over vandstanden i magasinet og over dammens manövrering. Utskrift herav sendes vasdragsdirektören hver maaned.
-

Kgl. no. 30 - 4 - 10.