

109. DZ  
Festa

KDB 232

NVE - V

1536-19.6.70

Arkiv nr.  
Til: Sent: Eksp:

# TILLATELSE

FOR

## SØR-TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL FYLKER

### TIL Å FORETA REGULERINGER OG OVERFØRINGER I FORBINDELSE MED BYGGING AV DRIVA KRAFTSTASJON. (FESTA—VINDØLA M. V.)

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 31. OKTOBER 1969.)

Ved kongelig resolusjon 31. oktober 1969 er bestemt:

- «1. I medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 tillates Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylker å foreta regulering og overføring av Festa—Vindøla m. v. i forbindelse med bygging av Driva kraftverk, i samsvar med Industridepartementets tilråding av 31. oktober 1969.
2. Det fastsettes manøvreringsreglement for reguleringene og overføringene i samsvar med det i ovennevnte tilråding inntatte utkast som gjeldende inntil videre.»

## Betingelser

for tillatelse for Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylker til å foreta reguleringer og overføringer i forbindelse med bygging av Driva kraftstasjon. (Festa—Vindøla m. v.)

(Fastsett ved kgl. resolusjon av 31. oktober 1969.)

1.

Konsesjonen gis på ubegrenset tid. Konsesjonsvilkårene kan tas opp til alminnelig revisjon etter 50 år. Hvis vilkårene blir revidert, har konsesjonærene adgang til å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder etter at de har fått underretning om de reviderte vilkår, jfr. reguleringslovens § 10, post 2 siste ledd.

Konsesjonen kan ikke overdras.

De utførte regulerings- og overføringsanlegg eller andel deri kan ikke avhendes, pantsettes eller gjøres til gjenstand for arrest eller utlegg uten i forbindelse med vassfall nedenfor anleggene.

Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndighetenes samtykke.

2.

For den øking av vasskraften som innvinnes ved reguleringene og overføringene skal erlegges følgende årlige avgifter:

Til statens konsesjonsavgiftsfond kr. 1 pr. nat.-hk.

Til konsesjonsavgiftsfondet i de fylkes-, herreds- og bykommuner som Kongen bestemmer kr. 4 pr. nat.-hk.

Etter 20 år kan fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny prøvelse.

Økningen av vasskraften beregnes på grunnlag av den økning av lågvassføringen i Festa ved Gjevilvatn som reguleringene og overføringene antas å ville medføre utover den vassføring som under naturlige forhold har kunnet påregnes år om annet i 350 dager av året. Ved beregningen av denne økning forutsettes det at magasinene utnyttes på en sådan måte at vassføringen i lågvassperioden blir så jevn som mulig. Hva der i hvert enkelt tilfelle skal ansees som den ved reguleringene og overføringene innvunne økning av vasskraften avgjøres med bindende virkning av departementet.

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede avgifter inntreer etter hvert som den ved reguleringene og overføringene innvunne vasskraft tas i bruk. Avgiftene har samme pante-

sikkerhet som skatter på fast eiendom og kan inndrives på samme måte som disse. Etter forfall svares 6 pst. rente.

3.

For den økning av vasskraften som ved reguleringen av Gjevilvatn tilflyter eiere av vassfall eller bruk i vassdraget, skal disse erlegge en godtgjørelse en gang for alle til staten av kr. 2 pr. nat.-hk. Godtgjørelsen blir å erlegge etter hvert som den ved reguleringen innvunne vasskraft tas i bruk. Den har samme pantesikkerhet som skatter på fast eiendom og kan inndrives på samme måte som disse. Etter forfall svares 6 pst. rente.

4.

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 og kontroll med vassforbruket samt angående avgivelse av kraft, jfr. post 20, skal med bindende virkning for hvert enkelt tilfelle fastsettes av vedkommende departement.

5.

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 2 år etter at konsesjonen er gitt og fullføres innen en ytterligere frist av 5 år.

I fristene medregnes ikke den tid som på grunn av overordentlige tildragelser (vis major) streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

For hver dag fristen uten tillatelse meddelt av Kongen måtte oversittes, betaler konsesjonærene en løpende mulkt til statskassen av kr. 100.

6.

Konsesjonærene skal ved bygging og drift av anleggene fortrinnsvis anvende norske varer, for så vidt disse kan fås like gode, tilstrekkelig hurtig — herunder forutsatt at det er utvist all mulig aktsomhet med hensyn til tiden for bestillingen samt til en pris som ikke med mer enn 10 — ti — pst. overstiger den pris med tillagt toll, hvortil de kan erholdes

fra utlandet. Er der adgang til å velge mellom forskjellige innenlandske tilbud, antas det tilbud som representerer det største innen landet fallene arbeid og produserte materiale, selv om dette tilbud er kostbarere, når bare ovennevnte prisforskjell — 10 pst. — i forhold til utenlandsk vare ikke derved overstiges.

Toll og pristillegg til sammen forutsettes dog ikke å skulle overstige 25 pst. av den utenlandske vares pris (eksklusive toll). I tilfelle av tvist herom avgjøres spørsmålet av departementet.

Industridepartementet kan dispensere fra regelen om bruk av norske varer. Søknad om dispensasjon må på forhånd sendes til departementet med de opplysninger som er nødvendige. Hva angår leveranser fra EFTA-land, vil dispensasjonsadgangen bli praktisert i samsvar med de forpliktelser som foreligger i forhold til disse land under forutsetning av full gjensidighet.

For overtredelse av bestemmelsene i nærværende post erlegger konsesjonæren for hver gang etter avgjørelse av vedkommende departement en mulkt av inntil 15 — femten — pst. av verdien. Mulkten tilfaller statskassen.

## 7.

Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske selskaper hvis disse byr like fordelaktige betingelser som utenlandske. Vedkommende departement kan dispensere fra denne bestemmelse.

## 8.

Konsesjonæren er forpliktet til, når vedkommende departement forlanger det, på den måte og på de vilkår som departementet bestemmer, i anleggstiden helt eller delvis å dekke utgiftene til legehjelp for arbeiderne og funksjonærene ved anlegget og disses familier og til oppførelse eller utbygging av sykehus eller sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden, kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement pålegges å sikre eventuelle etterlatte en øyeblikkelig erstatning.

## 9.

Konsesjonærene er i fornøden utstrekning forpliktet til på rimelige vilkår og uten beregning av noen fortjeneste å skaffe arbeiderne og funksjonærene og disses familier sunt og tilstrekkelig husrom etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement.

## 10.

Konsesjonærene er forpliktet til ved arbeidets påbegynnelse å sørge for midlertidig forsamlingslokale til bruk for arbeiderne og den øvrige befolkning som er knyttet til anlegget eller hvis departementet måtte anse det mer hensiktsmessig og ikke vesentlig dyrere å delta i oppføring, utbedring eller nedbetaling av permanent forsamlingslokale, f. eks. samfunnshus.

Konsesjonærene skal stille inntil kr. 50 000 til rådighet for almindennende virksomhet blant arbeiderne og til geistlig betjening etter Kirkedepartementets nærmere bestemmelser.

## 11.

Konsesjonærene er forpliktet til å erstatte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av offentlige vegger, bruer og kaier, hvor disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning. Vegger, bruer og kaier, som konsesjonærene anlegger, skal kunne benyttes av almenheten med mindre departementet treffer annen bestemmelse. Ferdselsveger og stier som er i bruk må omlegges dersom de demmes ned. De stedlige myndigheter skal tas med på råd ved valg av trase for de forskjellige veganlegg.

## 12.

- a) Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement
1. å bygge og drive klekkeri for laks, sjøaure og innlandskfisk eller delta med andelsinnskudd i fellesanlegg i distriktet.
  2. å bekoste eller foreta utsetting av yngel av laks og sjøaure og smolt av laks, og av yngel og/eller settefisk av innlandskfisk til de vassdrag som berøres av reguleringsene, overføringene og utbyggingen.
  3. å bekoste fiskeribiologiske undersøkelser i samme område.
  4. å bekoste fiskesperring foran Driva kraftverks utløpskanal.
  5. å dekke utgiftene ved etablering av et fredet område utenfor kraftverkets utløpskanal.
  6. å dekke utgiftene til forsterket jakt- og fiskeoppsyn i anleggstida.
- b) Konsesjonærene plikter å påse at deres kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, tar nødvendig hensyn for å forebygge fare for forurensning av vassdraget. Splynging av

tunneler med direkte avløp til Driva skal så vidt mulig foretas når elvas vassføring er stor.

## 13.

De neddemte arealer ryddes for trær og busker som er over 1,5 m høye eller har over 8 cm stammediameter målt i en høyde av 25 cm over bakken. Det skal stubbes lavt, og gjenstående stubber skal ikke i noe tilfelle være over 25 cm høye. Høyden regnes vinkelrett mot bakken. Ryddingen skal være fullført senest 2 år etter første neddemming av vedkommende areal.

## 14.

Konsesjonærene plikter å treffe nødvendige tiltak for å søke å avhjelpe de skader og ulemper som reguleringene, overføringene og utbyggingen fører med seg for bygdefolkets interesser. Spørsmålet om hvilke tiltak skal treffes avgjøres i tilfelle av tvist ved skjønn, som kan fremmes i forbindelse med skjønnets etter vassdragsreguleringslovens § 16, eventuelt § 19.

## 15.

Konsesjonærene plikter etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement å utføre og vedlikeholde grunndammer (terskler) i de elvestrekninger som berøres, særlig av hensyn til fiske, utseende og ferdsel, grunnvassstand og vassforsyning, samt foreta opprensning i elvefaret og mindre strandjusteringer.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og gjennomføres så snart som mulig deretter. Utførelsen undergis offentlig tilsyn. De med planlegging og tilsyn forbundne utgifter utredes av konsesjonærene.

## 16.

Før reguleringene og overføringene tas i bruk, plikter konsesjonærene å innbetale til et næringsfond for kommunene i distriktet kr. 750 000. Fondets fordeling mellom kommunene fastsettes av Industridepartementet. For fondet skal utarbeides vedtekter som må godkjennes av departementet.

## 17.

Konsesjonærene plikter før arbeidet påbegynnes å forelegge vedkommende departement detaljerte planer med fornødne opplysninger vedkommende regulerings- og overføringsanleggene, således at arbeidet ikke kan iverksettes før planene er approbert av departementet. Anleggene skal utføres på en solid måte og skal til enhver tid holdes i fullt driftsmessig stand. Deres utførelse såvel som

deres senere vedlikehold og drift undergis offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av anleggenes eier.

## 18.

Vasslippingen skal foregå overensstemmende med et reglement som Kongen på forhånd utferdiger. En norsk statsborger som vedkommende departement godtar, skal forestå manøvreringen. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes før manøvreringsreglementet er fastsatt. For så vidt vatnet slippes i strid med reglementet kan konsesjonærene pålegges en tvangsmulkt til staten av inntil kr. 5 000 for hver gang etter departementets nærmere bestemmelse.

## 19.

Anleggets eiere skal etter nærmere bestemmelse av departementet utføre de hydrologiske iakttagelser, som i det offentliges interesse finnes påkrevd, og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige. De tillatte oppdemningshøyder og de tillatte laveste tappingsgrenser betegnes ved faste og tydelige vasstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren lar oppta i anledning av anleggene, skal tilstilles Norges geografiske oppmåling med opplysning om hvordan målingene er utført.

## 20.

Konsesjonærene er forpliktet til å avgi til den eller de kommuner, derunder også fylkeskommuner som departementet bestemmer, etter hvert som utbygging skjer, inntil 10 pst. av den for hvert vassfall innvunne øking av kraften (beregnet som angitt i post 2). Staten forbeholdes rett til å erholde inntil 5 pst. av kraften.

Pålegget om avgivelse av kraft kan etter begjæring av en interessert tas opp til ny avgjørelse etter 30 år.

Kraften kan kreves avgitt med en brukstid ned til 5 000 brukstimer årlig.

Kraften avgis i den form hvori den produseres.

Elektrisk kraft uttas etter departementets bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjernledningene eller fra ledningsnettet, hva enten ledningene tilhører anleggenes eier eller andre. Forårsaker kraftens uttakelse av ledningene økede utgifter, bæres disse av den som uttar kraften, enten dette er staten eller en kommune. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke skyldes vis major, streik eller lockout, må ikke skje uten departementets samtykke.

Kraften skal leveres til vanlig pris i vedkommende forsynings- eller samkjøringsom-

råde. Dersom det ikke er mulig å påvise noen slik pris, skal kraften leveres til selvkostende. Hvis den pris som således skal legges til grunn blir uforholdsmessig høy, fordi bare en mindre del av den kraft vassfallene kan gi er tatt i bruk, skal kraften leveres til rimelig pris. Uenighet om prisen avgjøres av vedkommende departement.

Eierne har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og dennes fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av departementet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel. Oppsagt kraft kan ikke senere forlanges avgitt.

Eventuell avgivelse av overskytende kraftmengder i henhold til endret pålegg etter 2. ledd kan bare kreves etter hvert som kraft blir ledig.

Unnlater konsesjonæren å levere denne kraft uten at vis major, streik eller lockout hindrer leveransen, plikter han etter departementets bestemmelse å betale en mulkt til statskassen av kr. 1 pr. dag for hver kW som urettelig ikke er levert. Det offentlige skal være berettiget til etter departementets bestemmelse å overta driften av anlegget for eierens regning og risiko så vidt nødvendig til levering av den betingede kraft.

## 21.

Ved regulerings- og overføringsanleggene skal der tillates truffet militære foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle, uten at anleggenes eiere har krav på godtgjørelse eller erstatning for de herav følgende ulemper eller innskrenkninger med hensyn til anleggene eller deres benyttelse. Anleggenes eiere må uten godtgjørelse finne seg i den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed.

## 22.

Det påhviler konsesjonærene i den utstrekning hvori dette kan skje uten urimelige ulemper og utgifter — å unngå ødeleggelse av plante- og dyrearter, geologiske og mineralogiske dannelser samt i det hele naturforekomster og områder, når dette ansees ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart.

Såfremt sådan ødeleggelse som følge av arbeidenes fremme i henhold til foranstående ikke kan unngås, skal naturvernrådet i betimelig tid på forhånd underrettes om saken.

Konsesjonæren skal i god tid på forhånd undersøke om faste fortidsminner som er fredet i medhold av lov av 29. juni 1951 nr. 3 eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt

og i tilfelle straks gi melding herom til vedkommende museum.

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på fortidsminne som ikke var kjent, skal melding som nevnt i foregående ledd sendes med en gang og arbeidet stanses.

Konsesjonærene plikter ved planleggingen og utførelsen av anleggene i den utstrekning det kan skje uten urimelige ulemper og utgifter, å dra omsorg for at hoved- så vel som hjelpeanlegg virker minst mulig skjemmende i terrenget. Plassering av stein og/eller jordmasser skjer i samråd med vedkommende kommuner. Anleggenes eiere plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trengs for gjennomføring av pålegg som blir gitt i samband med bestemmelser i denne post. De plikter å foreta forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest innen 2 år etter at vedkommende anlegg er satt i drift. Overholdelsen av bestemmelsene i dette ledd undergis offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av anleggets eiere.

Om nærværende bestemmelser gis vedkommende ingenører eller arbeidsledere fornøden meddelelse.

Midlertidige hjelpeanlegg bør så vidt mulig planlegges slik at de senere kan bli til varig nytte for almenheten.

## 23.

Til skjønn i anledning av reguleringene og overføringene skal skjønnsmenn oppnevnes av Kongen.

## 24.

Konsesjonærene underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av vedkommende departement til kontroll med overholdelsen av de oppstilte betingelser.

De med kontrollen forbundne utgifter erstattes det offentlige av konsesjonærene etter nærmere av vedkommende departement fastsatte regler.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av post 2, 5, 18, 20 eller 24 første eller annet ledd, kan medføre at konsesjonene trekkes tilbake i samsvar med vassdragsreguleringslovens § 12, post 17.

## 25.

Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor anleggene er beliggende. Vedkommende departement kan bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som heftelse på de eiendommer eller bruk i vassdragene for hvilke reguleringene og overføringene kan medføre forpliktelser.

## Manøvreringsreglement

for Festa—Vindøla m. v. i forbindelse med bygging av Driva kraftverk.

(Fastsett ved kgl. resolusjon av 31. oktober 1969.)

### 1.

#### A. Reguleringsmagasiner:

	Nat. vst.	Reg.grenser		Reg.- høyde m
		Øvre	Nedre	
Gjevilvatn . . .	660,0		645,0	15,0
Dalsvatn . . . .	581,0	582,0	580,5	1,5
Ångårdsvatn .	582,0	582,0	580,5	1,5

De tre nederste av Tovatna demmes permanent til samme høyde som øvre Tovatn, kote 755.

Høydene refererer seg til vassdragsnivellment nr. 230 og 308.

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste og tydelige vasstandsmerker som det offentlige godkjenner.

#### B. Overføringer:

- a) Avløpet fra Vekveelvas nedbørfelt over kote 695,0 (26 km<sup>2</sup>) og fra Dørremselvas felt over kote 679,0 (31 km<sup>2</sup>) overføres til Gjevilvatn.
- b) Avløpet fra Tverdalsvatns og Østre Fallbekkvatnas nedbørfelt (i alt 11,8 km<sup>2</sup>) i Todalselva overføres til Tovatna og sammen med avløpet fra Tovatnas eget felt (33,7 km<sup>2</sup>) videre til elva Kjedla i Vindøla.
- c) Avløpet under pkt. b samt avløpet fra nedbørfeltene for Storbekken (6,5 km<sup>2</sup>), Lonbekken (16 km<sup>2</sup>), Kjedla (3,6 km<sup>2</sup>) og Otta over kote 700 (35 km<sup>2</sup>) føres inn i Driva kraftverks driftstunnel.
- d) Avløpet fra Ångårdsvatn—Dalsvatns restfelt (86,9 km<sup>2</sup>) — samt avløpet i Dalsbekken (5 km<sup>2</sup>) som overføres til Dalsvatn — føres via Vassli pumpestasjon inn i driftstunnelen.

### 2.

Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragenes flomvassføring ikke unødig økes.

Konsesjonærene plikter å etablere en anordning ved Driva kraftverk som ved driftstans e.l. gjør det mulig med øyeblikkelig virkning å slippe en vassføring på inntil 10 m<sup>3</sup>/sek. forbi kraftstasjonen.

### 3.

Det skal påses at flomløp og tapping ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand.

Det føres protokoll over manøvreringen, og avleste vasstander observeres og noteres. Nedbørhøyder, temperatur m. v. skal likeledes observeres og noteres hvis dette blir forlangt.

Avskrift av protokollen sendes ved hver måneds utgang til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

### 4.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av vedkommende departement. Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan bestemme hvor damvokteren skal bo, og at han skal ha telefon i sin bolig.

### 5.

Mulig tvist om forståelse av dette reglement avgjøres med bindende virkning av departementet.

### 6.

Viser det seg at vasslippingen etter reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig.

Endringer i reglementet kan bare foretas etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Konsesjonæren plikter å innrette driften av Driva kraftverk slik at vassføringen i Driva nedenfor utløpet fra kraftverket ikke underskrider 11 m<sup>3</sup>/sek.

I lavvassperioder må driftsvassføringen ikke reduseres mer enn 40 pst. i forhold til foregående døgns maksimalvassføring. Alle endringer i tappingen skal skje med så myke overganger som mulig.

Dersom vasstanden i Gjevilvatnet i tiden 15. mai—15. september er lavere enn

kote 656 pr. 1. juni,

kote 657 pr. 15. juni,

kote 658 pr. 1. juli eller

kote 659 pr. 15. juli og senere,

• plikter konsesjonæren å innstille all tapping gjennom Driva kraftverk og å magasinere alt tilløp til verkets nedbørfelt i perioder når avløpet ved Elverhøy bru likevel overstiger 100 m<sup>3</sup>/sek. i tiden 15. mai—30. juni og 150 m<sup>3</sup>/sek. i den etterfølgende tid. I den tid i perioden 15. mai—15. oktober hvor kraftverksdriften ikke er stanset i henhold til ovenstående bestemmelse, og fyllingsforholdene ligger dårligere an enn ovenfor angitt, plikter konsesjonærene å tappe en viss vassmengde

gjennom Driva kraftverk. Tappingen som skal skje i samråd med en fiskerisakkyndig oppnevnt av Landbruksdepartementet, skal tilsvare er gjennomsnittsvassføring på 10 m<sup>3</sup>/sek. i denne tiden.

Under bedre fyllingsforhold plikter konsesjonærene i samråd med den fiskerisakkyndige å holde en gjennomsnittstapping på minst 10 m<sup>3</sup>/sek.

For øvrig kan vasslippingen foregå etter Driva kraftverks behov.