

Sendes med vedlegg uten følgeskriv 134.2
Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesen
net til underretning u.h.t. hst.s brev av 6. mar
1950, jnr. 403/50 V. Sakens eldre dok. ligger ve
Industri- Håndverk- og Skipsfartsdepartement
Vassdragsavdelingen,
Oslo, den 4. april 1950.

713/1950 HV.
KD/SB.

638/1950-V.

Overrettssakfører Håvard Farstad,
Trondheim.

134.2 TEKSDALELVA

Fosen kommunale Kraftlag.

Regulering av Gjølgljavatn i Teksdalsvassdraget.

I medhold av § 62 i lov om vassdragene av 15. mars 1940,
jfr. bemyndigelse gitt ved kgl. res. av 28. juni 1946, tillates det
Fosen kommunale Kraftlag å ekspropriere det som trengs av grunn og
rettigheter for å regulere Gjølgljavatn i Teksdalsvassdraget 4 m.
mellom kotene 51,40 og 47,40 i det vesentlige overensstemmende med
den plan som medfulgte kraftlagets søknad av 9. mars 1944.

Tillatelsen innbefatter en fornyelse av reguleringstillatel-
sen av 14. oktober 1944 og gis på samme vilkår som denne, idet dog
pkt. 1 i manøvreringsreglementet endres således :

"Reguleringsgrensene er:

Øvre kote 51,40
Nedre " 47,40

Reguleringshøyde 4,00

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste og tydelige
vannstandsmerker som det offentlige godkjenner."

..//. To eksemplarer av betingelsene og manøvreringsreglement
for tillatelsen av 1944 ligger ved.

I medhold av ovennevnte lovs § 130 og bemyndigelse gitt
ved kgl. res. 28. juni 1946 tillates det Fosen kommunale Kraftlag
å stevne eiere og rettighetshavere til skjønn på den måte som er
foreskrevet for almenningssaker i lov av 9. juli 1851 § 1.

Saksdokumentene i Fosen herredsretts sak nr. 8/1949 følger
vedlagt.

Oslo, den 4. april 1950.
Nils Hønsvold

J.S. Giverholt-Hanssen.

HVE/1331

1944

Jnr. 2828-44-H.

F o s e n Kommunale Kraftlag.

Ytterligere regulering av Gjølghjvatn i Tekdalsvassdraget.

I medhold av bemyndigelse gitt av Ministerpresidenten 4 juni 1942 bestemmer departementet:

I henhold til vassdragsloven 15 mars 1940 § 62 tillates det Fosens kommunale Kraftlag å bygge ny dam for Gjølghjvatn i Stjørna og samtidig å utvide reguleringen av vatnet, alt i det vesentlige overensstemmende med søknad 9 mars 1944 og dermed framlagt plan.

Tillatelsen gis på de betingelser som er vedtatt av kraftlaget 22 september 1944, dog således at bestemmelsen i post 8 om tinglysing utgår og erstattes med en ny post 8 om naturfredning.

For reguleringen gjelder det manøvreringsreglement som er vedtatt av kraftlaget 22 september 1944.

///. En vedlegger bekreftede avskrifter av betingelsene og manøvreringsreglementet.

Hva de enkelte betingelser angår skal departementet meddele følgende:

Om beskjeftigelse av utenlandske funksjonærer og arbeidere, jfr. post 3, gjelder i sin alminnelighet at dispensasjons-
andragende for hvert enkelt tilfelle blir å innsende gjennom ved-
kommende politimester, i det det iakttas, at vedkommende myndighet
avgjørelse blir å oppbeholde, før ansettelse finner sted.

For så vidt det blir spørsmål om å anvende utenlandske varer inntas andragende derom på forhånd sendt departementet gjennom Generaldirektøren for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet, ledsaget av nærmere forklaringer og i tilfelle andragende om dispensasjon.

Man går ut fra at Kraftlaget ved lempninger med hensyn til leveringstid og andre betingelser og om mulig ved deling av leveranser så vel som på annen måte søker å lette anskaffelser av innenlandsk materiell, jfr. betingelsenes post 4.

Til kontroll med overholdelsen av bestemmelsen om anvendelse av norsk materiell skal departementet herved bestemme følgende:

- a) Ved anskaffelser på over kr. 5.000.- blir å utfordrige anbudsinnbydelse i alle tilfeller når utenlandsk tilbud innhentes for vare som er gjenstand for innenlandsk tilvirkning, samt i anbudsbetingelsens å kreve at ethvert anbud fra innenlandsk leverandør skal inneholde opplysning om hvorvidt og i tilfelle i hvilken utstrekning utenlandsk materiale og halvfabrikata er anvendt ved fremstillingen av den frambudte vare.

Alle anbud åpnes samtidig, og der opsettes protokoll over forretningen.

- b) Umiddelbart etter at bestilling til verdi av over kr. 5.000.- er gjort av en i utlandet produsert vare, sendes innberetning derom til vedkommende regjeringsdepartement, ledsaget av alle nødvendige opplysninger til avgjørelse av hvorvidt betingelsene er overholdt. Når det måtte finnes grunn dertil, kan vedkommende regjeringsdepartement også kreve innberetning på forhånd, når kraftlaget akter å gå til anskaffelser fra utlandet.

Angående utførelsen av hydrografiske iakttagelser
jfr. betingelsenes post 6 vil Kraftlaget senere få meddelelse fra
Generaldirektøren for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.

Man skal beinnsendt til Generaldirektøren for Vass-
drags- og Elektrisitetsvesenet detaljerte planer m.v. for utbyg-
ningen i 3 eksemplarer til approbasjon, jfr. vilkårenes post 1.

O s l o den 14 oktober 1944.

Hans Skarphagen

S. Møllerud

tillatelse for Fosen kommunale kraftlag til å senke Gjelgjavata
i Taksdalsvassdraget ytterligere 2 m.

1.

Reguleringsanleggets eier plikter før arbeidet påbegynne
å forelegge vedkommende departement detaljerte planer med fornød-
ne opplysninger, beregninger og omkostningsoverslag vedkommende
reguleringsanlegget. Arbeidet kan ikke iverksettes før planene
er approbert av departementet. Anlegget skal utføres på en solid
måte og til enhver tid holdes i fullt driftsmessig stand. Dets
utførelse så vel som dets senere vedlikehold og drift undergis
offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av an-
leggets eier.

2.

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 2 år etter at
tillatelsen er gitt og fullføres innen en ytterligere frist av
5 år.

I fristene medregnes ikke den tid som på grunn av over-
ordentlige tildragelser (vis major) streik eller lockout har vær
umulig å utnytte.

3.

Til anlegg og drift skal utelukkende anvendes funksjo-
nærer og arbeidere som har norsk innføds- eller statsborgerrett.

Vedkommende myndighet kan dog tillate unntagelser fra
regelen når behovet for spesiell fagkunnskap eller øvelse eller
andre avgjørende hensyn gjør det nødvendig eller særlig ønskelig.
Såfremt ikke offentlige hensyn taler derimot kan fremmede arbei-
dere også tillates benyttet når de har hatt fast bopel i riket
i det siste år.

Reguleringsanleggets eier skal ved bygging og drift av anlegget anvende norske varer for så vidt disse kan fås like gode, tilstrekkelig hurtig - herunder forutsatt at der er utvist all mulig øktsonhet med hensyn til tiden for bestillingen - samt til en pris som ikke med mer enn 10 pst. overstiger den pris med tillagt toll, hvortil de kan erholdes fra utlandet. Er der adgang til å velge mellom forskjellige innenlandske tilbud, antas det tilbud som representerer det største innen landet fallende arbeid og produserte materiale, selv om dette tilbud er kostbarere, når bare ovennevnte prisforskjell - 10 pst. - i forhold til utenlandsk vare ikke derved overstiges.

Toll og pristillegg tilsammen forutsettes dog ikke å skulle overstige 25 pst. av den utenlandske vares pris (eksklusiv toll). I tilfelle av tvist berom avgjøres spørsmålet av departementet.

Vedkommende departement kan dispensere fra regelen om bruk av norske varer når særlige hensyn gjør det påkrevd.

For overtredelse av bestemmelsene i nærværende post erlegger reguleringsanleggets eier for hver gang etter avgjørelse av vedkommende departement en mulkt av inntil 15 - femten - pst. av verdien. Mulkten tilfaller statskassen.

Vannslippingen skal foregå overensstemmende med et reglement som utferdiges på forhånd. En norsk statsborger som vedkommende departement godtar, skal forestå manøvreringen. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes før manøvreringsreglementet er fastsatt.

For så vidt dammen manøvreres i strid med reglementet kan konsesjonshaveren pålegges en tvangsmulkt til statskassen av inntil kr. 200.- for hver gang etter departementets nærmere bestemmelse.

6.

Reguleringsanleggets eier skal etter nærmere bestemmelse av departementet utføre de hydrografiske iakttagelser som i det offentlige interesse finnes påkrevd og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige. Den tillatte laveste tapningsgrense betegnes ved et fast og tydelig vannstandsmerke som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som reguleringsanleggets eier måtte la oppta i anledning av anlegget skal tilstilles Norges Geografiske Opmåling med opplysning om hvordan målingene er utført.

7.

Reguleringsanleggets eier underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av vedkommende departement til kontroll med overholdelsen av de oppstilte betingelser.

De med kontrollen forbundne utgifter erstattes det offentlige av reguleringsanleggets eier etter nærmere av vedkommende departement fastsatte regler.

8.

Det påhviler konsesjonshaveren i den utstrekning, hvori dette kan skje uten særlige vanskeligheter og utgifter, å undgå ødeleggelser av plante- og dyrearter, geologiske og mineralogiske dannelser samt i det hele naturforekomster og steder, som kan antas å ha vitenskapelig eller historisk betydning. Såfremt sådan ødeleggelse som følge av arbeidenes fremme i henhold til foranstående ikke kan undgås skal Landsforeningen for naturfredning i Norge i betimelig tid på forhånd underrettes om saken.

Konsesjonshaveren plikter ved planlegningen og utførelsen av anleggene så vidt mulig å dra omsorg for at de ferdige anlegg virker minst mulig skjennende i terrenget.

Om nærværende bestemmelse gis vedkommende ingeniører eller arbeidsledere fornøden meddelelse.

Manøvreringsreglement

for Gjelgjavatn i Teksdalsvassdraget.

1.

Laveste tapningsgrense kote 47.40 skal betegnes ved et fast og tydelig vannstandsmerke som det offentlige godkjenner.

2.

Det avgis vann til den alminnelige fløtning overensstemmende med de ved overenskomst eller skjønn fastsatte bestemmelser.

3.

Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragets tidligere flomvassføring ikke forekes og at den naturlige lågvassføring ikke forminskes til skade for andres rettigheter.- For øvrig kan vannslippningen foregå etter Fosens komm. kraftlags behov.

4.

Til å forestå manøvreringen antas norsk statsborger som godtas av vedkommende departement.

Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen kan bestemme hvor damvokteren skal bo og om han skal ha telefon i sin bolig.

5.

Det skal påses at dammen til enhver tid er i god stand og at flomløpet ikke hindres av is eller lignende.

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander samt observeres og noteres, om det forlanges, regnmengder, temperatur m.v. Av protokollen sendes, om det forlanges, avskrift til Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen.

