

«Feltene over ca. kote 1055 i Langedalen og Austabotn (begge i Fardalen i Årdal), og i Berdalen, og over ca. kote 1030 i Riingsdalen, Skagastølsdalen og Helgedalen føres inn i driftstunnelen.»

Departementet slutter seg til dette.

For øvrig blir manøvreringsreglementet av 1960 også gjeldende for denne overføringen.

Etter det opplyste at på grunn av for liten kapasitet i den nåværende tunnel fra Berdal og det må regnes med overløp fra Skålavatn vil overføringen fra Fardalen til tider ikke bli benyttet. Vannet vil da gå som før. Da man ikke kan være sikker på om mennesker eller dyr befinner seg i det tørrlagte elveleiet, forutsetter man at konsesjonæren har dette for øyet når vannet skal slippes i det overførte vassdrag. En antar at vannet i begynnelsen bør slippes litt etter litt slik at de som måtte befinne seg der kan komme seg unna.

Industridepartementet

tilrår:

1. I medhold av lov nr. 17 av 14. desember 1917 om vassdragsreguleringer gis Årdal og Sunndal Verk tillatelse til å overføre deler av Fardalsvassdraget i Årdal, i det vesentlige i samsvar med fremlagte planer, og på de vilkår og under de forutsetninger som er inntatt i Industridepartementets foredrag av 9. januar 1976.
2. Det foretas endring i manøvreringsreglement for Fortun-Grandfastavassdragene fastsatt ved kongelig resolusjon av 1. juli 1960 i samsvar med det i ovennevnte tilråding inntatte forslag som gjeldende inn-til videre.

A/S Gausdal Elektrisitetsverk.

(Regulering av Ropptjern. Endring av reguleringsreglement.)

Industridepartementets samtykke 13. januar 1976.

Departementet finner på grunnlag av det foreliggende å kunne fastsette HRV til kote 827,80 istedenfor 828 som tidligere bestemt. Manøvreringsreglementet blir å endre tilsvarende.

Elverket og mulige andre interesserte bes underrettet.

Elverkets erklæring av 26. 9 1975 om frafall av rett til senere oppdemming returneres vedlagt.

3. Troms Kraftforsyning.

(Erverv av bruksrett til fallrettigheter i Devdiselven.)

Industridepartementets samtykke 10. februar 1976.

I medhold av lov nr. 16 av 14. desember 1917 om konsesjon for vannfall, bergverk og annen fast eiendom § 4 og fullmakt for Industridepartementet gitt ved kongelig resolusjon av 14. august 1970 tillates Troms Kraftforsyning å erverve bruksrett til fallrettigheter i Devdiselven og Divielven, og å erverve eiendomsrett til fallrettigheter i Divielven i det vesentlige på de vilkår som er fastsatt i kongelig resolusjon av 14. august 1970.

Tillatelsen omfatter:

- 1) Erverv av ca. 13 ensidige fallmetre i Divielven på strekningen fra Devdiselvns utløp i Divielven til kraftstasjons avløpstunnels utløp i Divielven.
- 2) Erverv av bruksrett til ca. 13 ensidige fallmetre i Divielven på samme strekning som ovenfor nevnt.
- 3) Erverv av bruksrett til fallrettighetene i Devdiselven fra Devdisvann på ca. kote 410 til Devdiselvns ufløp i Divielven på ca. kote 137.

Vilkårene for ervervs- og bruksrettskonsesjonene ble innarbeidet i de betingelser som ble satt i forbindelse med reguleringskonsesjonen av 14. august 1970. I foredraget til kongelig resolusjon av 14. august 1970 heter det bl. a.:

«Disse (dvs. vilkårene for reguleringstillatelsen) er utformet også under forutsetning av at nødvendig ervervs- og bruksrettskonsesjon vil bli meddelt.»

Som følge av at ervervsloven ble endret den 21. juni 1974, er det foretatt en endring i vilkårenes post 2, 2. ledd. Denne bestemmelse skal nå lyde:

«Etter 20 år fra konsesjonens datum kan fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny prøvelse. Ny prøvelse av avgiftene kan deretter skje hvert 10. år.»

Man vil komme nærmere tilbake til vilkårene for konsesjonen så snart de foreligger trykt.

4. Granvin Elektrisitetsverk.

(Regulering av Krokavatn i Folkedalselva. Ytterligere fristforlengelse.)

Industridepartementets samtykke 11. februar 1976.

Hovedstyret for NVE har i brev av 18. desember 1975 anbefalt at Deres søknad om fristforlengelse imøtekommes.

1977