



DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

Finndøla Kraftverk
3870 Fyresdal

200704088-1
A:315

Deres ref

Vår ref
07/00080-1 (99/1237)

Dato
28 MAR 2007

**Fastsettelse av permanent minstevannføring for Haukrei kraftverk i
Finndølavassdraget i Fyresdal kommune i Telemark**


Ved kgl.res. av 22. mars 1991 ble det gitt tillatelse til bygging av Haukrei kraftverk i Finndølavassdraget i Fyresdal kommune.

Fra før av var det fastsatt en minstevannføring i vassdraget på 0,4 m³/s målt ved utløpet av Streitsvatn. I resolusjonen av 22. mars 1991 ble det bestemt at det skulle være en prøveperiode på fem år før endelig vannføring ble fastsatt. Bakgrunnen for dette var at man ville vurdere om en minstevannføring på 0,4 m³/s var optimal i forhold til driften av et avsyriansanlegg. Nytt av et slikt anlegg ble i 1994 vurdert av fylkesmannen i Telemark som liten i forhold til kostnadene. Regulanten har derfor ikke blitt pålagt å bygge et slikt anlegg. Det er heller ikke utført undersøkelser som gir grunnlag for å pålegge annen minstevannføring.

Olje- og energidepartementet fikk delegert myndighet (jf. kgl.res. av 22. mars 1991) til å fastsette endelig vannføring når prøveperioden var over.

På bakgrunn av uttalelser fra NVE og fylkesmannen i Telemark fastsetter departementet den permanente minstevannføringen til 0,4 m³/s målt ved utløpet av Streitsvatn.

Med hilsen


Harald Solli (e.f.)
avdelingsdirektør


Cathrine Brekke
rådgiver

Kopi: NVE