

KDB: 2795

175.4Z



BILAG 4
GJENPART

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: PLØENS GT. 8, TLF. (02) 34 90 90 - TELEKS 21486 OEDEP N - TELEFAX 34 95 65
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP, 0033 OSLO 1

Kvitfors felleskommunale vannverk

9440 EVENSKJÆR

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato 10 MAJ 1990

Ref.

OED 89/2290 V HR
"hr-kom-kvit"

KVITFORS FELLESKOMMUNALE VANNVERK - VANNUTTAK FRA LANGVATN I
SKÅNLAND KOMMUNE I TROMS OG EVENES KOMMUNE I NORDLAND FYLKE

Ved Kgl res. av 6.4.90 er bestemt:

" I medhold av vassdragsloven av 15. mars 1940
§§104-105 gis Kvitfors Felleskommunale Vannverk
tillatelse til vannuttak fra Langvatn i Skånland kommune
på de vilkår som er inntatt i Olje-og
energidepartementets foredrag av 6. april 1990."

De fastsatte vilkår for tillatelsen lyder:

"1.

Kvitfors Felleskommunale Vannverk tillates å regulere
Langvatn (kote 334,5) i Kvitforsvassdraget med 30 cm.
senking under laveste registrerte vannstand. Etter
regulering skal vannstanden i Langvatnet ikke underskride
85 cm. under NVE's fastmerke.

2.

Det tillates å tappe fra magasinet når vannstanden i
inntaksdammen i Kvitforsen er sunket til 2,0 m. under
overløpsterskelen.

3.

Tapping fra magasinet skal avsluttes senest etter syv
dagers kontinuerlig overløp i inntaksdammen i Kvitforsen.

4.

Det innføres rasjonering av vannforbruket når vannstanden
i Langvatnet er sunket til 20 cm. under naturlig
lavvannstand (75 cm. under NVE's fastmerke).

NVE
Medlegg Rnr. 98001616-9
4

5.

Utløpsledningen skal kunne ut i øverste del av det området som er gitt betegnelsen M i figur 4 i den fiskeribiologiske rapporten.

6.

Dersom rekrutteringen (ørret) i Langvatnet synes å svikte, kan konsesjonæren av Direktoratet for naturforvaltning (DN), pålegges å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å fastslå om dette er tilfelle. Dersom reguleringen/inngrepet medfører dårligere forhold for øretten i Langvatnet, kan konsesjonæren av DN pålegges å bekoste de biotopforbedrende tiltak eller utsetninger som etter en helhetsvurdering finnes formålstjenlige.

DN kan også pålegge konsesjonæren å gjennomføre etterundersøkelser (fiskeribiologi, botanikk, ornitologi og limnologi) i vassdraget forøvrig for å kunne vurdere eventuelle skadevirkninger på vassdraget og fastsette nødvendige kompensasjonstiltak.

7.

Vannføringen i Kvitforsvassdraget nedenfor vannverket skal ikke reduseres utover den reduksjon som skjer idag som følge av vannuttaket i Kvitfors Felleskommunale Vannverk. Unntatt er da den endring som skjer som følge av uttak av magasin vann fra Langvatn og fylling av magasinene.

8.

Det monteres vannmåler som registrerer vannuttaket fra vassdraget. Rapport over daglig vannuttak sendes kvartalsvis til fylkesmannen i Troms.

9.

Det må installeres målestasjon for vannføring i elva nedenfor vannverkets vannuttak, som avleses daglig. Rapport over målte vannføringer sendes kvartalsvis til fylkesmannen.

10.

Vannverkets eier skal i god tid før byggingen settes igang, legge fram for Vassdragsdirektoratet til godkjenning detaljerte planer som viser hele anleggets utforming og plassering i landskapet, samt eventuelle massetak, disponering av overskuddsmasser m.v.

Vannverkets eier har plikt til forsvarlig opprydding i anleggsområdene. Dette skal være utført senest to år etter at anlegget er tatt i bruk.

Tilsyn med utførelsen som omfattes av denne post er tillagt Vassdragsdirektoratet. Utgifter forbundet med dette dekkes av vannverkets eier.

11.

Konsesjonæren må bidra til å få utarbeidet en flerbruksplan for vassdraget. Denne skal inkludere redusert bruk av vassdraget til vannforsyning ved sammenslåing mellom Kvitforsen felleskommunale vannverk og Brattforsen vannverk. Nordland fylke tar initiativ til igangsettelse av arbeidet med flerbruksplan.

12.

Før anleggsarbeider settes igang må eventuelle konflikter med kulturminner være klarert med Tromsø Museum.

13.

Tillatelsen gjelder inntil videre, men er begrenset til 10 år fra tillatelsens datum. Vilåårene kan tas opp til revisjon eller tillatelsen kan vurderes i sin helhet av OED dersom forutsetningen for de gitte vilåår skulle endres vesentlig, f.eks. gjennom en framtidig vannbruksplan for vassdraget.

I det foredrag som ligger til grunn for resolusjonen er bl.a. uttalt:

"Det blir fra Hr.adv.Gunnar Nerdrum på vegne av berørte grunneiere hevdet at Forsvarets ledning fra Osmarka til midt på Osvatnet innebærer at det kun må legges 2 km ledning for å kunne utta vann fra Brattforsen vannverk, og at kostnadene forbundet med dette neppe vil overstige kr. 2000 000,-.

Olje-og energidepartementet viser til ovenstående brev av 17.1.90 m/vedlegg fra Evenes kommune, der disse opplysningene tilbakevises. Det vises videre til brev av 30.1.90 fra Fylkesmannen i Troms. Departementet finner å måtte legge til grunn at omtalte ledning er ment som en reserve-ledning, som skal kunne sikre vannforsyningen dersom den ordinære vannforsyningen svikter. Videre finner departementet å måtte legge vekt på at ledningen har for liten dimensjon til å kunne benyttes ved en eventuell sammenkopling.

Olje-og energidepartementet er etter en helhetsvurdering kommet til at samfunnsnyttien ved utbyggingen er større enn skadene for de offentlige og/eller allmene interesser. Dermed er vilåårene i vassdragslovens § 106 jfr.§§ 104-105 oppfylt.

På denne bakgrunn finner departementet å kunne tilrå at tillatelse gis i samsvar med de av NVE foreslåtte vilåår.

Olje-og energidepartementet vil med henblikk på de store verneverdier i Kvitforsvassdraget anbefale at tillatelsen blir gitt for en periode av 10 år, slik det


blir foreslått av NVE og forutsatt av Miljøverndepartementet. Departementet forutsetter at det i mellomtiden arbeides for å finne løsninger som i størst mulig grad vil kunne unnta Kvitfors-vassdraget som vannkilde.

Fra Miljøverndepartementet er det bedt om at spørsmålet om å bruke grunnvann som forsyningskilde blir nærmere vurdert. På bakgrunn av de foreliggende opplysninger finner imidlertid ikke Olje-og energidepartementet at en slik løsning vil være praktisk i foreliggende tilfelle.

Til Landbruksdepartementets anmodning om at det skal foretas en analyse av vannverkets betydning for landbruket som grunnlag for det etterfølgende skjønn, henviser departementet til at fylkesmannens ekspropriasjonstillatelse er anket inn for Miljøverndepartementet. Vurderingen av behovet for angjeldende analyse må derfor tilligge Miljøverndepartementet.

Når det gjelder adv. Nerdrums forslag til vilkår om avrenning fra dammen viser departementet til de innkomne uttalelser fra hhv Miljøvernavd. hos Fylkesmannen i de berørte fylker og uttalelsen fra Miljøverndepartementet. Da det her ikke er fremkommet noe krav om minsteavrenning fra dammen, finner ikke Olje-og energidepartementet det nødvendig å pålegge konsesjonæren et slikt vilkår."

Etter fullmakt


P.H. Hørsveen


Harald Solli

Gjenpart:

Hr. adv. Gunnar Nerdrum
Fylkesmannen i Nordland
Troms fylkeskommune
Skånland kommune
Evenes kommune
Sosialdepartementet
Miljøverndepartementet
Landbruksdepartementet
Statens institutt for folkehelse
Helsedirektoratet