

1060 - 1931 - H.

Ved kgl. resolusjon av 28. august 1931 er det bestemt:

" Det tillates i medhold av § 25 i lov om vassdragenes benyttelse av 1ste juli 1887, jfr. lov av 19de juli 1907 Akershus Elektrisitetsverk ved regulert vannføring å holde Rånåsfoss opdemmet til kote 119,15 og når vannføringen når 1000 s.m<sup>3</sup>. langsomt å heve vannstanden ytterligere, inntil den som maksimum ved flom når kote 120. Tillatelsen meddeles på den i Arbeidsdepartementets foredrag av 28. august 1931 foreslåtte betingelse."

Den opstilte betingelse er sålydende:

"Tillatelsen er betinget av at Akershus Elektrisitetsverk til enhver tid har ordnet sig i mindelighet med Glommens Brukseierforening og Glommens og Lågens Brukseierforening således at vannstanden ovenfor Rånåsfoss kraftanlegg ikke blir til hinder for den fulle utnyttelse av de av brukseierforeningene representerte reguleringer i Hjøsen og Bygdån (kgl. resolusjoner av 10. september 1906, 27. november 1907 og 5. juli 1928)".

Hvilket man tillater sig å meddele under henvisning til det ærede hovedstyres skrivelse av 18. juni 1931.

Fylkesmennene i Akershus og Hedmark samt Glommens og Lågens Brukseierforening og Christiania Tømmerdireksjon er meddelt underretning.

Oslo den 4. september 1931.

*P. Holst*

*P. Nollund*