



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

1003
3041

Aok.

Trondheim Energiverk Kraft AS
Sluppenvegen 6

7005 TRONDHEIM

Vår dato: 27 04. 2001

Vår ref.: NVE 200101888-10/ktv1/oegr

Arkiv: 911-511.1/123.Z

Deres dato: 14.02.2001

Deres ref.:

Saksbehandler:

Øystein Grundt

22 95 93 89

Trondheim Energiverk Kraft AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Bratsberg kraftverk i Nidelva, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

Vi viser til Deres søknad datert 14.02.2001 om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Bratsberg kraftverk i Nidelva for å gjennomføre naturfaglige undersøkelser i forbindelse med fastsatt konsekvensutredningsprogram for planlagt bygging av nytt Leirfossene kraftverk.

I medhold av § 8 i vannressursloven gir NVE tillatelse til at Trondheim Energiverk Kraft AS får fravike manøvreringsreglementet for Bratsberg kraftverk i Nidelva. Det gis tillatelse til at selskapet får redusere minstevannføringen mellom Øvre og Nedre Leirfoss til ulike nivåer innenfor intervallet 2 m³/s-10 m³/s for å gjennomføre målinger knyttet til strømningsmønstre og ferskvannsbibliologi. Det gis samtidig tillatelse til at inntaksmagasinet for Øvre Leirfoss kan senkes med 1 m til kote 72,0 i forkant av målingene.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Målingene skal være gjennomført i løpet av en uke i juli eller august 2001.
- Det skal føres protokoll for det tidsrommet manøvreringsreglementet fravikes.
- Ved påviste skader på fisk som følge av tiltaket kan fylkesmannen gi pålegg om kompensasjonsutsetting.
- Bratsberg kraftverk skal kjøres jevnt med minimum 30 m³/s driftsvannføring i hele måleperioden.
- Det skal tas kontakt med utreder av de ferskvannsbibliologiske undersøkelsene for eventuell samordning.

NVE har ikke vurdert forholdet til mulige private interesser som evt. kan bli skadelidende som følge av tiltaket.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem, jf forvaltningslovens kap VI. En evt. klage stiles til OED og sendes gjennom NVE.

Med hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Trond Ljøgodt'.

Trond Ljøgodt
avdelingsdirektør

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Knut Gakkestad'.

Knut Gakkestad
seksjonssjef

Vedlegg: KTV-notat nr 34/2001

Kopi m. vedlegg : Trondheim kommune, Miljøvernavdelingen, 7005 TRONDHEIM
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Statens hus, 7468 TRONDHEIM
NVE – Region Midt-Norge, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER
NVE-HH