

Jnr. 3825-42-H.

RVF 2223
V 1942

S t r y n kommunale Elektrisitetsverk.

Regulering av Svingesetvatn og overføring av Vikaelvas øvre del til Svingesetvatn.

Departementet fastsetter følgende manøvreringsreglement for den ved departementets skrivelse 13 oktober 1941 tillatte regulering av Svingesetvatn i Daleelv (Eidselv) i Stryn og for den ved departementets skrivelse^{26/} september 1942 tillatte overføring av Vikaelvas øvre del til Svingesetvatn:

1.

Svingesetvatn kan demmes 1 m over den nåværende øvre reguleringsgrense og senkes 1 m under den nåværende nedre reguleringsgrense. Den samlede reguleringshøyde er 5 m.

Reguleringsgrensene skal betegnes med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

2.

Det skal til enhver tid slippes minst 5 l/sek i Vikaelva forbi overføringsanlegget. Er vassføringen mindre skal alt gå i Vikaelva. Maksimalt kan overføres 300 l/sek. Vassføring utover dette skal som før gå i Vikaelva.

3.

Det skal ved manøvreringen has for øye at flomvassføringen i Daleelva så vidt mulig ikke forøkes. Heller ikke må lågvassføringen forminskes til skade for andres rettigheter. For øvrig foregår vannslipningen etter Stryn kommunale Elektrisitetsverks behov.

4.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godkjennes av vedkommende departement. Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen kan bestemme hvor damvokteren skal bo og om han skal ha telefon i sin bolig.

5.

Det skal påses at flomløpet ikke hindres av is eller lignende og at dammen til enhver tid er i god stand.

Der føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander, samt observeres og noteres, om det forlanges, regnmengder temperatur m.v. Av protokollen sendes om det forlanges avskrift til Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen.

O s l o den 26 september 1942.

Etter fullmakt