



Norges  
vassdrags- og  
energidirektorat

Agder Energi Produksjon AS  
Serviceboks 603  
4606 KRISTIANSAND S

Middelthuns gate 29

Postboks 5091 Majorstua  
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95  
Telefaks: 22 95 90 00  
E-post: nve@nve.no  
Internett: www.nve.no

Vår dato: 16. 01. 2004

Vår ref.: NVE 200106867-36 ktv/jaa

Arkiv: 911-511.1/126.Z 026.D41 Sira

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:  
Øystein Grundt  
22 95 93 89


Org.nr.:  
NO 970 205 039 MVA  
Bankkonto:  
7694 05 08971

## Agder Energi Produksjon AS - Anleggskonsesjon for Virak kraftverk


NVE ga ved brev av 15.08.2003 anleggskonsesjon til Agder Energi AS for bygging og drift av nødvendige høyspente elektriske anlegg i tilknytning til Virak kraftverk i Sirdal kommune.

Det er formelt Agder Energi Produksjon AS som skal stå som konsesjonær, og NVE oversender med dette en ny konsesjon der det er gjort en slik endring. For øvrig er konsesjonen uendret.

Med hilsen



Bjørn Wold  
avdelingsdirektør



Jens Aabel  
fungerende seksjonssjef

Vedlegg: 1

Kopi m. vedlegg: Virak Kraft AS v/Stanley Wirak, Huldrevegen 9, 4315 SANDNES  
KTE

Kopi u. vedlegg: Agder Energi AS, Elvegata 2, 4610 KRISTIANSAND S.



Norges  
vassdrags- og  
energidirektorat

NVE

Middelthuns gate 29

Postboks 5091 Majorstua  
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95  
Telefaks: 22 95 90 00  
E-post: nve@nve.no  
Internett: www.nve.no

Org.nr.:  
NO 970 205 039 MVA  
Bankkonto:  
7694 05 08971

# Anleggskonsesjon

I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50

Meddelt:

**Agder Energi Produksjon AS**

---

Dato: **16. 01. 2004**

Varighet: 01.01.2033

Ref: NVE 200106867-37

---

Kommune: Sirdal

Fylke: Vest-Agder

---

I medhold av lov 29.06.1990 nr. 50 (energiloven) og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 14.12.2001, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av januar 2002

### **Agder Energi Produksjon AS**

tillatelse til i Sirdal kommune i Vest-Agder å bygge og drive følgende elektriske anlegg i forbindelse med Virak kraftverk:

- En transformator med ytelse 1,45 MVA og omsetning 0,7/22 kV
- En generator med ytelse 1,45 MVA og spenning 0,7 kV.
- Nødvendig høyspennings apparatanlegg

samt

- En ca 700 m lang jordkabel fra kraftverkets transformator til eksisterende 22 kV ledning med spenning 22 kV og tverrsnitt 3\*1\*95 mm<sup>2</sup>.

Transformatorstasjonen skal være en del av Virak kraftverk som eies av Virak kraft AS.

Anleggene skal i det vesentlige være som vist på arrangementkartet, vist som vedlegg i søknaden av mars 2002

For tillatelsen gjelder vilkårene i § 3-4 i forskrifter til energiloven, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 07.12.1990, samt følgende spesielle vilkår:

**1. Konsesjonens varighet**

Tillatelsen gjelder inntil 01.01.2033

**2. Idriftsettelse av anlegget**

Anlegget må være fullført og satt i drift innen 5 år.

Konsesjonæren plikter å sende melding til NVE straks anlegget er satt i drift. Meldingen skal inneholde dato for idriftsettelse, nøyaktig plassering av anlegget (inntegnet på nytt M711-kart i ubrettet form eller på digital form i SOSI-format), enlinjeskjema som viser anleggets tilknytning til eksisterende system og data for det konsesjonsgitte anlegg som spesifisert i skjema vedlagt konsesjonsdokumentet.



Bjørn Wold  
avdelingsdirektør



Jens Aabel  
fungerende seksjonssjef