



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

32 56

5-30

Høylandet kommune
7977 HØYLANDET

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: 26. 03. 2003

Vår ref.: NVE 200104033-18 ktv/rfl

Arkiv: 911-512.3 /142.3A Kongsmoen (le-)

Deres dato: 05.12.2001

Deres ref.: 4737/01-AJK

Saksbehandler:

Øystein Grundt

22 95 93 89

Org.nr:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Oversendelse av tillatelse til uttak av vann fra Aunvatnet til Kongsmoen settefiskanlegg og drikkevannsforsyning i Høylandet kommune

Vi viser til deres søknad av 05.12.2001.


Vedlagt oversendes NVEs tillatelse i medhold av § 8 i vannressursloven til uttak av vann fra Aunvatnet for Kongsmoen settefiskanlegg og drikkevannsforsyning.

En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i KTV-notat nr. 08/03 som følger vedlagt.

Vi understreker at en tillatelse etter vannressursloven gjelder uttak av vann til settefiskanlegget og drikkevann og betydningen dette har for allmenne interesser i vassdraget. Tillatelsen gir ikke ekspropriasjonstillatelse slik at tiltakshaver selv har ansvar for å avklare de privatrettslige forholdene til andre rettighetshavere i området.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet (OED) innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til partene, jf. kap. VI i forvaltningsloven. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til OED og sendes gjennom NVE.

Med hilsen


Bjørn Wold
avdelingsdirektør


Rune Flatby
seksjonssjef

Vedlegg: Tillatelse til uttak av vann fra Aunvatnet til settefiskanlegg og drikkevann
KTV-notat nr. 08/03 – Bakgrunn for vedtak

Kopi m. vedlegg: Fjord Seafood, Midt-Norge A/S, avd. Kongsmoen, 7976 Kongsmoen
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Seilmakergt. 2, 7725 Steinkjer
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens hus, 7734 Steinkjer
Sametinget, miljø- og kulturminnevernavd., 7760 Snåsa
Fiskeridirektoratet, Region Trøndelag, Pirsenteret, 7462 Trondheim
Janne og Trond Sagvik, Aunet gård, 7976 Kongsmoen

Intern kopi: RM/TOS



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Tillatelse

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 28.juni 2002

gis tillatelse til

Uttak av vann fra Aunvatnet til settefiskanlegg og drikkevann

Meddelt: Høylandet kommune

Dato: 26. 03. 2003

Varighet: Ubegrenset

Ref: NVE 200104033-17

Kommune: Høylandet

Fylke: Nord-Trøndelag

Vassdrag: Nordfolda

Vassdragnr.: 142.3A

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 28. juni 2002, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 08.11.2001 og til vedlagt notat "Bakgrunn for vedtak" av 12.03.2003

Høylandet kommune

konsesjon til uttak av vann fra Aunvatnet i Nordfoldavassdraget til settefiskanlegg og drikkevann i Høylandet kommune, Nord-Trøndelag på følgende vilkår:

1. Reguleringsgrenser, vannuttak og vannslipping.

Aunvatnet skal ikke reguleres ut over de naturlige vannstandsvariasjonene.

Vannuttaket skal ikke overstige 250 l/s. Konsesjonæren plikter å utarbeide liste over ukentlig vannbehov og denne lista skal legges til grunn for uttak av vann. Det skal installeres vannmålere og føres protokoll over vannforbruket. Liste over ukentlig vannbehov og protokoll over vannforbruket skal forevises vassdragsmyndigheten på forlangende. Et vannuttak på inntil 1 l/s til drikkevann kan skje kontinuerlig.

Når vannstanden i Aunvatnet kommer ned på 0,40 m referert til vannstandsskala ved målestasjon 142.1 Aunvatn, skal det ikke tappes vann til settefiskanlegget. Vannføringen vil da være ca 500 l/s ut av Aunvatnet. Høyden skal knyttes opp mot SKs høydesystem (NN 1954).

Ved utløpet fra Aunvatnet skal det settes opp skala som viser vannstandene i vatnet og med informasjon om laveste vannstand for vannuttak. Plassering, innmåling og merking av vannstandsskalaen skal godkjennes av NVE.

2. Byggefrister m.v.

Konsesjonen bortfaller hvis ikke arbeidet er satt i gang senest tre år etter at den ble gitt, jf. vannressursloven § 27. Det samme gjelder hvis arbeidet deretter blir innstilt i mer enn to år. NVE kan forlenge fristen én gang med inntil tre nye år.

3. Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m.v.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og driften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

4. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes igang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

5. Naturforvaltning

I

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen

- a. å sørge for at forholdene i Nordfolda er slik at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
- b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,
- c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes slik at tap av fisk reduseres,
- d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og vannuttak tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av vannuttaket. Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av vannuttaket.

IV

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

6. Automatisk fredete kulturminner

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

7. Ferdsl m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning. Veger, bruer og kaier som konsesjonæren bygger, skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre Olje- og energidepartementet treffer annen bestemmelse.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og som vil bli ødelagt eller utilgjengelige.

8. Terskler, biotopjusterende tiltak, m.v.

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Pålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

9. Etterundersøkelser

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av vannuttakets virkninger for berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det offentlige. Olje- og energidepartementet kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som skal utføre dem.

10. Kontroll med overholdelsen av vilkårene

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av NVE til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av NVE.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser gitt i loven eller i medhold av loven plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke fremsettes senere enn 20 år etter utløpet av det kalenderår da arbeidet ble fullført eller tiltaket trådte i virksomhet.

For overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre i loven eller i medhold av loven fastsatte bestemmelser kan NVE fastsette en tvangsmulkt på inntil kr. 100 000 pr. dag eller inntil kr. 500 000 for hver overtredelse. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. NVE kan justere beløpet hvert 5. år.


Bjørn Wold
avdelingsdirektør
Rune Flatby
seksjonssjef