

H53 331

002.8

Tillatelse

FOR

Akershus elektrisitetsverk

gjøring av vann og
overfor Øyeren

TIL Å BYGGE UT BINGSFOSS I GLOMMA

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON 3. OKTOBER 1975)

Ved kongelig resolusjon av 3. oktober 1975 er bestemt:

«I medhold av vassdragsloven av 15. mars 1940 §§ 62, 104 og 105 tillates Akershus elektrisitetsverk å ekspropriere nødvendig grunn og å bygge og drive Bingsfoss kraftverk i samsvar med søknad av 28. april 1975 og på de vilkår som er nevnt i Industridepartementets foredrag av 3. oktober 1975.»

Vilkår

for tillatelse etter vassdragslovens §§ 62, 104 og 105 for Akershus elektrisitetsverk til ekspropriasjon av rettigheter og til utbygging av Bingsfoss.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 3. oktober 1975.)

1.

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 2 år etter at tillatelsen er gitt og fullføres innen en ytterligere frist av 5 år. Under særlige omstendigheter kan fristene forlenges.

I fristene medregnes ikke den tid som på grunn av overordentlige tildragelser (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

Dersom disse fristene oversittes uten tillatelse fra vedkommende departement, faller tillatelsen bort i samsvar med vassdragslovens § 111.

2 a.

Konsesjonæren tilpliktes etter vedkommende departementets nærmere bestemmelser å betale merkostnader forbundet med at det stilles skjerpede rensekraav til de berørte kommuner eller fastsettes kortere gjennomføringsfrist enn hva som ellers er blitt eller vil bli fastsatt. Videre tilpliktes konsesjonæren etter vedkommende departements nærmere bestemmelse å la utføre eller bekoste andre tiltak som skyldes forurensningsvirkninger som står i forbindelse med utbyggingen.

2 b.

Utbyggeren kan pålegges å være med på å yte tilskott til kontroll-/oppfølgingsundersøkelser i det berørte vassdragsavsnitt. Vedkommende departement fastsetter i så fall hvor stor del av kostnadene som skal belastes ham.

3 a.

Akershus elektrisitetsverk plikter å påse at det ved anleggsarbeidet og kraftverksdriften blir tatt de nødvendige hensyn for å forebygge skader på vilt- og fiskebestandene som berøres av utbyggingen. Herunder skal utbyggeren i rimelig grad forebygge fare for tilslamming og annen forurensning av vassdraget.

3 b.

Utbyggeren tilpliktes å bygge og vedlikeholde fisketrapp(er) i dammen i Bingsfoss samt avgi nødvendig vatn av hensyn til fiskens gang i trappen(e) etter nærmere bestemmelser av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Trappen(e) skal før den/de bygges, godkjennes av nevnte direktorat.

3 c.

For å avhjelpe skadevirkninger av utbyggingen skal konsesjonæren dersom vedkommende departement eller den dette bemyndiger, finner det nødvendig:

- a) Sette ut yngel og/eller settefisk (herunder også flerårig fisk) av det antall, de arter og stammer, den størrelse og kvalitet, og på den tid, sted og måte som måtte fastsettes, og dekke alle utgifter forbundet med fangst av stamfisk, klekking, føring og transport av den fisk som skal settes ut.
- b) Bekoste fiskeri- og viltbiologiske undersøkelser som omfatter de populasjoner som berøres av utbyggingen.
- c) Foreta utfiskinger (uttynninger) dersom utbyggingen fører til overbefolkning eller forverring av de naturlige forhold.
- d) Dekke utgiftene med utvidet jakt- og fiskeoppsyn i anleggsperioden.

3 d.

Dersom det som følge av kraftutbyggingen oppstår skader som berører vilt- og fiskebestandene i området, tilpliktes konsesjonæren, utover det som er nevnt ovenfor, å bekoste ytterligere tiltak som departementet bestemmer for å kompensere skaden, såfram omkostningene står i rimelig forhold til det som der ved vinnes.

4.

Spørsmålet om — og i tilfelle hvilke — omlegginger av turveier (gangstier) som skal foretas for å sikre ferdsel langs elvebreddene avgjøres av ekspropriasjonsskjønnet.

5.

Akershus elektrisitetsverk plikter etter NVE's bestemmelse å foreta forbygging og andre tiltak for å sikre jernbanelinjen langs oppdemningsstrekningen. Videre plikter utbyggeren å holde strekningen under observasjon og sende årlig melding til NVE de første 10 år etter at kraftverket er kommet i drift og foreta nødvendige forbyggingsarbeider etter NVE's bestemmelse.

6.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelsen og senere vedlikehold av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med dette dekkes av utbyggeren.

Utbyggeren plikter å legge fram for Vassdragsdirektoratet detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for inntaksdammen. Arbeidet kan ikke settes igang før planene er godkjent. Anlegget skal utføres solid og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter utbyggeren å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det landskapsarkitektoniske resultatet blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Utbyggeren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenes for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Utbyggeren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg som forutsettes å bli permanente, skal planlegges med dette for øye. Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten departementets samtykke.

7.

Neddemmete områder skal ryddes for trær og busker på en tilfredsstillende måte. Generelt gjelder at stubbene skal bli så korte som praktisk mulig. Ryddingen må utføres på snøbar mark. Avfallet fjernes eller brennes.

Dersom intet annet blir pålagt konsesjonæren, skal reguleringssonen holdes fri for trær og busker som er over 1,5 m høye, eller har over 5 cm stammediameter målt 25 cm fra bakken. Gjenstående stubber skal være maksimalt 25 cm lange. I rimelig grad kan departementet pålegge ytterligere rydding.

Dersom vegetasjon over HRV dør som følge av reguleringen, skal den ryddes etter de samme retningslinjene som ellers er angitt i denne posten.

Ryddingen av reguleringssonen skal være gjennomført senest 2 år etter første neddemming og bør så vidt mulig unngås lagt til yngletiden for viltet i området.

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne post er tillagt Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

8.

Konsesjonæren plikter i den utstrekning det kan skje uten urimelige ulemper eller utgifter å unngå ødeleggelser av naturforekomster og områder, når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner, eller på grunn av områdets naturskjønnhet eller egenart. Så fremt slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal Statens naturvernråd underrettes i god tid på forhånd.

Konsesjonæren skal videre i god tid på forhånd undersøke om faste fortidsminner som er fredet i henhold til lov av 29. juni 1951 nr. 3, eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt, og i tilfelle straks gi melding om dette til vedkommende museum. Viser det seg først mens arbeidet er igang at det kan virke inn på fortidsminne som ikke har vært kjent, skal melding som nevnt i foregående ledd sendes med en gang og arbeidet stanses.

Om bestemmelsene i denne post gis vedkommende ingeniører eller arbeidsledere nødvendig underretning.

9.

Akershus elektrisitetsverk plikter å legge forholdene til rette for å føre tømmeret som fløtes i vassdraget fordi dammen. I mangel av minnelig avtale fastsettes nærmere bestemmelser av skjønn i henhold til vassdragslovens § 112.

10.

Vasshøgden i inntaksbassenget kan heves permanent til kote 106,5 (NGO—1954) tilsvarende nåværende vasstand ved vassføring 1 600 m³/sek. Ved større vassføringer manøvreres lukene slik at de naturlige vasstander ikke overskrides.

Det kan foretas korttidsregulering i et reguleringsområde på 10 cm over og 10 cm under HRV.

Den tillatte reguleringsgrense skal betegnes med fast og tydelig vasstandsmerke som godkjennes av NVE.

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vasstander, samt observeres og noteres — om det forlanges — regnmengder, temperatur m. v. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som utbyggeren plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.