

196.DA

KDB: 412

561/491-102/103

AGV

VVTV

81

KOPI AV BREV FRA
DEPARTEMENTET FOR
INDUSTRI OG HÅNDVERK
VASSDRAGSAVDELINGEN

NVE 000434

V 1372

196.DAB Devdiselva

Troms Fylkes Kraftforsyning
Postboks 192

9001 TROMSØ

Sendes med vedlegg uten følgeskriv t.v. u.h.t. brev
hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet 12.1.1972
jnr. 43/72-V.

Departementet for industri og håndverk
Vassdragsavdelingen

Oslo 26.1.1972

Id 363/72 V SS/IEA

26.1.1972

REGULERING AV DEVDISVATN M.V. I MÅLSELV KOMMUNE.

Deres brev 4.1.72 til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE).

På grunnlag av det som er opplyst i ovennevnte brev om korrigert høydeangivelse og uttalelse fra NVE 12.1.72 samtykker departementet i at første del av pkt. 1 i manøvreringsreglement fastsatt ved kgl. res. 14.8.1970 endres til:

"1.

Devdisvatn:

Naturlig vasstand	410,5
Øvre reguleringsgrense	413,5
Nedre reguleringsgrense	330,5
Reguleringshøyde	33,0 m

Høyden refererer seg til triangelpunkt ca. 150 m nord for inntaket i vatnet med høye 413,15 i det lokale høydesystem."

De interesserte bes underrettet.

Etter fullmakt

Jens V.L. Poulsen

Leif Sæther