



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

4206

Alta kommune
Drift og utbyggingsavdelingen
Postboks 1403
9506 ALTA

Middelthuns gate 29

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: 09 07. 2004

Vår ref.: NVE 200400371-17 hkaa/sbk

Arkiv: 911-512.5 /213.1Z

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Stian Bue Kanstad

76 92 33 64

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Oversendelse av tillatelse til bygging og drift av Kviby grunnavannverk i Alta kommune


Vi viser til Deres søknad datert 24.03.2004.

- ./ Vedlagt følger tillatelse fra NVE etter § 8 i vannressursloven til uttak av opp til 105 m³/døgn grunnvann ved Lakselva i Kviby i Alta kommune med vilkår som hører til.
- ./ Vedtaket er grunngitt i vedlagte notat "Bakgrunn for vedtak" nr 20/2004.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at tillatelse etter vannressursloven gjelder selve vannuttaket vurdert etter hvilke verkninger dette har i forhold til allmenne interesser. Utbygger står ansvarlig for å ordne forholdene til private interesser som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Denne avgjørelsen kan klages inn til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underrettingen er kommet frem til partene, jf. kap. VI i forvaltningsloven. En eventuell klage skal grunngis skriftlig, rettes til Olje- og energidepartementet og sendes via NVE.

Med hilsen


Bjørn Wold
avdelingsdirektør


Rune Flatby
seksjonssjef

Vedlegg: 2

Kopi: Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, 9815 Vadsø
NGU, 7491 Trondheim
Sametinget, P.b. 103, 9820 Varangerbotn
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, 9520 Kautokeino



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Tillatelse

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 28. juni 2002

gis tillatelse til

Uttak av grunnvann ved Lakselva i Kviby- etablering av Kviby vannverk

Meddelt: Alta kommune, drift og utbyggingsavdelingen, org.nr.: 974 793 164

Dato: 09.07.2004

Varighet: Ubegrenset

Ref: NVE 200400371-16

Kommune: Alta

Fylke: Finnmark

Vassdrag: Lakselva i Kviby – Leirbotnvassdraget

Vassdragnr.: 213.1Z

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 28.juni 2002, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 24.03.2004 og til vedlagt KTV-notat nr. 20/2004 - "Bakgrunn for vedtak".

Alta kommune, drift og utbyggingsavdelingen

konsesjon til bygging og drift av Kviby grunnvannsvannverk ved Lakselva i Kviby, Alta kommune i Finnmark på følgende vilkår:


1. Alta kommune får tillatelse til å ta ut inntil 105 m³/døgn (tilnærmet 1,2 l/s) fra løsmasseavsetning ved Lakselva i Kviby i Alta kommune.
2. Det skal utarbeides beredskapsplan for drifta av vannverket. Denne oversendes NVE når den foreligger.
3. Alta kommune plikter å føre protokoll over vannuttak og grunnvannsnivå. Protokollen skal stilles til disposisjon for det offentlige.
4. Konsesjonen bortfaller hvis ikke arbeidet er satt i gang senest tre år etter at den ble gitt, jf. vannressursloven § 27. Det samme gjelder hvis arbeidet deretter blir innstilt i mer enn to år. NVE kan forlenge fristen én gang med inntil tre nye år.
5. Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av Alta kommune.

Alta kommune plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for anleggene. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Alta kommune plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

6. Alta kommune kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av tiltakets virkninger for berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det offentlige.
7. Dersom grunnvannsuttaget medfører grunnvannsenking og over tid nevneverdig endring av vegetasjonen ved vassdraget, kan NVE pålegge nødvendig reduksjon i grunnvannsuttak slik at miljøkonsekvensene reduseres til akseptabelt nivå.
8. Dersom gjerder i vassdragsnære områder oppfattes å være til hinder for allmenn ferdsel, kan NVE pålegge at gjerder bygges med porter som muliggjør allmenn ferdsel.

9. Ved kryssing av Lakselva med vannledning skal etter graving opprinnelige masser legges tilbake i elvebunn, på holmer og i elvesider. Forholdene skal legges til rette for reetablering av naturlig forekommende vegetasjon inkludert trær og busker. I vassdragsnære områder skal det settes ut mindre trær, busker eller stiklinger av naturlige forekommende arter.
10. For overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre i loven eller i medhold av loven fastsatte bestemmelser, kan NVE fastsette en tvangsmulkt på inntil kr. 100 000 per dag eller inntil kr. 500 000 for hver overtredelse. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. NVE kan justere beløpet hvert 5. år.



Bjørn Wold
avdelingsdirektør



Rune Flatby
seksjonssjef