

156.32 , KDB: 430
Plura



AG

Hendegges. 67

Kopi sendt til...

Sjunt 16/12/71
til...

DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR INDUSTRI OG HÅNDVERK

KONTOR: AKERSGT. 42 - TLF. 11 90 90 - RIKSTELEFONER OG FJERNVALG TLF. 02. 41 79 00
POSTADRESSE: OSLO-DEP. OSLO 1

NVE V

14857 5.2.71

Arkiv nr.
105 1000 1000

Norges vassdrags- og elektrisitets-
vesen
Postboks 5091
Majorstua

OSLO 3

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Id 1695/71 V SS/Sy

Dato
4.3.71

YTTERLIGERE STATSREGULERING AV BJERKA-PLURA M.V.,
KGL.RES. 23.8.68 JFR. PLANENDRING MEDDELT VED DEPARTE-
MENTETS BREV AV 5.1.70 OG MANØVRERINGSREGLEMENT FASTSATT
VED KGL.RES. 12.11.70.

Under henvisning til forslag i NVE's brev 16.2.71 jnr. 1889/69-
V samtykker departementet i at punkt l. h i overnevnte
manøvreringsreglement gis følgende endrede ordlyd:

"Avløpet fra Finnbakkbekken fra kote 445 - nedbør-
felt 8,6 km² - kan overføres til Store Målvatn
gjennom driftstunnelen for Bjerka kraftverk. Når
vassføringen i Leirelva ved samløpet med Finnbakkbekke
er mindre enn 0,3 m³/sek., skal det tappes minst
0,3 m³/sek. gjennom eller forbi Bjerka kraftverk.
Kotehøyden refererer seg til tegning SBP - 17150."

Departementet har lagt til grunn at endringen er av formell art
og ikke går ut over det som er omfattet av tillattelsen av
23.8.68 med en endring vedrørende minstevassføring som er
fastsatt ved departementets brev av 5.1.69.

NVE anmodes om å underrette alle som har fått meddelelse om
planendring av 12.11.70 om den endelige formulering av
bestemmelsen i manøvreringsreglementet.

Etter fullmakt

Hans-Ludvig Døhli

Jens V.L. Poulsen