

173.2, KDB! 435

Skjomenvassdr.



AG

Kons m/p.
1738

DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR INDUSTRI OG HÅNDVERK
KONTOR: AKERSGT. 42 - TLF. 11 90 90 - RIKSTELEFONER OG FJERNVALG TLF. 02. 41 79 00
POSTADRESSE: OSLO-DEP, OSLO 1

Norges vassdrags- og elektrisitets-
vesen
Postboks 5091
OSLO 3

4947 16.7 71

FRAMM
KONTOR
KAN ANSVARES
OFF.
UD:

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
ID 5145/71 V BE/AR

Dato

14.7.71

STATSREGULERING AV SKJOMENVASSDRAGENE: KGL.RES.AV 1.8.69.
PLAN OM REGULERING OG OVERFØRING AV DURMÅLSVATN

Hovedstyrets brev av 9. juni d.å. jnr. 5915/69-V AG/RO.

I medhold av lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917, jfr. St.prp.nr. 147 for 1968-69, Innst.S.nr. 297 for 1968-69 og St.forh. 17. juni 1969 (s.4039) samtykker departementet i at det foretas regulering av Durmålsvatn som foreslått i ovennevnte brev fra Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet og at avløpet fra Durmålsvatn overføres til driftstunnelen for Skjomen kraftverk overensstemmende med plan fremlagt ved brev av 3. desember 1969 fra Direktoratet for Statskraftverkene.

De ved kgl. res. av 1. august 1969 fastsatte reguleringsbestemmelser for regulering av Skjomenvassdragene m.v. gjøres gjeldende også for regulering og overføring av Durmålsvatn.

I det ved samme resolusjon vedtatte manøvreringsreglement gjøres følgende endringer:

Under "A.Reguleringsmagasiner" tas Durmålsvatns data inn til slutt i første tabell (under Langvatn)

	Nat. vst.	Reg.grenser Øvre Nedre	Reg.høyde
Durmålsvatn	692	688	4

Under "B Overføringer" tas inn som post f:

Avløpet fra Durmålsvatn (4 km²) overføres til driftstunnelen for Skjomen kraftverk.

Nåværende post f blir ny post g.

///. Sakens dokumenter vedlegges i retur.

Etter fullmakt

Jens V. L. Poulsen

Kjell - Haagenesen
Kjell Haagenesen