

# TILLATELSE

FOR

**SØRØY KRAFTLAG A/L**

**TIL Å FORETA YTTERLIGERE REGULERING AV ØVRE EGGEVATN  
I EGGEVASSDRAGET I FINNMARK FYLKE**

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON 19. SEPTEMBER 1969.)

---

Ved kongelig resolusjon 19. september 1969 er bestemt:

- «1. I medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 tillates Sørøy Kraftlag A/L å foreta ytterligere regulering av Øvre Eggevatn i Eggevassdraget, Hasvik kommune, Finnmark, i det vesentlige i samsvar med kraftlagets søknad av 27. februar 1967 og på de vilkår som er fastsatt i Industridepartementets tilråding av 19. september 1969.
2. Det fastsettes manøvreringsreglement i samsvar med utkast inntatt i samme tilråding som gjeldende inntil videre.»

## Betingelser

for tillatelse for Sørøy Kraftlag A/L til å foreta ytterligere regulering av Øvre Eggevatn i Eggevasstrøket i Finnmark fylke.

(Fastsatt ved kgl. res. av 19. september 1969.)

1.

Anlegget skal til enhver tid holdes i fullt driftsmessig stand. Vedlikehold og drift undergis offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av anleggets eier.

2.

Vassslippingen skal foregå overensstemmende med et reglement som Kongen på forhånd utferdiger.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig.

En norsk statsborger som vedkommende

departement godtar skal forestå manøvreringen.

For så vidt vassslippingen foregår i strid med reglementet kan konsesjonshaveren pålegges en tvangsmulkt til statskassen av inntil kr. 200 for hver gang etter departementets bestemmelse.

3.

Anleggets eier underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av vedkommende departement til kontroll med overholdelsen av de oppstilte betingelser.

De med kontrollen forbundne utgifter erstattes det offentlige av anleggets eier etter nærmere av vedkommende departement fastsatte regler.

## Manøvreringsreglement

### for ytterligere regulering av Øvre Eggevatn i Eggevassdraget.

(Fastsatt ved kgl. res. av 19. september 1969.)

#### 1.

Reguleringsgrensene er:

Vatn	Øvre reg.grense kote	Nedre reg.grense kote	Reg.høyde m
Øvre Eggevatn .....	92,43	83,05	9,38
Nedre Eggevatn .....	72,37	64,87	7,50

Kotehøydene refererer seg for Øvre- og Nedre Eggevatn til henholdsvis F. M. 6 (høyde 92,49) og F. M. 5 (høyde 73,07) angitt på Finnmark Fylkes Elektrisitetsforsynings tegning 2 - 60.

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vasstandsmerker som Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen godkjenner.

#### 2.

Ved manøvreringen skal has for øye at vassdragets tidligere flomvassføring så vidt mulig ikke forøkes. For øvrig kan vasslippingen foregå etter kraftverkets behov.

#### 3.

Det skal påses at reguleringsanlegget til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vasstan-

der. Videre skal observeres og noteres — om det forlanges — regnmengder og temperaturer m. v. Avskrift av protokollen skal — hvis det forlanges — hver måned sendes Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

#### 4.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av vedkommende departement. Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan bestemme hvor damvokteren skal bo og at han skal ha telefon i sin bolig.

#### 5.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglement blir å avgjøre av vedkommende departement.