



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

Ålmo Energi AS
v/Helge Aresvik
6694 FOLDFJORDEN

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: **20 APR 2007**
Vår ref.: NVE 200700192-3 rm/pbr
Arkiv: 312 /114 · 12 *Kystfelt*
Deres dato: 18.12.06
Deres ref.:

Saksbehandler:
Pernille D. Bruun
72 89 65 92

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Ålmo minikraftverk i Aure kommune i Møre og Romsdal - endring av konsesjon

Vi viser til Deres søknad av 18.12.2006 om endring av slukeevnen for Ålmo minikraftverk. I medhold av vannressursloven § 8 gir NVE, med henvisning til søknad av 18.12.2006 og merknader som følger av dette brevet, tillatelse til å øke driftsvannføringen til 540 l/s for Ålmo minikraftverk.

Einar Gjerde fikk 30.04.1999 tillatelse til bygging og drift av Ålmo minikraftverk. I tillatelsen er driftsvannføringen begrenset til 190 l/s i perioden januar til og med april og til 250 l/s resten av året. Etter søknad av 18.12.2003 fra Ålmo Energi AS ble tillatt driftsvannføring økt til maksimalt 460 l/s jf. post 1 i tillatelsen av 18.05.2004.

Ålmo Energi AS søker i brev av 18.12.2006 om ytterligere økning av driftsvannføringen til 540 l/s for å nyttiggjøre seg mest mulig av flomvannet. Den omsøkte verdien på 540 l/s tilsvarer omtrentlig kapasiteten på rørledning og kraftstasjon. I tidligere vedtak i saken er vannstanden i Litlevatnet prioritert fremfor krav om minstevannføring i Indre Sagelva, dvs. elven mellom Litlevatnet og Skogsetvatnet. Økt driftsvannføring vil føre til at periodene med redusert vannføringen i Indre Sagelva blir flere og lengre. I perioder med stor avrenning til Litlevatnet vil imidlertid tilsiget fra bekker og terreng nedenfor dammen også være stor.

NVE fordelene med å kunne produsere mer kraft er større enn ulempene med å øke driftsvannføringen til 540 l/s, slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt.

Vedtak

I medhold av vannressursloven § 8 gir NVE, med henvisning til søknad av 18.12.2006 og merknader som følger av dette brevet, tillatelse til å øke driftsvannføringen til 540 l/s for Ålmo minikraftverk.

NVE vil bemerke at reguleringsgrensene i Litlevatnet fortsatt skal være i henhold til tillatelsen av 18.05.2004, jf. tillatelse av 30.04.1999.

5061

Merknader til vilkårene

Post 1 i tillatelsen av 18.05.2004 er endret i tråd med søknaden av 18.12.2006 om økt slukeevne i kraftverket.

I Post 2 om byggefrister og bortfall av konsesjon i tillatelsen av 18.05.2004, er fristen for avslutning av byggearbeidene tatt inn. I følge Ålmo Energi AS ble kraftverket satt i drift i oktober 2006. NVE var på befaring av vassdragsanleggene 09.2006, og i brev av 23.10.2006 om miljøtilsyn av anleggene er det satt opp en del tiltak som skal gjennomføres. Fristen for avslutning av byggearbeidene er satt til 30.04. 2007 og er fremdeles gjeldende. NVE skriver i brev av 23.10.2006 at det er aktuelt med en sluttbefaring av anlegget etter sommeren 2007.

Klagefrist

Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages til Olje- og energidepartementet (OED) innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til OED og sendes gjennom NVE.

Med hilsen

Var underskrevet til utsendelse,
men måtte ta ny utskrift.

Øystein Grundt
seksjonssjef

Pernille D. Bruun
seniorrådgiver

Vedlegg: Konsesjon for Ålmo minikraftverk, erstatter konsesjon gitt 18.05.2004

Kopi m. vedlegg: Møre og Romsdal fylke, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Aure kommune, 6690 AURE



Vassdragskonsesjon

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004

gis tillatelse til

bygging og drift av Ålmo minikraftverk

Meddelt: Ålmo Energi AS

Dato: 20 APR 2007

Varighet: Ubegrenset

Ref: NVE 200700192-4

Kommune: Aure

Fylke: Møre og Romsdal

Vassdrag: Indre Sagelvvassdraget

Vassdragnr.: 114.12

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 18.12.2006, tidligere søknad av 17.02.1997 og VK-notat 15/99 "Bakgrunn for vedtak" av 30.04.1999

Ålmo Energi AS

konsesjon til bygging av bygging og drift av Ålmo minikraftverk, Indre Sagelvvassdraget, Aure kommune i Møre og Romsdal. Tillatelsen erstatter tillatelse gitt 18.05.2004 og gis på følgende vilkår:

1. Reguleringsgrenser og vannslipping.

Magasin	Reguleringsgrenser		Reg. høyde m	Naturlig vannstand
	Øvre kote	Nedre kote		
Litlevatnet	252,8	252,0	0,8	252,0

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner. Høydene refererer seg til SKs høydesystem (NN 1954).

Reguleringen av Litlevatnet skal ikke påvirke naturlig vannstand i Krokvatnet. Driftsvannføringen skal ikke overstige 540 l/s. Det settes ikke krav til minstevannføring.

2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullført innen 30.04.2007, jf. vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 og vannressursloven §§ 19 tredje ledd og 26 første ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

3. Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m.v.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelse ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

4. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

5. Naturforvaltning

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen

- a. å sørge for prøvefiske i Litlevatnet både før og etter at reguleringen av vatnet er etablert
- b. å kompensere for skader på den naturlige fiskerekuttering ved tiltak

6. Automatisk fredete kulturminner

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

7. Terskler m.v.

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.


8. Kontroll med overholdelsen av vilkårene

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av NVE til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår.


Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av NVE.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser gitt i loven eller i medhold av loven plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke fremsettes senere enn 20 år etter utløpet av det kalenderår da arbeidet ble fullført eller tiltaket trådte i virksomhet.

For overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre i loven eller i medhold av loven fastsatte bestemmelser kan NVE fastsette en tvangsmulkt på inntil kr. 100 000 pr. dag eller inntil kr. 500 000 for hver overtredelse. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. NVE kan justere beløpet hvert 5. år.



Bjørn Wold
avdelingsdirektør



Øystein Grundt
seksjonssjef