



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

5623

109.48 USma

Seterkraft SUS
v/Nils H Sæther
6610 ØKSENDAL

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: **06 NOV 2008**
Vår ref.: NVE 200703163-25 kti/gbe
Arkiv: 312 /109
Deres dato: 18.7.2008/19.9.2008
Deres ref.: Nils H. Sæther

Saksbehandler:
Tore Olav Sandnæs
72 89 65 73

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Seterkraft SUS i Sunndal kommune, Møre og Romsdal – behandling av søknad om planendring for kraftverk i Gaudalselva; omgjøring av konsesjon.

Vi viser til Deres brev av 18.7.2008 om søknad om utsetting av klagefrist, til befaring av inntaksområdet den 21.8.2008 og til Seterkraft sitt brev av 19.9.2008 vedlagt notat etter befaringen. Vi viser også til vassdragskonsesjonen av 3.7.2008.

På grunn av rasfare i området hvor det er gitt tillatelse til plassering av inntaket, mener NVE at inntaket bør flyttes til ca. kote 450. NVE omgjør på dette punktet konsesjon gitt 3. juli 2008. Ny konsesjon vil oppfylle kravene i § 25 ved at fordelene med å flytte inntaket til ca. kote 450 blir større enn ulempene for allmenne interesser. NVE gir i medhold av vannressursloven § 8 Seterkraft SUS ny konsesjon, med inntak på ca. kote 450 som ligger rett oppstrøms det mest utsatte rasområdet.

Bakgrunn

Seterkraft fikk 3.7.2008 tillatelse til bygging av kraftverk i Gaudalselva. Det ble søkt om å plassere inntaket på kote 485 ved Skreddarberget. Dette ville føre til en reduksjon på ca. 3 km² av et INON-område som strekker seg inn mot og inn i Eikesdalsvatnet landskapsvernområde. I tillegg er dette et inngrepsfritt område som er prioritert i Fylkesdelplan for inngrepsfrie områder i Møre og Romsdal. Ut over dette ble det også lagt vekt på at et inntak med plassering som omsøkt ville ha en viss negativ virkning på friluftslivet. På grunn av disse forhold ble inntaket flyttet noe nedover i vassdraget. Dette ville etter vårt syn i stor grad redusere ulempene ved en utbygging.

I post 4 i vassdragskonsesjonen heter det at inntaket skal bygges mellom kotene 400 – 425 og at nøyaktig plassering ville bli avgjort i behandlingen av detaljplan hvor man bl.a. skulle finne fram til et mest mulig rassikkert sted.

Seterkraft søkte om å få utsatt klagefristen på vedtaket av 3.7.2008 da de ønsket å få NVE med på en ny befaring av inntaksområdet. De fikk innvilget sin søknad om en utsettelse av klagefristen til 1.10.2008. Etter ønske fra Seterkraft ble området befart den 21.8.2008 bl.a. sammen med en person med skredkompetanse. Med tanke på sikkerhet ble konklusjonen at det var vanskelig å plassere et inntak nedenfor kote ca. 450.

Seterkraft har også i sitt notat av 19.9.2008 tatt opp kravet om minstevannføring som er fastsatt i konsesjonen. Dersom NVE tillater at inntaket blir flyttet ut av rasområdet, påklages ikke minstevannføringskravet i denne omgang. Seterkraft vil likevel informere NVE om at en eventuell klage på minstevannføringskravet kan komme senere. Dette avhenger av utfallet av klagen på minstevannføring i Heina som ligger til behandling i Olje- og energidepartementet.

Høring

Da flytting av inntaket opp til ca. kote 450 fortsatt ligger nedenfor det som ble omsøkt, mener vi det ikke er behov for å sende denne planendringen ut på ny høring.

NVEs vurdering

NVE mener det er viktig å ta hensyn til nasjonalt viktige INON-områder. I dette tilfellet kommer vi likevel fram til at hensynet til sikkerhet må prioriteres, og at den reduksjon av INON-område dette medfører ikke er større enn at det kan aksepteres.

Det er noe vanskelig å binde inntaket til en eksakt kotehøyde da denne varierer ved bruk av kartgrunnlag eller GPS. I henhold til kart utgitt av Sunndal kommunes kommunalteknisk tjeneste datert 19.8.2008, vil inntaket ligge mellom kote 450 og 455.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved dtiltaket med ny plassering av inntaket er større enn skader og ulemper for allmenne interesser slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt.

I medhold av forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a endres vårt vedtak av 3.7.2008 når det gjelder plassering av inntaket.

Inntaket for Seterkraft sitt kraftverk plasseres i Gaudalselva ved ca. kote 450 på sted anvist under befaringen den 21.8.2008. Nøyaktig plassering og kotehøyde avgjøres under behandlingen av detaljplanene.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE.


Når det gjelder forbeholdet om eventuell senere klage på minstevannføringskravet, kan ikke NVE se at det er grunnlag for å gi en generell utsettelsesfrist i påvente av utfallet av en annen klagesak på minstevannføringspålegg for en utbygging i et annet vassdrag. Krav til minstevannføring fastsettes etter en konkret vurdering i hver enkelt sak ut fra hvilke interesser som skal ivaretas. På denne bakgrunn må en eventuell klage på den fastsatte minstevannføringen være sendt NVE innen samme frist som gjelder for dette vedtaket.

Vi legger ved ny konsesjon som erstatter konsesjonen av 3.7.2008 ved at kravet til inntaksplassering i post 4 er endret. KTI-notat 30/2008 er allerede oversendt. For øvrig er det ikke gjort endringer.

Med hilsen



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Øystein Grundt
seksjonssjef

Kopi: Sunndal kommune, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra
Møre og Romsdal fylke, Fylkeshuset, 6404 Molde
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal v/Øystein Folden, 6630 Tingvoll

● Vedlegg: Konsesjon

●



Vassdragskonsesjon

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004

gis tillatelse til

bygging av kraftverk i Gaudalselva

(erstatte konsesjon av 3.7.2008)

Meddelt: Seterkraft SUS

Dato: **06 NOV 2008**

Varighet: Ubegrenset

Ref: NVE 200703163-26

Kommune: Sunndal

Fylke: Møre og Romsdal

Vassdrag: Gaudalselva

Vassdragnr.: 109.4B

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 27.04.2007, notat av 19.09.2008 og til KTI-notat nr. 30/2008

Seterkraft SUS

konsesjon til bygging av kraftverk i Gaudalselva, Sunndal kommune i Møre og Romsdal på følgende vilkår:

1. vannslipping.

Det skal slippes en minstevannføring forbi inntaket i Gaudalselva på 290 l/s i perioden 1. mai – 30. september og 50 l/s i perioden 1. oktober – 30. april. Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift. Kraftverket skal kjøres så jevnt som mulig, med myke overganger. Typisk start/stopp-kjøring skal ikke forekomme.

2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 tredje ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

3. Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m.v.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelse ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

4. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Inntaket skal bygges i området rundt kote 450. Nøyaktig plassering av inntaket vil bli avgjort i planen for miljø og landskap.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

5. Naturforvaltning

I

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen

- a. å sørge for at forholdene i **Gaudalselva** er slik at de stedege fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
- b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,
- c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes slik at tap av fisk reduseres,
- d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.

III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og ev. regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av utbyggingen. Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen.

V

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

6. Automatisk fredete kulturminner

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

7. Ferdsel m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige.

8. Terskler m.v.

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

9. Hydrologiske observasjoner, kart m.v.

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentliges interesser og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

Pålagt minstevannføring i Gaudalselva skal logges automatisk.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

10. Etterundersøkelser

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av reguleringens virkninger for berørte interesser. Undersøkelserapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som skal utføre dem.

11. Luftovermetning

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller redusere problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere årsaken.

12. Varslingsplikt

Konsesjonæren plikter å varsle NVE om navne- og/eller adresseendringer. Ved eventuell overdragelse av anlegget skal NVE godkjenne overdragelsen i forkant.

13. Kontroll med overholdelsen av vilkårene


Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår. Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av Olje- og energidepartementet.

For å sikre at vedtak i medhold av vannressursloven blir gjennomført, kan den ansvarlige pålegges tvangsmulkt til staten, jf. vannressursloven § 60. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Når et rettstridig forhold er konstatert kan det gis pålegg om retting og om nødvendig pålegges stans i pågående virksomhet, jf. vannressursloven § 59.

Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkårene eller pålegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven kan dette straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. vannressursloven § 63 første ledd bokstav c.



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Øystein Grundt
seksjonssjef